

Typ území
Číslo Parcely

Zeleň		Vozovka	Zeleň	Asfalt		Zeleň	Asfalt	Zeleň	Asfalt	Zeleň	Asfalt	Zeleň
1081	1520/43	1520/51	1520/11	1533/37	1533/36	1533/14		1533/2				
1520/5												

KOTELNA L1

L2

K1

K2

VS vstup L3

- Kabel NN (ČEZ DSO)
- Kabel VN (ČEZ DSO)
- Kanalizace (VODOSPOL)
- Vodovodní rozvod (VODOSPOL)
- Komunikační kabel (O2)
- Zemní plyn NTL (RWE)
- Zemní plyn STL (RWE)
- Zemní plyn VTL (RWE)
- Optický telekomunikační kabel
- Kabel veřejného osvětlení

1 : 100
1 : 500

Srovnávací rovina 445,00 m.n.m

Výška terénu [m.n.m]	462,06	463,03	461,70	462,92	458,10	459,61	453,70	454,92	453,21	454,19
Osa potrubí [m.n.m]	462,06	462,03	461,70	462,92	458,10	459,61	453,70	454,92	453,21	454,19
Vzdálenost lom. bodů [m]	5,34	65,59	62,00	90,00	41,89					
Spád potrubí [promile]	5,1		58,1	48,9	11,8					
Průměr potrubí [mm]				2xø219,1/2xø315						
Hloubka výkopu [m]	1,33	1,32	1,55	1,84	1,55	1,31	1,32			
Staničení	00,00	05,34	70,93	132,93	222,93	264,82	266,26			

10	—	—	
9	—	—	
8	—	—	
7	—	—	
6	—	—	
5	—	—	
4	—	—	
3	—	—	
2	—	—	
1	—	—	
Číslo revize	Datum	Vypracoval	Podpis

Z H O T O V I T E L :		I N V E S T O R :	
SITEZ s.r.o. Centrální předávací stanice Sídliště Nová Ves 415 01 Teplice		Město Nýrsko Náměstí 122 340 22 Nýrsko	
Vypracoval	Ing. Běhounek	Zakázkové číslo	02 - 16
Kontroloval	Ing. Mandžák Jan	Datum	07 / 2016
		Stupeň	DZS
		Měřítko	1:100, 1:500
Akce : Rekonstrukce zdroje a sítě centrálního zásobování teplem ve městě Nýrsko D3 - PS 03 - Teplovodní rozvody			
Obsah :		Por. číslo :	Paré :
Podélný profil 1		4a	1