



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor služby dopravní policie



Č. j. KRPA-186401-1/ČJ-2020-0000DŽ

Praha 29. července 2020

Počet listů: 1

Roman Mužák

Česká 12

463 12 Liberec 25

dat. schr.: eiye2gk

„Mateřská škola Dubeč“ - stanovisko k projektové dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení

Předložená projektová dokumentace (*stupeň DUR+DSP, 3/2020*) řeší výstavbu objektu mateřské školy při ul. U Dubečské tvrze. Objekt je dopravně obslužen neveřejnou účelovou komunikací a hospodářským sjezdem. Doprava v klidu je navržena v rámci areálu a na stávajících parkovacích plochách.

Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení předložené projektové dokumentace vydává **souhlasné stanovisko** pro potřeby sloučeného územního a stavebního řízení a k připojení nemovitosti k účelové pozemní komunikaci, za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- parametry realizačního projektu budou v souladu s ČSN 73 6110, ČSN 73 (vč. detailů neobsažených v DUR+DSP),
- v rozhledových polích připojení nesmí být ani v budoucnu umístěny žádné překážky vyšší než 0,75m nad úrovní jízdního pruhu, pásu i sjezdu. Příпустné jsou ojedinělé překážky o šířce do 0,15m a ve vzájemné vzdálenosti větší než 10m (VO, dopravní značení, strom, apod.),
- k předloženému návrhu místní úpravy nemáme námitky. Aktualizovaný návrh stálého dopravního značení požadujeme předložit k odsouhlasení v dostatečném předstihu před dokončením stavby nebo zahájením jejího užívání,
- bude zajištěn bezpečný pohyb chodců a vozidel v okolí staveniště, projekt oplocení staveniště vč. staveništních výjezdů bude předložen k odsouhlasení (oplocení staveniště bude v dostatečném odstupu od komunikace).
- návrhy dopravně inženýrských opatření pro jednotlivé etapy výstavby požadujeme předkládat k odsouhlasení vždy nejpozději 30 dní před předpokládaným zahájením výstavby prostřednictvím příslušného silničního správního úřadu.

Vyřizuje: kpt. Ing. Plachý, tel. 974 825 680

plk. Mgr. Jiří Dušek
vedoucí odboru
z r. mjr. Ing. Ladislav Břesky
schváleno elektronicky

Kongresová 1666/2
140 00 Praha 4

www.policie.cz

Tel.: +420 974 825 689
Datová schránka: rkiai5y
Email: krpa.osdp.odi.podatelna@pcr.cz