

## ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O DODATEČNÉ INFORMACE

---

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Název zakázky:           | „Vybudování dešťové kanalizace Popovice“    |
| Zadavatel zakázky:       | Město Jaroměřice nad Rokytnou               |
| Sídlo:                   | Nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou |
| IČO:                     | 00289507                                    |
| Zastoupen:               | Ing. Jaroslav Soukup, MBA, starosta         |
| zakázka podle předmětu:  | Zakázka na stavební práce                   |
| Veřejné zakázka dle      |                                             |
| předpokládané hodnoty:   | zakázka malého rozsahu                      |
| Forma výběrového řízení: | zakázka malého rozsahu                      |

**Dotaz č. 1** – ve výkazu výměr jsou uvedeny položky č. 23 a 24 poplatky za skládku, ale chybí položky vodorovného přesunu na skládku. Prosíme o vysvětlení.

**Odpověď:** Položky za skládku včetně vodorovného přemístění byly nahrazeny položkou komplexní za likvidaci přebytku zeminy

**Dotaz č. 2** – ve výkazu výměr pol. č. 33 – deska zákrytová TZK-Q.1 120-100/25 nelze kombinovat s šachtovým dnem TBZ-Q.1 100/60 V max. 40. Prosíme o vysvětlení.

**Odpověď:** Specifikace výrobku byla nahrazena specifikací dle katalogu výrobků – přiložen nový výkaz výměr, který nahrazuje předchozí

**Dotaz č. 3** – ve výkazu výměr pol. č. 35, jsou uvedena šachtová dna TBZ-Q.1 100/60 V max. 40. Tento typ šachtových den není možné použít v kombinaci s ŽB potrubím DN 800mm. Prosíme o vysvětlení.

**Odpověď:** Specifikace výrobku byla nahrazena specifikací dle katalogu výrobků– přiložen nový výkaz výměr, který nahrazuje předchozí

V Třebíči 16.7.2025

Ing.Vítězslav Pruša

---

### Příloha č. 4b - Oprava dešťové kanalizace D2-Popovice-výkaz výměr

Zadavatel poskytuje jako přílohu tohoto souboru **Příloha č. 4b - Oprava dešťové kanalizace D2-Popovice-výkaz výměr** a je to opravený soupis stavebních prací, kde předmětné položky opravil. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25. 7 .2025 do 10:00**

Jaroměřice nad Rokytnou 17.7.2025