



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky	Návštěvnícké centrum turistické oblasti Králický Sněžník
Druh řízení	zjednodušené podlimitní řízení ve smyslu ust. § 53 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Zadavatel:	Město Králíky
sídlo:	Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
IČ:	00279072
DIČ:	CZ00279072
zástupce:	Ing. Václav Kubín, starosta města

V souladu s ustanovením Zadávací dokumentace k tomuto výběrovému řízení obdržel zadavatel níže uvedené dotazy a žádosti o vysvětlení (doplňující informace) k výše uvedené veřejné zakázce.

Tímto zadavatel, poskytuje níže vysvětlení a doplňující informace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:


Žádost o vysvětlení (dotaz)	č. 1
U oken je požadavek na bezpečnostní třídu zasklení P6B. Jedná se o požadavek na sklo samotné. Je tato třída myšlena takto správně? V případě zasklení skla do dřevěných oken je tato třída značně předimenzována. Vezmeme-li v potaz to že dřevěná okna se dodávají v bezpečnostní třídě max. RC2 a této bezpečnostní třídě odpovídá sklo ve třídě odolnosti P4A. Třída P6B je vůči možnostem okna jako celku značně předimenzována. Přitom požadavek na bezpečnostní třídu okna jako takového PD neudává. Platí bezpečnostní třída skla P6B? V případě že je možné navrhnout sklo o nižší bezpečnostní třídě, prosím o bližší specifikaci.	

Vysvětlení – odpověď na žádost (dotaz)	č. 1
Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) sděluje následující: Kategorie odolnosti bezpečnostního skla P6B dle ČSN EN 356 je navržena vzhledem k umístění stavby mimo zastavěné území obce, a to zejména z důvodu možného vandalizmu. Rovněž ČSN EN 356 v příloze NA 1 uvádí jako příklad použití výrobků P6B podobný typ staveb. Požadavek na kategorii P6B tedy zadavatel potvrzuje.	

Žádost o vysvětlení (dotaz)	č. 2
Dobrý den, ve výpisu truhlářských proků je u oken napsáno, že mají být zaskleny sklem se zvýšenou odolností proti vloupání, bezpečnostní třída P6B. Je tato bezpečnostní třída pro tento druh stavby nutná?	

Vysvětlení – odpověď na žádost (dotaz)	č. 2
Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) sděluje následující: Na shora uvedenou otázku je odpověď zcela totožná jako na Žádost o vysvětlení (dotaz) č. 1.	

V Králíkách, dne 4.3.2021


Mgr. Zdeněk TOMAŠ
 advokát
 Na Hrádku 1940 • 530 02 Pardubice
 IČ: 035 36 378 • tel.: 608 607 501
 e-mail: tomas@vialegal.cz

Ing. Václav Kubín, starosta města
 Město Králíky
 i.s. Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát