



Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti soustavy VO Pelhřimov



Tabulka číslo 3 s názvem „Minimální zadavatelem požadované technické parametry nabízených svítidel“

Zadavatelem požadované technické parametry světelných zdrojů a svítidel

pořadové číslo	popis technického parametru	zadavatelem požadovaná hodnota parametru	uchazečem nabízená hodnota parametru
1	minimální velikosti světelného toku pro příkon 50 W	≥ 4 000 lm	
2	minimální velikosti světelného toku pro příkon 70 W	≥ 6 500 lm	
3	minimální velikosti světelného toku pro příkon 100 W	≥ 10 500 lm	
4	minimální velikosti světelného toku pro příkon 150 W	≥ 17 300 lm	
5	minimální doba středního života v provozních hodinách	≥ 20 000 hodin	
6	minimální krytí na celé svítidlo (optické části i prostoru elektrobloku)	≥ IP 65	
7	celková úspora energie dosažená použitím uchazečem nabízených svítidel	≥ 112,8 MWh/rok ≥ 406,0 GJ/rok	

Hodnoty označené jako minimální značí požadavek zadavatele, který nesmí být podkročen. Uchazeči navrhnou hodnoty pouze vyšší nebo rovny. Hodnoty označené jako maximální značí požadavek zadavatele, který nesmí být překročen. Uchazeči navrhnou hodnoty pouze nižší nebo rovny. Splnění těchto požadavků je podmínkou zadavatele pro účast v tomto zadávacím řízení a jejich nesplnění bude zadavatelem posuzováno jako předložení nepřijatelné nabídky podle § 22 odstavec (1) písmeno a) Zákona.

Zadavatelem požadované specifikace světelných zdrojů a svítidel

pořadové číslo	popis požadované specifikace světelných zdrojů	údaj o splnění požadované specifikace světelných zdrojů	plnění požadované specifikace světelných zdrojů uchazečem
1	vysokotlaké tubulární sodíkové výbojky s vyšším světelným tokem a s jedním hořákem	ANO/NE	
2	uchycení na dřívku ø 60 mm a ø 76 mm, resp. výložníku ø 46 mm a ø 60 mm	ANO/NE	
3	možnost nastavení náklonu svítidla v rozsahu 0 - 15°, plynule nebo v několika krocích	ANO/NE	
4	těleso svítidla vyrobené z tlakově odlévaného hliníku, povrchově upravené lakováním	ANO/NE	
5	zařízení pro automatické vyrovnání tlaku mezi vnitřkem tělesa a okolím	ANO/NE	
6	zařízení pro odvod vlhkosti ze svítidla	ANO/NE	
7	třída ochrany II	ANO/NE	
8	automatické odpojení výbojky při opakovaně neúspěšném startu	ANO/NE	
9	možnost redukování příkonu 70/50 W	ANO/NE	
10	možnost redukování příkonu 100/70 W	ANO/NE	
11	možnost redukování příkonu 150/100 W	ANO/NE	
12	časové nastavení přepínání každého svítidla jednotlivě - pevné nastavení i automatické programovatelné časování (např. systém „ASTRO“, regulace od „fiktivní půlnoci“ apod.)	ANO/NE	
13	údržba bez použití nářadí (otevření svítidla, vyjmutí a výměna elektrobloku nebo výbojky)	ANO/NE	
14	automatické odpojení napájení při otevření svítidla	ANO/NE	
15	optická část uzavřená vypouklým difuzorem s možností jeho jednoduché výměny bez použití nářadí	ANO/NE	
16	možnost různého nastavení optiky (např. změnami vzájemné polohy světelného zdroje a reflektoru)	ANO/NE	

Uchazeči uvedou, zda jimi nabízené světelné zdroje a svítidla splňují zadavatelem požadované specifikace - odpoví ANO nebo NE. Splnění zadavatelem požadované specifikace je podmínkou zadavatele pro účast v tomto zadávacím řízení a jejich nesplnění (tedy uvedení odpovědi NE uchazečem) bude zadavatelem posuzováno jako předložení nepřijatelné nabídky podle § 22 odstavec (1) písmeno a) Zákona.

Legenda

takto označené buňky vyplní uchazeč

Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že jím nabízená svítidla bezvýhradně splňují všechny výše uvedené požadavky zadavatele tak, jak jsou uchazečem jednotlivých hodnoty uvedené výše a jsou pro uchazeče závazné pro plnění předmětu této veřejné zakázky.

Toto prohlášení je projevem vážné, pravé a svobodné vůle uchazeče a nebylo učiněno v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojuje osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče svůj vlastnoruční podpis, jak následuje.

V dne 2015

vlastnoruční podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče