

Vysvětlení zadávací dokumentace č.3

Název veřejné zakázky: „VODOVOD OBCE BOREČNICE“

Zadavatel:	Obec Čížová
Statutární zástupce:	Ing. Tomáš Korejs, starosta obce
Sídlo:	Čížová 75, 398 31 Čížová
IČ:	00249602
Zástupce zadavatele:	
Organizace:	HELSED s.r.o.
Sídlo:	Štětice 21 – Ražice
IČ:	17128234
Kontaktní osoba:	Helena Šedivá
Tel.:	+420 731 790 109
Email:	helsed@email.cz

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 29.11.2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel sděluje účastníkům následující dodatečné informace:

Otázka:

Na základě vysvětlení zadávací dokumentace č.1 ze dne 22.11.2023 zasíláme opětovný dotaz ohledně doplnění výkresu kladečské schéma. Dle vyhlášky č.169/2016 musí být pro výběrová řízení na veřejné zakázky zpracována projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby PDPS. Tento výkres slouží zejména jako kontrola a možnost ověřit seznam tvarovek, armatur, směru vedení potrubí a zároveň tento výkres poskytuje oporu v souvislosti předejít případným komplikacím a nesrovnalostem při realizaci stavby a zároveň ověření správnosti výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace. Žádáme Vás tímto o doplnění PD.

Odpověď:

Projektant stavby garantuje správnost výkazu výměr, kladečské schéma v této fázi není k dispozici.

Otázka:

Na základě vysvětlení zadávací dokumentace č.2 ze dne 24.11.2023 zasíláme opětovný dotaz ohledně pokládky přívodního řadu metodou pluhování. Uvedená odpověď je ze strany projektanta zcela nedostatečná !!! Technologie pluhování je možná pouze bez jakýchkoliv překážek v trase. Žádné pluhování s výskytem překážek v trase jako jsou vzrostlé stromy neexistuje !!! Žádáme Vás tímto o vysvětlení, případně o opravu soupisu prací a doplnění PD.

Odpověď:

Odpověď projektanta ze dne 24.11. 2023 je v platnosti. Je na zvážení uchazeče, zda je schopen technickými prostředky, které má k dispozici, tento stavební objekt zrealizovat.

V návrhu SOD, který je přílohou zadávací dokumentace, se uvádí v čl. IX. Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost v odd. 1, záruční lhůta 60 měs. na celé dílo. Na strojní vybavení, tzn. zejména na technologickou část tlakové čerpací stanice výrobce poskytuje záruku dle záručního listu. Doplní zadavatel do návrhu SOD zkrácenou záruku na strojní vybavení?

Žádáme Vás tímto o vysvětlení, případně o doplnění návrhu SOD v zadávací dokumentaci.

Odpověď

Záruční doba 60 měsíců je na celý předmět zakázky, tedy i na strojní vybavení.

V Čížové dne 30.11.2023

.....
Helena Šedivá - zástupce zadavatele