



Vysvětlení zadávacích podmínek č. 8/1_2021

zakázky

„Revitalizace bytového domu Rerychova 10, 12, Brno“

Zakázka je zadávána v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020

1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Společenství vlastníků jednotek domu Rerychova 10,12
Sídlo: Rerychova 1078/12, Bystrc, 635 00 Brno
IČO: 08015937
Registrace: OR u KS v Brně spisová značka S 13087
Zastoupený: Ing. Petrem Koplíkem, předsedou výboru
Ing. Ivanem Heimerlem, místopředsedou výboru

(dále jen „**zadavatel**“)

Zadavatel je zastoupen ve výběrovém řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem.

Zástupce: **VŠEPRO BD a SVJ, s.r.o.**
Sídlo: Cejl 37/62, 602 00 Brno
IČO: 04713150
Registrace: OR u KS v Brně spisová značka C 91540
Kontaktní osoba: Ing. Eliška Bílková, e-mail: zakazky.vsepro@gmail.com,
tel.: 777 595 511

(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

2. Informace o zakázce a výběrovém řízení

2.1 Informace o zakázce

Název zakázky: „Revitalizace bytového domu Rerychova 10, 12, Brno“
Název projektu dle žádosti o podporu: „Revitalizace bytového domu Rerychova 10, 12, Brno“
Dotační titul: VÝZVA Č. 78 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH III
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0015167

2.2 Informace o výběrovém řízení

Druh (předmět) zakázky: **Zakázka na stavební práce**
Druh zakázky podle předpokládané hodnoty dle Metodického pokynu:

Zakázka vyšší hodnoty

Druh výběrového řízení dle Metodického pokynu:

Otevřená výzva

Zakázka je spolufinancována z prostředků EU.



Vážení,

v souladu s odstavcem 7.3 Metodického pokynu, Vám oznamujeme vysvětlení zadávacích podmínek zakázky „**Revitalizace bytového domu Rerychova 10, 12, Brno**“.

Dotaz dodavatele č. 1 ze dne úterý 11.5. 2021 15:29

V technické zprávě u zasklení, jak již bylo v dodatečných informacích zmíněno požadujete "větrovou oblast použití č.4".

Po průzkumu trhu jsme nenašli dodavatele, který by splňoval požadavek – větrová oblast č.4 vs. bezrámový systém zasklení.

Můžete nám tedy sdělit s jakým systémem projektant uvažoval?

Předem děkuji ta odpověď

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel si ověřil u zpracovatele projektové dokumentace, že požadavek je vhodný a realizovatelný. Zadavatel bohužel nemůže v otevřené výzvě dle pravidel dotačního programu IROP poskytovat informace o konkrétních výrobcích.

Dotaz dodavatele č. 1 ze dne čtvrtek 13. 5 2021 8:49

Dobrý den,

prosím o bližší specifikaci mříží nad sklepními kóji – rozměry nebo ukázku obdobného výrobku.

Děkuji

Vysvětlení zadávací dokumentace

Jedná se o obyčejné ocelové pruty (mříž) mezi pásovinami, oka cca 100x100mm. Kotvení bude do stropu a do ŽB věnce, který bude průběžný a nad dveřmi do kóji. Celý výrobek vel. cca 1100x400mm (uzavření prostoru na dveřmi na šířku kóje) bude zároveň Pzn. Přesné rozměry na mm není možné nyní uvést, musí se zaměřit po vyzdění kóji a bude se jednat atypický výrobek. Jako příklad lze uvést KARI síť s oky 10x10 a E12.

S ohledem na charakter odpovědí, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Dále žádáme dotazující dodavatele, aby uváděli svoji úplnou právní subjektivitu, aby zadavatel mohl ověřit, zdali se jedná o reálný právní subjekt či fyzickou osobu.

Přílohy:

bez příloh

Děkujeme za pochopení.

V Brně dne 13. 5. 2021

.....
Ing. Eliška Bílková v plné
moci
VŠEPRO BD a SVJ, s.r.o.