

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Novostavba zbrojnice SDH Robousy
Druh zadávacího řízení:	VZMR
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Zadavatel:	město Jičín
Sídlo zadavatele:	Žižkovo náměstí 18 Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
IČO:	00271632
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	JUDr. Jan Malý, starosta města

V Jičíně dne 23. 3. 2020

Výše uvedený zadavatel obdržel dne 20. 3. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. V této souvislosti Vám sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Otázka č. 1:

V zadávací projektové dokumentaci ve statické části je celý krov svázán táhly D20 napříč všemi vazbami (viz. výkres krovu a SV), ale tato táhla jsme nenašli ve výkazu výměr. Žádáme o sdělení zda-li, tato táhla jsou součástí nějaké položky nebo jestli budou doplněna do výkazu výměr.

Odpověď č. 1:

Zadavatel uveřejňuje doplněný výkaz výměr. Tato položka ve VV chyběla. U dílu Konstrukce zámečnické byla doplněna položka číslo 76702a M+D ocel. táhla D20 pro svázání krovu napříč vazbami vč. spojovacích prostředků, včetně povrchové úpravy nátěrem (4ks) a dále změněno množství u přesunu hmot pro zámečnické konstrukce z 6,17379 t na 6,29335 t.

Příloha: upravený VV

Zadavatel neshledal důvody pro prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zadávací podmínky na předmětnou zakázku vyjma výše uvedeného zůstávají BEZE ZMĚNY.


JUDr. Jan Malý, starosta města