

## **SOUHRN PODMÍNEK STANOVENÝCH DOTČENÝMI ORGÁNY A ORGANIZACEMI**

### **1. Městský úřad Šumperk**

#### **Odbor územního plánování**

##### Závazné stanovisko Č.j. MUSP 21410/2020

Záměr je přípustná z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolu územního plánování.

##### Koordinované závazné stanovisko Čj: MUSP 9164/2020

#### **Odbor životního prostředí:**

Č.j.: MUSP 29466/2020

##### **1) Ve vztahu k zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech**

- Vydal k dané akci samostatné závazné stanovisko pod č.j. MUSP 29511/2020- MAHO ( DS)

##### **2) Ve vztahu k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší**

- Bez připomínek

##### **3) Ve vztahu k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny**

- Stavba nevyžaduje kácení dřevin.

##### **4) Ve vztahu k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF**

- Netýká se

##### **5) Ve vztahu k zákonu 289/1995 Sb., o lesích**

- Netýká se

##### **6) Ve vztahu k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách**

- Pro stavební řízení platí vyjádření vodoprávního úřadu vydané pod č.j. 76212/2019 ze dne 26.7.2019

#### **Odbor dopravy:**

Čj: MUSP 11032/2020

##### **1) Ve vztahu k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích**

- Nemá připomínky

#### **Odbor výstavby, oddělení památkové péče:**

Čj: MUSP 32134/2020

##### **1) Ve vztahu k zákonu č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči**

#### **Závazné stanovisko**

- Nejedná-li se o kulturní památku či nemovitost v památkově chráněném území ve smyslu znění zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění, není orgán státní památkové péče oprávněn vydávat závazné stanovisko k předmětné stavbě.
- Předmětná stavba, jak vyplývá z předmětné projektové dokumentace, se zájmů státní památkové péče dle §14 odst. 1 ani 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, **nedotýká**
- Dle §22 odst. 1 a 2 uvedeného zákona, má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, **jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit tento záměr** ARUB, pro správní území Šumperk a Zábřeh pracoviště Brno, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno a umožnit jemu

nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Informace o organizacích oprávněných provádět archeologický výzkum podá Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně, případně Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, odbor archeologie, Horní nám. 25, Olomouc.

- **Termín zahájení zemních prací musí být této organizaci písemně ohlášen s dostatečným předstihem. Stavebník je tedy ze zákona povinen oznámit tyto práce na výše uvedenou adresu**

**Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic:**

Čj: MUSP32799/2020

- 1) **Ve vztahu k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) části třetí – Územní plánování:**

**Sdělení**

- Bylo vydané dne 3.03.2020 závazné stanovisko pod čj: MUSP 21410/2020

**Odbor životního prostředí**

Závazné stanovisko Č.j: MUSP 29511/2020

- Souhlasí s realizací, pokud při ní bude nakládáno s odpady tak, jak je uvedeno v příložené projektové dokumentaci.

**Odbor dopravy, SH a dopravních přestupků**

Rozhodnutí – Stavební povolení Čj: MUSP 120493/2020

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavba bude provedena dodavatelsky na základě výsledků výběrového řízení. Stavebník je povinen do 5 -ti dnů po ukončení výběrového řízení sdělit písemně zhotoviteli stavby a předložit doklad o jeho odborné způsobilosti. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím speciálního stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu a technické normy, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce.
3. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto stavební povolení nenabude právní moci.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
5. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2021.
6. Při provádění stavby musí být dodrženy technické kvalitativní podmínky staveb poz.komunikaci.
7. Stavebník zajistí splnění podmínek Městského úřadu Šumperk, odboru životního prostředí - vodoprávního úřad a to zejména:
  - Realizací stavby nesmí dojít k poškození stávajících vodních děl (vodovodní a kan. řády)
  - Během výstavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám ve smyslu § 39 vodního zákona. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či úniků ropných látek.

- Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
  - V záplavovém území vodního toku Desná nebudou volně skladovány závadné látky, nebezpečný odpad a lehce odplavitelný materiál.
8. Stavebník zajistí splnění podmínek a požadavků daných ve vyjádřeních vlastníků (správců) inženýrských sítí: Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha č.j. 535974/20 ze dne 13.2.2020, GridServices, s.r.o Brno zn. 5002083081 ze dne 13.2.2020, ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zn. 1107478946 ze dne 27.1.2020, Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Šumperk zn. 089/01/2020 ze dne 18.2.2020 a AQUA a.s., Praha.
  9. Všechna vyjádření a stanoviska správců sítí a dotčených orgánů státní správy, které budou v době zahájení stavebních prací neplatná, budou obnovena dle aktuálního stavu. Bez těchto aktualizací nesmí být stavební práce zahájeny.
  10. Stavebník je povinen mít na stavbě stavební povolení, projektovou dokumentaci a stavební deník, který předloží na požádání ke kontrole oprávněným orgánům a osobám, a respektovat ustanovení stavebního zákona týkající se státního stavebního dohledu.
  11. Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby.
  12. Při realizaci stavby budou dodrženy povinnosti a odpovědnost osob tak, jak je uvedeno v § 152 až § 160 stavebního zákona.
  13. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené projektové dokumentace osobou nebo organizací k tomu oprávněnou. Protokol o vytýčení stavby následně připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
  14. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Staveniště musí být řádně označeno informačními tabulemi s uvedením všech předepsaných údajů.
  15. Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytýčena poloha veškerých sítí, stavební práce v prostoru vedení budou prováděny pouze dle pokynů příslušných vlastníků (správců). K vedením bude po celou dobu stavby zajištěn přístup pracovníkům příslušného vlastníka (správce) – oprava, údržba apod.
  16. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně bude doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
  17. Vyskytnou-li se při provádění stavebních prací vedení v projektu neuvedená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dohledu příslušných vlastníků (správců).
  18. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení a zahrnovat činnosti, které jsou v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele dané sítě.
  19. S odpady bude nakládáno v souladu se stanoviskem MěÚ Šumperk, odporu životního prostředí č.j. MUSP 29511/2020 ze dne 6.3.2020. Stavebník zajistí dodržování zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o evidenci, způsobu využití či likvidaci odpadů připojí stavebník k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
  20. Všechny odpady musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště ani jeho okolí. Stavebník zajistí, aby v průběhu stavby nedošlo ke kontaminaci půdy nebo ke znečištění povrchových či podzemních vod.
  21. V dostatečném časovém předstihu budou vlastníci pozemků dotčených stavbou informováni o zahájení stavby.
  22. V rámci výstavby bude v maximální míře eliminováno znečišťování ovzduší, zejména sekundární prašnost z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů a prašnost související s přesunem sypaných hmot.

23. Stavebník je povinen dbát, aby v průběhu stavby co nejméně rušil užívání sousedních nemovitostí a prováděnými stavebními pracemi nevznikaly na nich škody. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí přístup ke všem objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště.
24. Stavební práce, kterými dojde k dotčení pozemních komunikací, budou zahájeny pouze na základě vykonatelného rozhodnutí o povolení zvláštního užívání ve smyslu § 25 odst. 6 písm. c)3,2 zákona o pozemních komunikacích.
25. U výjezdů ze staveniště na komunikace budou zajištěna účinná opatření k čištění vozidel, aby komunikace nebyly nadměrně znečišťovány (ve smyslu platných právních předpisů, zejména ust. § 19 a § 28 zákona o pozemních komunikacích). Bude prováděno pravidelné čištění a kropení komunikací používaných pro účely stavby, aby se předešlo vzniku prašnosti.
26. Zařízení staveniště a skládky budou nejpozději k datu dokončení stavby odstraněny.
27. Kontrolní prohlídky stavby podle § 133 stavebního zákona budou konány podle plánu prohlídek připraveného stavebníkem, jejich termíny budou konzultovány se speciálním stavebním úřadem. Kopie zápisů z kontrolních prohlídek stavby ve stavebním deníku, potvrzené osobou vykonávající technický dozor stavebníka a projektantem v rámci stavebního autorského dozoru, budou předloženy jako příloha žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
28. Po dokončení stavby stavebník podá speciálnímu stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost bude obsahovat všechny náležitosti a přílohy dle vyhlášky č.503/2006 Sb., v platném znění. Bude provedeno zaměření skutečného provedení stavby a vypracován geometrický plán, na jehož základě bude provedeno majetkoprávní vypořádání.

## **2. Správa železnic**

### Vyjádření

Čj: 2439/2020 SŽDC OŘ OLC-OPS/ŠeL

- Bez podmínek
- Upozorňujeme, že v uvedené lokalitě je provozována soukromá regionální železniční trať Šumperk-Kouty nad Desnou v majetku Svazku obcí údolí Desné, Družstevní 125, 788 15 Rapotín se sídlem na OÚ v Rapotíně. Zde požádejte o vydání stanoviska pro stavbu v ochranném pásmu dráhy.

## **3. Správa silnic Olomouckého kraje**

### Vyjádření

Zn: SSOK-ŠU 1576/2020

Souhlasí za podmínek:

- Vydané povolení stavby nenahrazuje povolení zvláštního užívání silnice potřebného pro zahájení prací v tělese silnice v souladu s 25 odst. 6 písm. c bod 3) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění (Vydává MěÚ Šumperk, odbor dopravy)
- Práce v pozemku silnice je možno zahájit na základě sepsaného předávacího protokolu se správním cestmistrem stř. Víkýřovice ( BC. Mandáček, tel 731 604 924) – žádá zhotovitel stavby
- Pracoviště bude označeno dopravními značkami dle stanovení MěÚ Šumperk, odboru dopravy
- Případné znečištění komunikace bude průběžně odstraňováno
- Práce budou prováděny mimo zimní období, tj. mimo 1.11.- 31.3.
- Po ukončení prací bude pozemek uveden do původního stavu, bude protokolárně předán správci komunikace včetně stanovení jednorázové náhrady dle smlouvy
- Vyjádření platí po dobu jednoho roku od data vydání.

## **4. Policie České republiky, územní odbor Šumperk DI**

### Stanovisko

Čj: KRPM-9879-1/ČJ-2020-140906

- Souhlasí bez podmínek

**5. ČD – Telematika a.s.**

Souhrnné stanovisko

Čj: 1202001844

- Nedojde ke styku
- Bez podmínek

**6. Drážní úřad**

Stanovisko

Zn: DUCR -4247/20/Sj

- K žádosti o stanovisko ke shora uvedené stavbě, kterou Drážní úřad obdržel dne 22.1.2020 sděluje:
- Z předložené dokumentace nevyplývá změna proti původně projednanému řešení, proto platí naše stanovisko č.j.: DUC-45662/19/Sj ze dne 23.8.2019.

**7. Hasičský záchranný sbor**

Závazné stanovisko Č.j: HSOL-495-2/2020

- Souhlasí bez podmínek

**8. Krajská hygienická stanice Šumperk**

Závazné stanovisko

Č.j: KHSOC/02038/2020/SU/HOK

- Souhlasí bez podmínek

**9. Povodí Moravy**

Vyjádření

Zn: PM-2924/2020/5203/Žu

**Vyjádření správce povodí**

Na základě ustanovení §54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách o změně některých zákonů ( vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.sp. jako správce povodí následující stanovisko:

- a) Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy ( ustanovení §24 a §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru velikosti dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru a že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení nebude změněna.

- b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme:

- Dešťové vody budou svedeny v maximální míře do vsaku
- Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.

- Každý vlastník stavby a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi, je povinen udržívat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulá odchod vod, a to i v případě povodní( §52, §67, §85 vodního zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění.

## 10. Šumperská provozní vodohospodářská společnost

### Vyjádření

Zn: 089/01/2020

1. Dojde ke styku s vodovodním řádem, a kanalizační stokou v naší správě a před zahájením stavebních prací je nutné požádat o místní vytyčení.
2. Požadujeme zajištění maximální ochrany našich zařízení během stavebních prací a dodržení ČSN 73 6005 a zákona č. 274/201 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění ( dále jen „ZvaK“)
3. Požadujeme dodržení ochranného pásma zařízení v naší správě, a to 1,5 m od kraje potrubí a objektů ( šachet apod.) na něm na obě strany
4. Dále požadujeme přizpůsobení výšky všech poklopů na inženýrských sítích v naší správě na novou niveletu terénu. Správnost provedení zkontrolují pověření pracovníci naší akciové společnosti. Při výstavbě nesmí být zmenšeno krytí inženýrských sítí v naší správě. Současně požadujeme v maximální míře zabezpečit ochranu řádů při výstavbě komunikace, zejména omezení provozu těžké techniky a provozu hutnicích zařízení.
5. Dále požadujeme, aby obrubníky byly situovány mimo vodovodní řád, a to včetně vodovodních armatur.
6. Před zahájením stavebních prací je nutné kontaktovat vedoucího provozu Šumperk.
7. O provedené kontrole bude vystaven písemný doklad „**Souhlas s provedením stavby**“, bez tohoto dokladu nemůže být stavba uvedena do provozu.
8. Upozorňujeme, že v lokalitě se mohou nacházet vodovodní a kanalizační přípojky. Doporučujeme kontaktovat vlastníky dotčených nemovitostí.
9. Současně musí být splněny podmínky v příloze 1.

## 11. Ministerstvo obrany

### Závazné stanovisko

čj: 98002/2020-1150-OÚZ-BR

- Bez podmínek

## 12. ČEZ Distribuce a.s.

### Sdělení

Zn: 0101241527

V majetku ČEZ Distribuce a.s. se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

|              | Síť NN | Síť VN | Síť VVN |
|--------------|--------|--------|---------|
| Podzemní síť | střet  |        |         |
| Nadzemní síť | střet  | střet  |         |

|         |       |
|---------|-------|
| Stanice | Střet |
|---------|-------|

V majetku ČEZ Distribuce, a.s. se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro el. komunikaci typu:

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
|              | Síť pro elektronickou komunikaci |
| Podzemní síť |                                  |
| Nadzemní síť |                                  |

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a.s. a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a.s. se na Vámi uvedeném území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
|                        | Zařízení technické infrastruktury |
| Nadzemní nebo podzemní |                                   |

#### Sdělení k PD

Zn: 1107478946

Souhlasí s umístěním stavby v OP s podmínkami:

- v místě dotčení trasy podzemních vedení komunikace musí být dodržena norma ČSN 33 2000-5-52, tj. hloubka uložení min. 1 m
- skutečná trasa a hloubka podzemního vedení musí být před dokončením projektu protokolárně vytyčena pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce a.s. s vyhodnocením v PD
- stožáry s veřejným osvětlením VO musí být umístěny mimo ochranné pásmo podzemního vedení a mimo ochranné pásmo nadzemního vedení vysokého napětí, tj. 7m od svislé roviny krajních vodičů
- pro umístění svítidel VO na podpěrné sloupy vedení napětí musí mít investor s námi sjednanou Smlouvu o umístění zařízení na našich podpěrách
- Montáž zařízení veřejného osvětlení provede smluvní partner ČEZ Distribuce, a.s.
- Umístění zařízení bude z hlediska vzdáleností od části nadzemního vedení nízkého napětí pod napětím v souladu s platnými předpisy.
- Pro činnosti v ochranném pásmu musí zhotovitel požádat o souhlas s činností dle energetického zákona č. 458/2000 Sb.
- Nadzemní vedení nízkého napětí ( do 1 Kv) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti ( práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.2
- Výkopové práce budou prováděny v minimální vzdálenosti 1,5 m od stávajících podpěrných bodů.

#### **13. ČEZ ICT Services, a.s.**

##### Sdělení

Zn: 0700155191

- Nedojde ke střetu

**14. Telco Pro Services, a.s.**

Sdělení

Zn: 0201014673

- Nedojde ke střetu

**15. AQUA, a.s.**

- V dané lokalitě dojde k dotčení kabelového vedení
- Před započtením prací nutno vytyčit (tel: 603 373 354)

**16. České radiokomunikace**

Vyjádření

Zn: UPTS/OS/236794/2020

- Nedojde ke střetu
- Nemá námitky

**17. UPC**

Vyjádření

Zn: E001391/20

- Nedojde ke střetu
- Souhlasí se stavbou

**18. T – mobile Czech republic a.s.**

Vyjádření

Zn. E02513\_20

Zn: E02514\_20

- Nedojde ke střetu

**19. Vodafone Czech republic a.s.**

Vyjádření

Zn: MW9910143279147888

- Souhlasí bez podmínek

**20. Česká telekomunikační infrastruktura**

Vyjádření

Č.j. 535974/20

- Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.
  - Na žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytují SEK společnosti CETIN a.s.
  - Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu ( III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona
  - Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
- Telekomunikační trasy je nutno vyznačit na terénu a hloubkové uložení kabelů je nutno na začátku výkopových prací ověřit ručně kopanou sondou. V případě nedostatečného krytí je nutno počítat s úpravou hloubky kabelové trasy.



S vyznačenou trasou PVSEK je nutno prokazatelně seznámit všechny pracovníky kteří budou na staveništi provádět stavební nebo výkopové práce

- Komunikace, chodníky, parkovací stání, vjezdy
- V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly nejméně 0,5 m za okraj zpevněné pojezdové plochy.
- V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojezdové plochy
- Nad kabelovou trasou neukládejte podélné obrubníky, ani jejich betonový základ
- Parkovací stání nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byly rozebíratelný
- Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný
- Výsadby zeleně
- Pokud nebude písemně společností CETIN stanoveno jinak, výsadba dřevin a vzrostlé zeleně v ochranném pásmu SEK je zakázána.
- Podmínky výsadby zeleně projednejte písemně POS: a ( ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření:
  - IV. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebníkem, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení §104 odst.17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení
  - V. Pro účely přeložení SEK dle bodu ( IV ) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

## 21. GasNet

Stanovisko Zn: 5002083081

Podmínky:

- 1) Stavba bude probíhat v souladu se zákonem číslo 458/2000Sb., ČSN EN 1594 a TPG 702 04

Stavba je dle předložení PD umístěna mimo ochranné pásmo VTL plynovodu – s tímto řešením souhlasíme

- 2) Před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytyčíme – <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>
- 3) Všeobecné podmínky:
  - Nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu
  - Nesnižovat ani nezvyšovat stávající VTL plynovodu
  - V ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál
  - Odstavování vozidel a techniky provádět 10m od VTL plynovodu
  - Případné dočasné zařízení staveniště umístit min, 10m od VTL plynovodu DN 200
  - Po dobu stavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem

## 22. Svazek obcí údolí Desné

Vyjádření Čj: 11/2020

Souhlasí za splnění podmínek:

- Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy, Trati Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou v km 14-85-15,25
- Budou dodrženy všechny požadavky správce a provozovatele dráhy Železnice Desná fy. SART – stavby a rekonstrukce a.s.

- Po ukončení všech prací je nutno uvést pozemky Svazku obcí údolí Desné, na kterých bude příp. stavba realizována, do původního stavu a protokolárně předat majiteli.

## **SART**

### Vyjádření

Podmínky:

- Část stavby se nachází v ochranném pásmu, trati Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou v km 14,850 – 15,250
- Souhlas se zřízením stavby umístěné v ochranném pásmu dráhy podle §7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění pozdějších předpisů vydá na základě žádosti. Dražní úřad, sekce stavební, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
- Při stavbě nedojde k dotčení inženýrských sítí ve správě provozovatele dráhy. Informativní zakreslení inženýrských sítí je v příloze - v blízkosti stavby nachází sdělovací a zabezpečovací vedení ve správě provozovatele dráhy (optický a metalický kabel)
- Stavba bude provedena tak, aby po jejím dokončení nebylo již nutno realizovat žádná dodatečná stavební opatření k omezení vlivu z provozování dráhy, a to i s ohledem na skutečnost, že v roce 2015 byla provedena elektrizace trati (stavba Elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou), přičemž je použita stejnosměrná soustava trakčního vedení 3Kv SS. (Ochrana stavby proti nepříznivým účinkům bludných proudů apod.)
- Během prací nesmí dojít k narušení bezpečnosti a plynulosti provozu na železniční tratu ani k poškození žádných železničních staveb a zařízení
- Stavbou nesmí dojít k dotčení stavebních objektů ve správě provozovatele dráhy – zejména konstrukcí železničních přejezdů, propustků, mostních objektů apod. Stavbou nesmí dojít k narušení stability železničního svršku a spodku trati Šumperk – Petrov nad Desnou – Kouty n. D.
- Stavbou nesmí dojít k omezení přístupu provozovatele dráhy k železniční dráze z důvodu provádění údržbových prací
- Po dobu stavby a po jejím dokončení nesmí být žádným dočasným i trvalým stavebním prvkem omezeny rozhledové poměry na železnici, na stavbě nesmí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně drážními znaky, nebo by mohly jinak ohrozit drážní provoz.