



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Dodávka vybavení a pomůcek pro Biskupské gymnázium Brno a MŠ při Biskupském gymnáziu Brno II.
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=78345cea-36bd-4b45-a199-05c5e1728ebd
Identifikace projektů:	„Vybudování odborných učeben - Biskupské gymnázium Brno“, reg. číslo CZ.06.04.01/00/22_043/0002017 a „Navýšení kapacity mateřské školy při Biskupském gymnáziu Brno“, reg. číslo CZ.06.04.01/00/22_020/0002330.

Název zadavatele:	Biskupství brněnské
Sídlo zadavatele:	Petrov 269/8, Brno-město, 60200 Brno
Zastoupen:	Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr., biskup Mons. Mgr. Pavel Kafka, generální vikář
IČO:	00445142
DIČ:	CZ00445142

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



TENDERA

I.

Dne 8. 4. 2025 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

Prosíme ještě o upřesnění tohoto:

Tabulka 2: Ustavení mrazové úlož.			
ES.09	Lednice s mrazákem	Kombinovaná lednice s mrazákem dole, volně stojící. Rozměr 595×658×2030mm (ŠxHxV). Energetická třída minimálně C. Objem ledničky 273l, objem mrazáku 114l. Panty vpravo, počet polic lednice 4, počet přihrádek mrazáku 3, počet chladících okruhů 2. Sříbná barva. Total No Frost, displej, LED osvětlení, indikace otevřených dveří chladničky, super chlazení, super mrazení, twin Cooling.	1
ES.10b	Lednice s mrazákem, vestavná nízká	Lednice s mrazákem, vestavná, do kuchyňky. Rozměr 595×658×2030mm (ŠxHxV). Objem ledničky 144 L. Panty vpravo, počet polic lednice 3. LED osvětlení, indikace otevřených dveří chladničky.	3

- 1) Zřejmě došlo ke kopii rozměrů, předpokládáme, že vestavná lednice nízká, nemá být vysoká 2030 mm.

Děkujeme za odsouhlasení použití lednice podstavné.

S.02a	Katedra (1400x600x750)	Psací stůl - katedra učitele. Rozměr 1400x600x750mm (ŠxHxV). Celý stůl bude pevně ukotven k podlaze. Vedení kabelu NN k zásuvkovému bloku nohou a rámovou konstrukcí stolu (nutno připravit vývod kabelu z podlahy!) + kabelová prostupka. Stůl v části katedry osazen 1x kabelovou průchodkou - hliníková, rozměr 80x160mm. Možnost výsuvu pro klávesnici, držák stolního PC pod stolem. V demonstrační části stojánková elektro zásuvka. DESKA: DTD-L 25mm s výztuhou a zadním lubem, dřevodekor - stanoví architekt v koordinaci se zhotovitelem interiéru. Hrany ABS 2mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R 2mm. Stůl osazen kabelovou průchodkou. Možnost výsuvu pro klávesnici, držák PC. OPLÁŠTĚNÍ BOKŮ A ZAD: DTD-L 18mm s výztuhou a zadním lubem, dřevodekor - stanoví architekt v koordinaci se zhotovitelem interiéru. Hrany ABS 0,5mm. STOLOVÉ NOHY: Nohy z jeklu 40x40mm, s plastovým povlakem ve světlé šedé RAL 7035. Nohy opatřeny plastovými kluzáky. ZÁSUVKOVÝ BLOK: Pevný zásuvkový blok umístěný pod stolem (připraveno pro stolní PC umístěný pod stolem). 2x dvojzásuvka 230V / 16A, 1x zásuvkou Ethernet RJ-45, 2x port USB (2.0 a 3.0). Materiál plast/hliník.	1
-------	------------------------	---	---

- 2) Prosíme o upřesnění, jak je zásuvkový blok míněn.

Co je požadováno, tedy blok připraven na lubu stolu? (elektro si rozvede elektrikář? – co a na koho je míněno větou – nutno připravit vývod kabelu z podlahy)

Takto podobně?



K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Ad 1) Jedná se o překlep. Opraveno v projektové dokumentaci.

Ad 2) Zhotovitel stavebních prací připraví vývody kabeláže z podlahy v místě pro umístění stolu. Od dodavatele nábytku se očekává dodání a montáž stolu včetně zabudování kabeláže do konstrukce stolu a montáž koncových prvků elektroinstalace pod pracovní deskou stolu.

II.

Dne 10. 4. 2025 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím e-mailové zprávy žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 3:

Dobrý den,

mám dotaz k výběrovému řízení, konkrétně na pomůcky. V položkovém rozpočtu figurují položky dodávka a montáž demonstračních stolů.

Opravdu to patří do tohoto položkového rozpočtu pomůcek, nebo to spadá pod nábytek?

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Jedná se o specializovaný nábytek s funkčními výukovými prvky, z odolného materiálu, u jehož se předpokládá znalost poptávaných parametrů. Z tohoto důvodu byl zadavatelem zařazen do části 3

veřejné zakázky. Zadavatel připomíná, že veškeré, a to i dílčí části zakázky umožňuje plnit prostřednictvím poddodavatele s patřičnou specializací.

III.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohy zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace – verze VZD č. 2

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 – Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace – verze VZD č. 2

V Brně dne 10. 4. 2025

Za zadavatele – Biskupství brněnské:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci