

Seznam požárních hydrantů

Seznam dostupných míst vhodných k odběru vody pro hašení mobilní požární hasicí technikou, technickými prostředky požární ochrany nebo certifikovanými typy výrobků osazených na veřejném vodovodu provozovaného VAS pro zájmovou oblast dle žádosti č.136803.

ID hydrantu	Typ hydrantu	DN hydrantu	Vydatnost hydrantu [l/s]	Ověření vydatnosti dle ČSN 730873	Souřadnice hydrantu (JTSK)	Souřadnice hydrantu (GPS)
1372989	nadzemní	DN 80	6	Ano*	-609655.235 / -1136058.08	49.4046N, 16.4139E
798446	podzemní	DN 80	4	Ano*	-609888.24 / -1136391.199	49.4014N, 16.4112E
802996	podzemní	DN 80	6	Ano*	-610079.538 / -1136159.836	49.4032N, 16.4083E
798449	podzemní	DN 80	4	Ano*	-609922.64 / -1135986.57	49.4049N, 16.4101E
1442223	podzemní	DN 80	4	Ano*	-609712.71 / -1135830.22	49.4065N, 16.4128E
798442	podzemní	DN 100	4	Ano*	-610157.421 / -1136459.52	49.4005N, 16.4076E

* hydrant vyhovuje normě ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. Na těchto požárních hydrantech je garantována vydatnost pro účely požárního odběru uvedená ve sloupci „vydatnost hydrantu“. U požárních hydrantů provádí VAS pravidelné revize o funkčnosti a provozuschopnosti.

** místo vhodné k odběru vody pro hašení

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842

Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ ORGANIZACE – Vítěz Národní ceny za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj 2016