

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název veřejné zakázky:	Realizace FVE pro tři samostatné subjekty
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	EKOLTES Hranice, a.s.
Sídlo zadavatele:	Zborovská 606, 753 01 Hranice
IČO:	61974919
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. František Polách, ředitel

V Praze dne 4. 5. 2026

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci chybí:

- požadavek na výměnu měřicích transformátorů proudu (MTP) v transformační stanici (TS). Předpokládáme, že stávající MTP budou mít špatný převodový poměr a nebudou splňovat podmínky DS u všech objektů.

- Smlouva o připojení výroby k DS u všech objektů

Odpověď:

Smlouvy o připojení FVE v příloze daného VZD.

V rámci posouzení připojení je nutné počítat s výměnou stávajících měřicích transformátorů. U stávajících MTP se předpokládá nevyhovující převodový poměr, resp. nesplnění aktuálních technických podmínek distributora soustavy pro všechny dotčené objekty.

Tento požadavek vychází ze závazných podmínek distributora a ze smlouvy o připojení (viz příloha), nejde tedy o návrhovou variantu ani doporučení nad rámec projektu.

S pozdravem,

Mgr. Kateřina Kolářková

Kateřina
Kolářková
á

Digitálně podepsal
Kateřina Kolářková
Datum: 2026.05.04
13:13:42 +02'00'