



POZNÁMKY:

- * návrh a posouzení základů podrobněji v části D.1.2. Stavební konstrukce!!!
- * zemní práce musí probíhat pod dohledem odborného geologa a statika, před zahájením horní části stavby je nutné provést průzkumy stávajícího stavu základových konstrukcí původní budovy
- * podélné základové pasy jsou stávající (předpokládaná šířka 1000 mm)
- * stávající základové pasy na východní a západní straně budou odbourány
- * pod nově navržené vstupní portály budou provedeny železobetonové pasy šířky 800 mm a výšky 1000 mm z betonu C20/25 XC2, vyztuženy budou prutovou výztuží 4xR20 při obou površích a třmínky R10/250 z oceli B500 B
- * kvalitu zeminy v základové spáře nutno ověřit geologem před zahájením nebo při počátku provádění výkopů pro základové pasy
- * šířky základů jsou navrženy pro únosnost zeminy v základové spáře $R_{dt}=200$ kPa
- * nové základové pasy musí být fixovány do stávající ponechané základové konstrukce (vlepením závitových tyčí)
- * spára pod nově navrženými čelními stěnami bude ošetřena krystalizačním nátěrem (vhodný způsob je nutné konzultovat s vybraným dodavatelem)
- * před zahájením výkopových prací musí být vytyčeny všechny stávající inženýrské sítě

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | OBVODOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE tl. 300 mm
VYZTUŽENÝ BETON C 30/37 XC3, XD3, XF2
vyztužení dle části D.1.2 | | BETON VYZTUŽENÝ
pevnost dle části D.1.2 |
| | VNITŘNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE tl. 400 mm
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 500x400x250 mm
BETON C 30/37
vyztužení dle části D.1.2 | | BETON PROSTÝ |
| | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE SUTERÉNU
tl. 925 a 1000 mm
KAMENNÉ ZDIVO
stávající suterénní konstrukce budou ponechány
do výšky cca 1000 mm nad stávající podlahou | | ROSTLÝ TERĚN |
| | STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
základové pasy tl. 1100 až 1200 mm (skládány kámen)
podkladní beton tl. 250 mm (prostý beton) | | ZEMINA NASYPANÁ |
| | | | ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP |
| | | | HYDROIZOLACE |

±0,000 = 287,75 m n. m. BpV



C-S0701

OBJEDNATEL	Město Choceň, Jungmannova 301, 565 01 Choceň	STUPEŇ DOKUMENTACE	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Jiří Hejzlar	PDPS	
VYPRACOVAL	Ing. Jan Ropek		
NÁZEV STAVBY		ZAK. ČÍSLO	16060
Terminál v zeleni, Choceň		DATUM	SRPEN 2018
		FORMÁT	8xA4
		MĚŘÍTKO	1:50
NÁZEV OBJEKTU	S0701 - Zázemí pro úschovu kol	POŘ. ČÍSLO	SOUPRAVA
NÁZEV PŘÍLOHY	ZÁKLADY	1.2	