

603

UPOZORNĚNÍ - ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE

1. Veškeré montážní práce musí být provedeny podle platných předpisů a ČSN.
Zejména je nutno dodržet:

ČSN 33 2000 -1 ed.2	Rozsah platnosti, účel a základní hlediska
ČSN 33 2000 -4-41 ed.2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000 -4-43 ed.2	Ochrana proti nadproudům
ČSN 33 2000 -4-473	Opatření k ochraně proti nadproudům
ČSN 33 2000 -5-523	Dovolené proudy
ČSN 33 2000 -5-54 ed.2	Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN 33 2000 -5-52 ed.2	Předpisy pro kladení silových el. vedení
ČSN 33 3300	Všeobecné předpisy pro el. venkovní vedení
ČSN 73 6005	Prostorová úprava vedení technického vybavení
PNE 33 0000-1	Ochrana před úrazem el. proudem v distribuční soustavě dodavatele elektřiny
2. Z hlediska bezpečného pracovního postupu a provozu je nutné dodržovat tyto bezpečnostní předpisy:
ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN EN 50110-2 ed.2 (34 3100), ČSN 343101, ČSN 343108
3. Pracovat na vedení VO je dovoleno jen po odpojení a zajištění ve smyslu ČSN EN 50110-1 ed.2 a ČSN EN 50110-2 ed.2 (34 3100).
4. Před prováděním zemních prací je nutno přesně vytyčit stávající podzemní vedení a v jejich blízkosti výkopy provádět za dodržení ČSN 343101 a ČSN 736005.
5. Nutno zajistit, aby do el. zařízení nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace a nekonaly v nich žádné práce ve smyslu ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN EN 50110-2 ed.2 (34 3100) a ČSN 343108.
6. Před uvedením elektrického zařízení do provozu musí být vyhotovena výchozí revizní zpráva a je nutno konat pravidelné revize dle lhůt uvedených v ČSN.