

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- — — — — PLYNOVOD STL
- — — — — PLYNOVOD NTL
- — — — — VODOVOD
- — — — — KANALIZACE JEDNOTNÁ
- — — — — KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- — — — — KABELOVÉ VEDENÍ NN
- — — — — TELEFONNÍ VEDENÍ

LEGENDA VO:

- - - - - STAVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- × - - - × - STAVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ K PŘELOŽENÍ
- — — — — KABELOVÉ VEDENÍ VO – KABEL CYKY–J 5x4mm² V CHRÁNIČCE KOPOFLEX 50/41 V ZEMI, HL.0,8m – VÍZ ŘEZY.
- — — — — NA PŮDĚ č.p.2 BUDE KABEL VEDEN V PLASTOVÉ TRUBE PHØ25 PO KROVU.
- — — — — KABELOVÉ VEDENÍ VO – KABEL CYKY–J 5x4mm² V CHRÁNIČCE KOPOFLEX 50/41 BUDE ULOŽEN V DALŠÍ CHRÁNIČCE KOPOFLEX 110/94 V ZEMI, HL.0,8m–VÍZ ŘEZY.
- ⚡ S STAVAJÍCÍ OSVĚTLOVACÍ BOD
- ☛ R STAVAJÍCÍ REFLEKTOR 250W

POČET LISTŮ: 2
LIST č.1

ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ
VÝKRES – PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTOR ZAJISTIT JEJICH
VYTÝČENÍ SPRÁVCEM SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN–C–S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠĚ
VNĚJŠÍ Vlivy: AA7,AB8,AC1,AD3,AE4,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,
AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC3,BD1,BE1,CA1,CB1

VED.PROJEKTANT	ODPOV.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Ing. Miloslav Müller Dvorská 28, 678 01 BLANSKO IČO: 644 75 956	
ING.MÜLLER	ING.MÜLLER	ING.MÜLLER	AutoCAD Map RELEASE 2 sér.číslo 640-00169585		
KRAJ: JIHMORAVSKÝ			ObÚ: BRNO-STŘED		
INVESTOR: Biskupství brněnské, Petrov 269/8, 60143 Brno			FORMÁT 4 A4		
STAVBA PROPOJOVACÍ SCHODIŠTĚ MEZI PROSTOREM KATEDRÁL Y A ZAHŘÁDKOU PETROV 2 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ			DATUM 01/2017		
			STUPEŇ DSP	KOPIE	
			ZAK.čís. 2015.107		
			MĚŘ. 1: 500		
OBSAH			ČÍSLO VÝKRESU		ČÁST
BRNO parc.č.314,315,316 SITUACE 1:500			604		D.2.