

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Petr Dobroucký
Nerudova 84
571 01 Moravská Třebová
IDDS: ijx5fm9

Spis zn.: S-KHSPA 26105/2024
Naše č.j: KHSPA 26410/2024/HOK-Sy

Vyřizuje/linka
Ing. Uhrová/461550578

Svitavy dne:
06.11.2024

Závazné stanovisko

Na základě žádosti projektanta Petra Dobrouckého, Nerudova 84, 571 01 Moravská Třebová, který zastupuje na základě plné moci ze dne 08.01.2024 Skupinový vodovod Moravskotřebovska, Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová, o vydání závazného stanoviska pro povolení záměru – Výměna a zokruhování vodovodu park u muzea – ul. Jiráskova, Moravská Třebová, ze dne 04.11.2024, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), ve spojení se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 94 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro povolení záměru „Výměna a zokruhování vodovodu park u muzea – ul. Jiráskova, Moravská Třebová“ s o u h l a s í.

V souladu s § 77 zákona o ochraně veřejného zdraví váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:

- 1. Nejpozději ke kolaudaci budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou.** Podmínka je stanovena v souladu s § 5 odst. 12 zákona o ochraně veřejného zdraví v návaznosti na § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
- 2. Před uvedením stavby do provozu bude předložen doklad o nezávadnosti pitné vody z nově vybudovaného vodovodního řádu.** Podmínka je stanovena v souladu s požadavky § 3 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví v návaznosti na § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody, v platném znění.

Odůvodnění:

Předloženou projektovou dokumentaci „Výměna a zokruhování vodovodu park u muzea – ul. Jiráskova, Moravská Třebová“ zpracoval – Petr Dobroucký, Nerudova 84, 571 01 Moravská Třebová, IČ 64207293, autorizace č. 7844, číslo zakázky: 14/2024, datum vydání: 09/2024.

Projektová dokumentace řeší výměnu vodovodu a jeho zokruhování mezi budovou muzea, přes park a uličku podél bývalého areálu Miltra, a ulicí Jiráskovou. Navržen je nový vodovodní řad v délce 192,61 m z potrubí PE D 90 mm. Na začátku řad navazuje na odbočení ze stávajícího řadu v ul. Jiráskově, na konci na novější řad z potrubí PVC D 90 mm při východní straně budovy muzea. Trasa nového vodovodu je vedena převážně souběžně se stávajícím řadem, od vodoměrné šachty gymnázia je vedena samostatně k budově muzea. Řad je navržen z dvouvrstvého potrubí PE100, voda, SDR 11, PN 16, D 90x8,2 mm. Nový řad bude nadále sloužit jako zásobovací řad pro přilehlou zástavbu. Na řad bude připojeno celkem 5 přípojek v celkové měněné délce 32,50 m, z toho 2 přípojky D 32 mm v délce 16,0 m a 3 přípojky D 90 mm v délce 16,5 m. Na novém řadu nebudou osazeny žádné požární hydranty. Realizace převážné části řadu je plánována bezvýkopovou technologií - řízeným protlakem, s výkopem montážních jam a sond, z menší části výkopem rýh. Přípojky budou realizovány výkopem rýh.

Ing. Hana Uhrová
odborný rada oddělení hygieny obecné a komunální
Svitavy a Ústí nad Orlicí