

2.část ZD – podání nabídek

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Veřejná zakázka : „Výstavba nové tělocvičny při ZŠ Kbely - Albrechtická“

Evidenční číslo zakázky VVZ: Z2018-021650

Uveřejněna ve VVZ dne 29.6.2018

Druh zadávacího řízení:	užší řízení dle § 58 ZZVZ
Druh VZ podle předmětu plnění:	veřejná zakázka na stavební práce
Druh VZ podle předpokládané hodnoty:	podlimitní veřejná zakázka

Zadavatel VZ:	Městská část Praha 19 Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 – Kbely, IČ:00231304
---------------	---

Společnost pověřená administrací VZ:	ZAVOS s.r.o., Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8
--------------------------------------	---

Zadavatel na základě ustanovení §§ 98 a 99, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vysvětluje a doplňuje zadávací dokumentaci na základě žádosti dodavatele takto:

Zadavatel toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace uveřejňuje na svém profilu zadavatele.

Zadavatel dne 22. 8.2018 obdržel písemnou žádost č. 2 o Vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den,

Žádám jménem dodavatele o poskytnutí Vysvětlení zadávací dokumentace:

- 1) V předané dokumentaci jsme nenalezli část PBŘ. **Žádáme o doplnění této části projektové dokumentace.**
- 2) V předané dokumentaci jsme nenalezli zadání pro zachytýný systém. **Žádáme o doplnění této části projektové dokumentace.**
- 3) V předané dokumentaci jsme nenalezli podklady (výkresy, statický výpočet, výpis prvků s výpočtem hmotností apod.) pro ocelovou podpůrnou konstrukci střechy. Pouze ve výkazu výměr je uvedena položka č. 342 „Podpůrná ocelová konstrukce střechy s povrchovou úpravou žár.zinek“ o výměře 20 tun. **Žádáme o doplnění podkladů.**
- 4) **Žádáme zadavatele o vysvětlení, jak byla určena výměra pro střešní plechovou krytinu o výměře 1.680 m² (položky č. 272, 273, 274). Tato výměra je shodná s ostatními prvky skladby střechy (podstropní akustické panely, tepelná izolace, parotěsná folie, SDK podhled – vše o výměře 1.680 m²). Dle řezů A-A a B-B je plechová krytina s přesahem přes fasádu. Neměla by být tedy výměra plechové krytiny větší, než ostatních materiálů ve skladbě střešního pláště?**

Odpověď zadavatele:

- 1) Část PBR – bylo doplněno a uveřejněno na profilu zadavatele jako součást odpovědi na Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2.
- 2) Záchytný systém – na str. 17 TZ je specifikován
 - Systém proti pádu osob na střeše (součástí dodávky zastřešení haly), jedná se o systém, který musí splňovat ČSN EN 795:2013, ČSN EN 358, ČSN EN 363, ČSN 73 901, protože z podstaty zadávacího řízení nemůže být specifikován konkrétní výrobek zastřešení haly a záchytný systém musí být kompatibilní s technickým řešením haly, nelze specifikovat konkrétní typ záchytného systému, předpokládáme použití bodového systému.
- 3) Ocelová podpůrná konstrukce haly (v místech krakorců a vyložení) je specifikována jako součást dodávky zastřešení haly. Protože není specifikován konkrétní výrobek zastřešení haly (viz bod 2) je konkrétní statické řešení předmětem dodávky zastřešení haly, které se odvíjí od konkrétního systému zastřešení. Ve výkaze pod pol. 342 je uveden odborný odhad množství oceli použitých pro podpůrnou konstrukci.
- 4) Rozsah výměry střešní plechové krytiny podle pravidel rozpočtování se sloupy navazující na zdivo počítají jako stěny – opraveno do VV

Příloha k uveřejnění na profilu zadavatele:

Příloha k vysvětl. č. 1 a č. 3 – opravený VV- Výst.nové těl. ZŠ Kbely, Albrechtická
(uveřejněna s Vysvětl. č. 1)

V Praze dne 27. 8. 2018

.....
Pavel Žďárský
starosta MČ Praha 19

(za zadavatele)

