

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

pro veřejnou zakázku s názvem:

„Laškov, Pěňčín – ČOV a stoková síť“

Evidenční číslo zakázky: Z2019-022517

Identifikační údaje o zadavateli:

Název:	Kanalizace ČOV svazek obcí Pěňčín - Laškov
Sídlo:	Pěňčín 109, 798 57 Laškov
IČ:	65763173
Oprávněná osoba za zadavatele jednat:	Ladislav Jedlička – předseda svazku
Veřejná zakázka podle předmětu:	stavební práce
Forma zadávacího řízení:	otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	nadlimitní

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) zadavatel vysvětluje či doplňuje před uplynutím lhůty pro podání nabídek zadávací dokumentaci.

I.

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ODPOVĚDI NA DOTAZY

DOTAZ č. 1

Domníváme se, že lhůta pro podání nabídek je vzhledem k rozsahu zakázky nepřiměřená. Žádáme tímto o prodloužení lhůty pro takto rozsáhlou zakázku o 1 měsíc. Zadávací lhůta probíhá v době letních prázdnin, kdy jsou čerpány dovolené a nejsme schopni zajistit nabídky dodavatelů technologií a stavebních materiálů jejíž rozsah je v této zakázce značný a má zásadní význam pro stanovení konečné ceny.

VYSVĚTLENÍ č. 1

Zadavatel více neprodlužuje lhůtu pro podání cenových nabídek z důvodu stanovených termínů ze strany poskytovatele podpory.

DOTAZ č. 2

V Zadávacích podmínkách část 1 PZN v článku 11.4.1. je požadavek na doložení referencí pro bezvýkopovou technologii pluhování. Zmínku o pluhování jsme objevili i v TZ tlaková kanalizace na str. 6. Ve výkaze výměr jsme ovšem nenalezli práce související s pluhováním. Prosíme o upřesnění, zda chybí práce pluhování ve VV nebo zda jde o chybu v zadávacích podmínkách a v TZ.

VYSVĚTLENÍ č. 2

Zadavatel požadavek na doložení referencí pro bezvýkopovou technologii pluhování odstranil již v rámci Vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace č. 2, odst. 1.3..

Přílohou č. 1 a č. 2 tohoto Vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace č. 3 je technická a souhrnná technická zpráva. Zadavatel dal ve zprávách do souladu se soupisem prací kap. B.9.3.1 v souhrnné technické zprávě a kap. 1.b.1. v technické zprávě.

DOTAZ č. 3

Ve VV pro tlakovou kanalizaci v obci Pěňčín SOP 01až03 GK&TK&ČS v položkách č. 193 – 198 je uvedeno potrubí PE 100+RC SDR 17, PN 10. V technické zprávě je uvedeno, že potrubí pro tlakovou kanalizaci bude PE 100+ RC SDR 11 PN 16. Prosíme o upřesnění SDR a PN potrubí.

VYSVĚTLENÍ č. 3

Závazná specifikace uvedena v Souhrnné technické zprávě - tlakové stoky jsou navrženy z trubního materiálu, PE 100+ -RC SDR 11 s vnějším ochranným pláštěm, tlakové třídy PN 16. Soupis prací a výkaz výměr byl uveden do souladu se Souhrnnou technickou zprávou, viz. Příloha č. 3_ZD_Část 3_SOP_01až03_GK&TK&ČS_PĚN_VV

DOTAZ č. 4

V zadávacích podmínkách v odstavci 6.4. je stanovena předpokládaná hodnota jako maximální a nepřekročitelná. Účastník se domnívá, že tato cena je vzhledem k rozsahu stanovena nízká a žádáme, aby cena byla stanovena jen jako předpokládaná. Dále žádáme o zrušení max. částek u jednotlivých částí tak, aby měl účastník právo stanovit si sám jednotlivé částky u daných částí projektu.

VYSVĚTLENÍ č. 4

Zadavatel s ohledem na své ekonomické možnosti ponechává odst. 6.4 ZD, Části 1 - Zadávací podmínky beze změny.

Případné předložení nabídek s vyšší než stanovenou cenou maximální a nepřekročitelnou bude předmětem jednání zadavatele.

DOTAZ č. 5

V rozpočtu pro obec Laškov SO 02 až 10 GK a TK a ČS LAŠ VV v listu tlaková kanalizace u položky č. 355 Bezvýkopové provedení chráničky z potrubí ocelového DN 100 je v popisu položky uvedeno zatažení ocelového potrubí DN 300, u položky č. 257 Bezvýkopové provedení chráničky z potrubí ocelového DN 250 je v popisu položky uvedeno zatažení ocelového potrubí DN 300.

VYSVĚTLENÍ č. 5

Původní položky č. 355, 257 (bezvýkop. chráničky) jsou nyní č. 174, 175 (přečíslováno, viz. odpověď na dotaz č. 6) – upřesněn popis položek, viz. Příloha č. 4_ZD_Část 3_SOL_02až10_GK&TK&ČS_LAŠ_VV

DOTAZ č. 6

V rozpočtu pro obec Laškov SO 02 až 10 GK a TK a ČS LAŠ VV v listu tlaková kanalizace jsou chybně uvedeny pořadová čísla položek.

VYSVĚTLENÍ č. 6

V soupise prací _SOL_02až10_GK&TK&ČS_LAŠ_VV v listu SOL05, SOL06, SOL07 TK byla upravena pořadová čísla položek, viz. Příloha č. 4_ZD_Část 3_SOL_02až10_GK&TK&ČS_LAŠ_VV

DOTAZ č. 7

V poskytnuté zadávací dokumentaci - v části D.1.01 SO.01 Čistírna odpadních vod, D.1.01/1 Architektonické a stavební řešení, výkres č. D.1.01/1-02 ČOV – Půdorys na kótě +1,00 je ve výpisu zámečnických výrobků pod označením Z6 OCELOVÁ LÁVKA SE SCHODIŠTĚM VČETNĚ ZÁBRADLÍ uvedena poznámka, „SAMOSTATNÝ

VÝKRES". Ten však v zadávací dokumentaci chybí. Žádáme o doplnění tohoto výkresu do zadávací dokumentace (včetně stanovení materiálového provedení lávky, schodiště a zábradlí).

VYSVĚTLENÍ č. 7

Jde o administrativní chybu. Poznámka „Samostatný výkres“ je uvedena omylem. Samostatný výkres ocelové lávky a podrobné řešení bude součástí Výrobně dílenské dokumentace.

II. VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ROZHODNUTÍ ZADAVATELE

Zadavatel dále upřesňuje. V soupisu prací _SOL_02až10_GK&TK&ČS_LAŠ_VV v listu SOL05, SOL06, SOL07 TK původní položky č.278 až 282 (dodávka potrubí) nyní č.165 až 169 (přečíslováno, viz. odpověď na dotaz č. 6) byly uvedeny do souladu se závaznou specifikací v Souhrnné technické zprávě - tlakové stoky jsou navrženy z trubního materiálu, PE 100+ -RC SDR 11 s vnějším ochranným pláštěm, tlakové třídy PN 16, viz. Příloha č. 4_ZD_Část 3_SOL_02až10_GK&TK&ČS_LAŠ_VV

Přílohy:

1. Příloha č. 1_ZD_Část 3_B_D.1.05 6 7-1 Technická zpráva
2. Příloha č. 2_ZD_Část 3_B_Souhrnná technická zpráva
3. Příloha č. 3_ZD_Část 3_SOP_01až03_GK&TK&ČS_PĚN_VV
4. Příloha č. 4_ZD_Část 3_SOL_02až10_GK&TK&ČS_LAŠ_VV

V Laškově dne 16.7.2019

.....
Ladislav Jedlička
osoba oprávněná za zadavatele jednat

**KANALIZACE ČOV - SVAZEK OBČÍ
PĚNČÍN - LAŠKOV
798 57 Pěnčín, tel.: 582 378 721
IČO: 65 76 31 73**