



Váš dopis zn.

Ze dne	26.6.2019
Naše značka	PVK 37467/OP/2019
Vyřizuje	Dušan Říha Útvar technicko provozní činnosti Dykova 3, Praha 10
Tel. / fax	221 501 123
E-mail	dusan.riha@pvk.cz
Datum	8.7.2019

Zdeněk Christian Tesárek
Poradenská a inženýrská činnost
Lublaňská 43
120 00 Praha 2

Vyjádření k projektu pro umístění stavby vodovodní a kanalizačních přípojek a podmínky pro jejich realizaci

Stavebník: MČ Praha – Kolovraty, Mírová 364, Praha 10, IČ: 002 40 346

předložil akciové společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen PVK) žádost o vyjádření k projektu na stavbu vodovodní a kanalizačních přípojek pro nemovitost: BD - dostupné bydlení

Praha: 10	katastrální území: Kolovraty	číslo katastrální: 1263/758
ulice: Měsíčková	číslo popisné:	číslo orientační:

Navrhovaná vodovodní přípojka: provozní tlak 0,15–0,6 MPa,

(kolaudace viz podmínky PVS č.j. 01578/19/2/02 ze dne 23.4.2019)

průměr:	D63 (DN50)	materiál:	PEHD 100 – SDR 11				
bude ukončena v:	šachtě DN1500, hl.1800mm	vodoměrnou sestavou s vodoměrem:	DN 25				
a bude připojena na vodovodní řad:	200L	navrtávacím pasem					
délka přípojky:	9,2 m						
odběr vody ve výši: viz PVS 01578/19/2/02 ze dne 23.4.2019							
$Q_h =$	l/h	$Q_d = 20,8$	m^3/den	$Q_r =$	m^3/rok	$Q_{\text{poz}} =$	l/s

Navrhovaná kanalizační splašková přípojka: povodí PČOV Kolovraty

průměr:	DN200	materiál:	kamenina
bude zaústěna do:	DN 300 KT	nápojení bude provedeno:	novou odbočkou
délka přípojky:	10,4 m, ukončena RŠ DN1000mm		

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

Kontaktní centrum: 601 274 274, 840 111 112, E-mail: info@pvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku

u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5297.

IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635

www.pvk.cz



Navrhovaná přípojka srážkové kanalizace

průměr:	DN 200	materiál:	PVC min. SN10, homogení
bude zaústěna do:	600 SKL	napojení bude provedeno:	Vývrtem a vložkou
délka veřejné části přípojky:	9,6 m, ukončena RŠ DN1000mm		

Vše musí být provedeno v souladu s Městskými standardy vodárenských a kanalizačních zařízení na území Hl. m. Prahy (www.pvs.cz) a Technickými požadavky PVK (www.pvk.cz) v platném znění.

Pražské vodovody a kanalizace a.s. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. Veškeré nově navržené objekty musí být navrženy mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace (včetně jejich přeložek) pro veřejnou potřebu dle zákona 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích § 23 odst. 3)
 - u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m
 - u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m
2. Stavba vodovodní a kanalizační přípojky bude provedena nákladem investora podle schválené projektové dokumentace.
3. Veškeré změny proti schválené projektové dokumentaci (zejména změny materiálů, umístění i velikosti vodoměrné sestavy, vodoměrné a revizní šachty) je nutno předem projednat a schválit v Oddělení přípojek PVK, Dykova 2514/3, Praha 10.
4. Provedení vodovodní a kanalizační přípojky musí odpovídat Technickým požadavkům společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu na území hlavního města Prahy – dostupné na www.pvk.cz.
5. **Napojení vodovodní a kanalizační přípojky na řad pro veřejnou potřebu, který PVK, provozují, je oprávněn provádět pouze příslušný provoz PVK bez ohledu na to, zda připojovací místo již dříve bylo nebo zda teprve bude zřízeno. Požadavek na napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky navrtávkou je nutné oznámit na příslušný provoz min. 5 pracovních dnů před požadovaným termínem.**
6. Bezprostředně po vybudování vodovodní i kanalizační přípojky a před záhozem výkopu je povinností investora přizvat zaměstnance PVK, k tlakové zkoušce potrubí a ke kontrole, zda byla přípojka provedena dle schválené projektové dokumentace. Po úspěšné tlakové zkoušce PVK vystaví zápis o kontrole. Zaměstnanec PVK, musí být přizván včas (minimálně 2 pracovní dny předem) tak, aby prohlídka bylo možno uskutečnit na odkrytém, tj. nezaházeném, nezazdřeném nebo jinak zakrytém potrubí.
7. **Geodetické zaměření skutečného provedení vodovodní / kanalizační přípojky dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, v platném znění, je nutno předat do oddělení GIS PVK, Dykova 2514/3, Praha 10. "Pokud stavebník PVK nepředá geodetické zaměření skutečného provedení přípojky do dvou měsíců od data její realizace, nebude stavebníkovi vydáno souhlasné stanovisko k užívání vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky."**
8. Kde není zřízena podle předchozího schválení mycí plocha motorových vozidel, vybavená příslušným lapačem benzínu a oleje, nesmí být prováděno mytí motorových vozidel na dvorech ani v garážích.
9. Do kanalizace pro veřejnou potřebu nesmí být vypuštěna voda teplejší jak 40 °C (26 °C u oddílné srážkové kanalizace). Za dodržení tohoto ustanovení odpovídá odběratel připojený na kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

Kontaktní centrum: 601 274 274, 840 111 112, E-mail: info@pvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku

u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5297.

IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635

www.pvk.cz



10. Odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu musí vyhovovat Kanalizačnímu řádu v povodí PČOV Kolovraty.
11. **Zahájení odběru vody (odvádění odpadních vod) přípojkou, je podmíněno vydáním souhlasu PVK s užíváním této přípojky a ohlášením užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu.**
12. Za posouzení dostatečné kapacity vodovodní a kanalizační splaškové přípojky a vnitřního vodovodu a kanalizací s ohledem na potřebu vody a odvádění odpadní vody do/z celého objektu zodpovídá projektant.

Podmínky provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu pro činnost v ochranných pásmech provozovaných sítí:

13. V ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu a stávajících veřejných částí přípojek vodovodu a kanalizace provádět výkopové práce ručně. Upozorňujeme, na ochranné pásmo vodovodu a kanalizace viz bod 1), u vodovodních a kanalizačních přípojek 0,75 m na obě strany od vnějšího líce potrubí.
14. Vodovodní armatury stávajícího vodovodu musí být po celou dobu výstavby přístupné a nesmí dojít stavební činností k jejich poškození.
15. Nad stávajícími vodovodními řady a kanalizačními stokami nesmí být skladován stavební ani výkopový materiál, který musí být zajištěn tak, aby nedošlo k jeho napadání nebo splavení do kanalizačních objektů či potrubí (finanční náklady na vyčištění budou uplatněny u investora akce).
16. **Zařízení staveniště nesmí být situováno v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.**
17. Investor nebo dodavatel stavby odpovídá za veškeré škody, které vzniknou při realizaci stavby na stávajících zařízeních v provozování PVK nebo které vzniknou dalším subjektům v důsledku poškození vodovodního nebo kanalizačního zařízení při realizaci stavby.
18. Podmínkou našeho souhlasného stanoviska jsou kladné vyjádření všech vlastníků pozemků, kterých se stavba přímo dotýká. Na vedení vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace je nutné případně zřídit věcné břemeno.

Platnost tohoto vyjádření jsou dva roky od data jeho vyhotovení.

Pokud se rozhodnete pro realizaci přípojek, dostavte se osobně nejpozději 10 pracovních dnů před realizací, v návštěvní dny (pondělí a středa 8:00 – 18:00 hodin) do PVK, Dykova 3, Praha 10.

Do oddělení přípojek činnosti přineste:

1. toto vyjádření
2. rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas nebo jiný doklad vydaný stavebním úřadem s vyznačením nabytí právní moci

Do oddělení smluv přineste:

1. kopii originálu výpisu z katastru nemovitostí nebo kupní smlouvu s potvrzením katastrálního úřadu o účincích vkladu
2. výpis z obchodního rejstříku (pouze právnické a podnikající fyzické osoby)
3. plnou moc – pokud zastupujete vlastníka
4. číslo účtu

S pozdravem

Ing. Marek Červenka 
manažer útvaru technicko – provozní činnosti

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
102 00 Praha 10, Ke Kablu 971
Úsek provozního ředitele
736

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

Kontaktní centrum: 601 274 274, 840 111 112, E-mail: info@pvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku

u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5297.

IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635

www.pvk.cz