

Vyjádření k předložené dokumentaci a podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. (dále THMP, a.s.)

Číslo vyjádření: VPD-00112/2020

Žadatel: Kryštof Štulc, Terronská 583/13, Praha
Investor: MČ Praha - Kolovraty, IČO: 00240364, Mírová 364/34, Praha
Název akce: Dostupné bydlení Kolovraty
Stupeň PD: Spojené územní a stavební řízení
Zájmové území:
Adresa: Hlavní město Praha, ul. Měsíčková
Kat. území: Kolovraty (668591), parc. č. 1263/756, 1263/757, 1263/758, 1263/524, 1263/525

Žadatel vymezil žádostí a přiloženou projektovou dokumentací zájmové území.
Ve vymezeném území se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě společnosti THMP, a.s.
Na základě této žádosti vydává společnost THMP, a.s. následující vyjádření:

DOJDE ke kontaktu se zařízením VO - uložení kabelového vedení VO do chrániček

Dle předložené dokumentace budou v místech vjezdu a přejezdu uloženy do chráničky kabely VO (2 ks, mezi stožáry VO č. 018927 – 018928 – 018929, a ZM 1457 a č. 018931).

Uložení musí být do obetonované chráničky DN 110 mm s krytím 1 m s přesahem na obě strany min. 50 cm do přilehlého přidruženého prostoru. Konce chrániček musí být zapěněny. Chráničky musí být geodeticky zaměřeny.

V případě nedostatečné délky stávajícího kabelu musí být položen nový kabel CYKY 4J x 16 mm² v celém kabelovém poli, zároveň s kabelem bude položen zemnicí drát FeZn průměr 10 mm, případné použití spojky na kabelu mezi ZM a stožárem může povolit technik VO).

Kabel VO musí být uložen mimo parkovací stání.

Před zahájením prací na zařízení VO musí být provedeno nahlášení na dispečink THMP, a.s. na číslo 778 884 085. Telefonicky musí být oznámeno bezprostředně před započatím prací a po ukončení prací.

Stavebník nebo jím pověřená osoba je povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení v příloze, které jsou

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

nedílnou součástí tohoto vyjádření. Vyjádření je platné pouze pro vyznačené území, pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.


Technik VO: J. Zavázal, mobil 778 886 043, e-mail: jiri.zavazal@thmp.cz

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

V Praze dne: 01.06.2020

Vyřizuje: system_account

Za společnost THMP, a.s.:




TECHNOLOGIE
HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY

Dělnická 213/12 • 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 256 72 541 • DIČ: CZ 256 72 541

Ing. Věra Bursíková

ředitelka úseku správy a obnovy

Příloha: Všeobecné podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti THMP, a.s.