

Název zadavatele: Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Sídlo zadavatele: nám. Míru 720, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
IČO: 00262552

Fotovoltaika v objektu č.p. 720 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Věc: vysvětlení zadávací dokumentace - odpověď na dotaz účastníka

Dotaz č. 1:

Dobrý den, u položky modul bateriový min 3,6kWh HV chceme dodat jinou položku o jiné jmenovité kapacitě, s tím, že bude dodržena požadovaná celková využitelná kapacita. jak máme tedy nacenit? Pokud celkový počet modulů bude jiný oproti položkovému rozpočtu můžeme upravit počet? Či ocenit jako celek s tím, že počet ks nebude odpovídat VV?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel umožňuje kvalitativně a technicky obdobné řešení, které však musí naplnit zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu a splňuje ostatní zadávací podmínky.

Konkrétně u akumulátoru jde zadavateli o splnění **požadavku na minimální celkovou využitelnou kapacitu a je jedno z jakých modulů bude sestaven**. Každý akumulátor podle návodu potřebuje kolem sebe určité množství prostoru. V tomto smyslu jediné omezení, které v rozvodně na úložiště je, je **omezení prostorové. Konkrétně 2200 mm hloubka místnosti, šířka 1950 mm, výška 3000 mm**.

Položku č. 18 v neoceněném položkovém rozpočtu tedy naceňte jako celek tak, aby pokrývala kompletní dodávku a základní smysl předmětu uvedené položky.