

X=1046650m
Y=718200m

X=1046650m
Y=718200m

40 x VSAKOVACÍ BLOK
VSAKOVACÍ PLOCHA 16m²

AKUMULAČNÍ NADRŽ
DEŠŤOVÝCH VOD - 10m³

X=1046700m
Y=718200m

REVIZNÍ ŠACHTA PVC DN400
LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB
ČERPAČÍ ŠACHTA
ODPADNÍCH VOD
REVIZNÍ ŠACHTA PVC DN400

ŠKOLA TUKLATY
±0.00 = 100,00 = 247,62 BpV

ŠKOLA TUKLATY
100,61


STÁVAJÍCÍ
KANALIZAČNÍ
ŠACHTA
UVOLŇOVACÍ

STÁVAJÍCÍ
VODOMĚRNÁ
ŠACHTA

LEGENDA:

NAVRŽENÉ SÍTĚ:
- DOMOVNÍ VODOVOD V ZEMI PE100
- DOMOVNÍ KANALIZACE PVC SN4
- DOMOVNÍ TLAKOVÁ KANALIZACE PE100
- DOMOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC SN4

VZOROVÝ PRÍČNÝ REZ ULOŽENÍ POTRUBÍ V ZEMI



LEGENDA:
1. POTRUBÍ
2. PÍSKOVÉ LOŽE (H = 100 + 0,1*DN mm)
3. OBŠYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM
VEL. ZRN DO 15mm (Hmin=300 mm)
4. ZASYP RÝHY PO ULOŽENÍ HTU
5. VYHLÉDAVACÍ VODÍČ CYKY 2,5 - 4 mm²
6. VÝSTRAŽNÁ FOLIE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESÍ:		
Ing. Aleš Rada	Onďřej Zikán	Onďřej Zikán	Ing. Petr Homolák
INVESTOR: obec Tuklaty, Na Valech 19, 250 02, Tuklaty, IČ: 002 35 822			
NÁZEV: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben		ČÍS. ZAKÁZKY: 065-2024 DATUM: 03/2024	
MÍSTO: parc.č. 34 k.ú. Tuklaty		STUPEŇ PD: DPS	MEŘITKY: 1:150
ČÁST: D.1.4.ZTI - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNÉ - TECHNICKÝCH INSTALACÍ		FORMÁT A4: B4	Č. PÁŘE:
OBSAH: Situace		PŘÍLOHA:	

TZB ONDŘEJ
PROJEKTANT V OBLASTI TZB
E. ondrejzik@seznam.cz
T. 608 816 937