

TABULKA MÍSTNOSTÍ												
AKCE: TELOCVICNA TUKLATY												
číslo místn.	Název místnosti	Plocha místn.	Výška místn.	Objem místn.	Výměna	Přívod	Odvod	Podtl.	Přetl.	č.zař. přívod	č.zař. odvod	Poznámka
		m2	m	m3	x / h	m3 / h	m3 / h	%	%			
z.č.1 - Větrání hygienického zázemí												
z.č.1 - Větrání hygienického zázemí												
005	úklidová místnost	2,80	2,30	6	7,8		50					vyl 50
006	wc kabina muži	1,30	2,30	3	16,7		50					wc 50
007	wc kabina muži	1,30	2,30	3	16,7		50					wc 50
008	šatny a sprchy muži	10,10	2,30	23	12,1	280						
008	šatny a sprchy muži	6,23	2,30	14	14,0		200					spr 50 (35-110)
009	wc muži	6,50	2,30	15	9,0	150	135					wc 50
010	chodba + kotelna	5,80	2,30	13	10,1	135						
011	šatny a sprchy ženy	10,70	2,30	25	6,1	150						
011	šatny a sprchy ženy	4,80	2,30	11	13,6		150					spr 50 (35-110)
012	chodba + kotelna	3,90	2,30	9	17,8	160						
013	šatny a sprchy ženy	4,40	2,30	10	5,9		60					um 60
014	wc kabina ženy	1,70	2,30	4	12,8		50					wc 50
015	wc kabina ženy	1,70	2,30	4	12,8		50					wc 50
016	wc imobilní	5,20	2,30	12	6,7		80					wc 50 um 30
				153		875	875					875 / 875
OSTATNÍ PROSTORY												
Ostatní prostory objektu jsou větrány přirozeným způsobem okny a dveřmi												