



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel: 317 754 111
fax: 317 754 199
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÍSLO JEDNACÍ: VOD.235-130354/2018 (MUBN/130354/2018)
SPIS. ZNAČKA: OVH/6464/2016/VEL
VYŘIZUJE: MARCELA VELEBILOVÁ, DIS. – OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA
TELEFON: 317 754 196
E-MAIL: VELEBILOVA@BENESOV-CITY.CZ
DATUM: 02.01.2019

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 06. 02. 2019



Životní prostředí MěÚ Benešov
dne 06. 02. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí o povolení k vodním dílům

„Splašková kanalizace Rabyně – rozšíření“

na pozemcích p. č. 23/1, 36, 40/1, 41/2, 42, 43, 46, 59/1, 172/6, 176/4, 180/1, 190/8, 196, 197/1, 198/1, 198/15, 204/1, 205/36, 205/37, 205/38, 205/39, 205/60, 223/6, 224/2, 224/4, 224/80, 224/107, 225/1, 266/8, 1164, 1165, 1166, 1168/1, 1168/3, 1168/4, 1168/5, 1178/1, 1223/1, 1223/9, 1223/10, 1223/11, 1223/12, 1223/13, 1223/14 vše v k. ú. Rabyně.

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 66 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) ve znění pozdějších předpisů vydává toto

ROZHODNUTÍ

na základě návrhu podaného právnickou osobou – obcí Rabyně, zastoupené starostou Lubošem Maškem, se sídlem Blaženice 16, 257 44 Netvořice, IČO 002 32 599, předložených podkladů a provedeného vodoprávního řízení, **uděluje** právnické osobě – **obci Rabyně**, zastoupené starostou Lubošem Maškem, se sídlem Blaženice 16, 257 44 Netvořice, IČO 002 32 599:

A. Povolení k vodním dílům dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, a to ke stavbě – „Splašková kanalizace Rabyně – rozšíření“ na pozemcích p. č. 23/1, 36, 40/1, 41/2, 42, 43, 46, 59/1, 172/6, 176/4, 180/1, 190/8, 196, 197/1, 198/1, 198/15, 204/1, 205/36, 205/37, 205/38, 205/39, 205/60, 223/6, 224/2, 224/4, 224/80, 224/107, 225/1, 266/8, 1164, 1165, 1166, 1168/1, 1168/3, 1168/4, 1168/5, 1178/1, 1223/1, 1223/9, 1223/10, 1223/11, 1223/12, 1223/13, 1223/14 vše v k. ú. Rabyně, tj. stavbě rozšíření kanalizace pro veřejnou potřebu na pozemcích p. č. 23/1, 36, 40/1, 41/2, 42, 43, 46, 59/1, 172/6, 176/4, 180/1, 190/8, 196, 197/1, 198/1, 198/15, 204/1, 205/36, 205/37, 205/38, 205/39, 205/60, 223/6, 224/2, 224/4, 224/80, 224/107, 225/1, 266/8, 1164, 1165, 1166, 1168/1, 1168/3, 1168/4, 1168/5, 1178/1, 1223/1, 1223/9, 1223/10, 1223/11, 1223/12, 1223/13, 1223/14 vše v k. ú. Rabyně dle projektu vypracovaného firmou – Projektová kancelář Petr Datel, Tyršova 1902, 256 01 Benešov, IČO 674 27 324, v termínu září 2018, zak. č.: 35-2018, která byla autorizována odbornou osobou – ing. Petr Datel - autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby - ČKAIT-0003315.

Popis stavby – stavba je členěna na 4 stavební objekty:

- SO.01.01 – Kanalizace splašková
- SO.01.02 – Kanalizace tlaková
- SO.01.03 – Výtlačný řad
- SO.01.04 – Čerpací stanice
- SO.02.01 – Přípojka NN pro ČS

SO č. 01.01 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Kanalizace je navržena jako oddílná stoková soustava, kterou budou odváděny pouze splaškové vody. Na stokové síti jsou navrženy revizní šachty ve vzdálenosti max. 50 m a vždy při změně směru, profilu nebo sklonu. Kanalizační stoky jsou navrženy z potrubí PVC 250, SN 10.

Délky a profily jednotlivých stok:

STOKA	PVC 250
	m
A	388,5
B	347,8
B1	68
B2	191,5
B3	168
CELKEM	1163,8

Stokovou síť tvoří páteřní stoka „A“, na kterou budou napojeny výtlač „V1“ a tlakové stoky „1, 2, 3“. Stoka „B“ bude svedena do čerpací stanice „ČS“ a z této výtlačkem „V1“ do stoky „A“. Na stoku „B“ jsou napojeny stoky „B1, B2, B3“ a tlakové stoky „4, 5, 6“.

Stoka „A“ - bude napojena do šachty „Š1“ (stávající šachta bude nahrazena novou) osazené na stávající splaškové kanalizaci na pozemku p. č. 176/4 v k. ú. Rabyně, která odvádí splaškové vody na obecní ČOV. Odtud stoka pokračuje do prostoru místní komunikace, kterou pokračuje až do místa ukončení v šachtě „Š21“. Na stoku bude v šachtě „Š20“ napojena tlaková stoka „1“ a výtlač „V1“ z čerpací stanice „ČS“. Do šachty „Š21“ budou napojeny tlakové stoky „2“ a „3“. Šachta „Š18“ je navržena tak, aby umožňovala v budoucnu napojení vedlejší stoky. Celková délka stoky „A“ je **388,5 m**, stoka je v celé délce navržena z potrubí PVC 250 (SN 10). Na stoce bude zřízeno 21 revizních šachet.

Stoka „B“ - bude napojena do čerpací stanice „ČS“ na pozemku p.č. 205/36 v k. ú. Rabyně, ze které budou splaškové vody přečerpávány prostřednictvím výtlačku „V1“ do stoky „A“. Stoka „B“ pokračuje osazením šachty „Š22“ a dále místními komunikacemi tak, aby tvořila páteřní stoku této části obce. Ukončena bude v šachtě „Š44“. Na stoku bude v šachtě „Š27“ napojena tlaková stoka „4“. Do šachty „Š32“ bude napojena stoka „B1“, do šachty „Š38“ bude napojena stoka „B2“, do šachty „Š40“ stoka „B3“ a do šachty „Š44“ bude napojena tlaková stoka „6“. Celková délka stoky „B“ je **347,8 m**, stoka je v celé délce navržena z potrubí PVC 250 (SN 10). Na stoce bude zřízeno 23 revizních šachet.

Stoka „B1“ - bude napojena na stoku „B“ v šachtě „Š32“ a povede místní komunikací až do místa ukončení v šachtě „Š46“. Na stoku „B1“ bude v šachtě „Š46“ napojena tlaková stoka „5“. Celková délka stoky „B1“ je **68,0 m**, stoka je v celé délce navržena z potrubí PVC 250 (SN 10). Na stoce budou zřízeny 2 revizní šachty.

Stoka „B2“ - bude napojena na stoku „B“ v šachtě „Š38“ a povede místní nezpevněnou komunikací až do místa ukončení v šachtě „Š52“. Celková délka stoky „B2“ je **191,5 m**, stoka je v celé délce navržena z potrubí PVC 250 (SN 10). Na stoce bude zřízeno 6 revizních šachet.

Stoka „B3“ bude napojena na stoku „B“ v šachtě „Š40“ a povede místní nezpevněnou komunikací až do místa ukončení v šachtě „Š60“. Celková délka stoky „B3“ je **168,0 m**, stoka je v celé délce navržena z potrubí PVC 250 (SN 10). Na stoce bude zřízeno 8 revizních šachet.

SO č. 01-02 - TLAKOVÁ KANALIZACE

Tlaková kanalizace je navržena z potrubí PE 100RC, SDR 11, De 63. Na potrubí budou osazeny příslušné armatury.

Délky a profily jednotlivých stok:

STOKA	PE 100RC, SDR 11, De 63
	m
1	209
1-1	40
1-2	70
2	478
2-1	123
2-1-1	55
2-2	191
2-3	109.5
3	126
4	86
5	133
6	71.5
6-1	110
6-2	63
6-3	97
6-4	58
CELKEM	2020

Tlakové stoky budou odvádět splaškové vody do gravitačních stok „A“ a „B“, prostřednictvím kterých budou odpadní vody odváděny na ČOV.

Stoka „1“ - bude napojena na stoku „A“ v šachtě „Š20“ a povede místní nezpevněnou komunikací v celé délce v souběhu s navrhovaným výtlakem z „ČS“, až do místa ukončení odbočkou pro stoku „1-2“. Na stoku „1“ budou napojeny stoky „1-1“ a „1-2“. Celková délka stoky „1“ je **209,0 m**, stoka je v celé délce navržena z potrubí **PE 100-RC, SDR 11, De 63x5,8mm**. Na stoce bude osazeno šoupě pro možnost uzavření stoky.

Stoka „1-1“ - bude napojena na stoku „1“ a bude vedena do místní slepé komunikace, kde bude osazením proplachovací soupravy ukončena“. Celková délka stoky „1-1“ je **40,0 m**, stoka je v celé délce navržena z potrubí **PE 100-RC, SDR 11, De 63x5,8mm**. Na stoce bude osazeno šoupě pro možnost uzavření stoky.

Stoka „1-2“ - bude napojena na stoku „1“ a bude vedena do místní slepé komunikace, kde bude osazením proplachovací soupravy ukončena“. Celková délka stoky „1-2“ je **70,0 m**, stoka je v celé délce navržena z potrubí **PE 100-RC, SDR 11, De 63x5,8mm**. Na stoce bude osazeno šoupě pro možnost uzavření stoky.

Stoka „2“ - bude napojena na stoku „A“ v šachtě „Š21“ a povede asfaltovou komunikací do „staré zástavby“ obce Rabyně, pro kterou bude tvořit páteřní tlakovou stoku. Na stoku „2“ budou napojeny stoky „2-1“, „2-1-1“, „2-2“ a „2-3“. Stoka bude ukončena proplachovací soupravou. Celková délka stoky „2“ je **478,0 m**, stoka je v celé délce navržena z potrubí **PE 100-RC, SDR 11, De 63x5,8mm**. Na stoce bude osazeno šoupě pro možnost uzavření stoky.

Stoka „2-1“ - bude napojena na stoku „2“ a bude vedena do místní slepé komunikace, kde bude osazením proplachovací soupravy ukončena. Na stoku „2-1“ bude napojena stoka „2-1-1“. Celková délka stoky „2-1“ je **123,0 m**, stoka je v celé délce navržena z potrubí **PE 100-RC, SDR 11, De 63x5,8mm**. Na stoce bude osazeno šoupě pro možnost uzavření stoky.

Stoka „2-1-1“ - bude napojena na stoku „2-1“ a bude vedena místní komunikací, až do místa ukončení osazením proplachovací soupravy. Celková délka stoky „2-1-1“ je **55,0 m**, stoka je v celé délce navržena z potrubí **PE 100-RC, SDR 11, De 63x5,8mm**. Na stoce bude osazeno šoupě pro možnost uzavření stoky.

Stoka „2-2“ - bude napojena na stoku „2“ a bude vedena v celé délce v souběhu se silnicí č.III/1029, až do místa ukončení osazením proplachovací soupravy. Celková délka stoky „2-2“ je **191,0 m**, stoka je v celé délce navržena z potrubí **PE 100-RC, SDR 11, De 63x5,8mm**. Na stoce bude osazeno šoupě pro možnost uzavření stoky.

Stoka „2-3“ - bude napojena na stoku „2“ a bude vedena po hrázi rybníka a dále místní komunikací, až do místa ukončení osazením proplachovací soupravy. Celková délka stoky „2-3“ je **109,5 m**, stoka je v celé délce navržena z potrubí **PE 100-RC, SDR 11, De 63x5,8mm**. Na stoce bude osazeno šoupě pro možnost uzavření stoky.

Stoka „3“ - bude napojena na stoku „A“ v šachtě „Š21“ a povede místní nezpevněnou komunikací, až do místa ukončení osazením proplachovací soustavy. Celková délka stoky „3“ je **126,0 m**, stoka je v celé délce navržena z potrubí **PE 100-RC, SDR 11, De 63x5,8mm**. Na stoce bude osazeno šoupě pro možnost uzavření stoky.

Stoka „4“ - bude napojena na stoku „B“ v šachtě „Š27“ a povede místní nezpevněnou komunikací, až do místa ukončení osazením proplachovací soustavy. Celková délka stoky „4“ je **86,0 m**, stoka je v celé délce navržena z potrubí **PE 100-RC, SDR 11, De 63x5,8mm**. Na stoce bude osazeno šoupě pro možnost uzavření stoky.

Stoka „5“ - bude napojena na stoku „B“ v šachtě „Š46“ a povede místní nezpevněnou komunikací, až do místa ukončení osazením proplachovací soustavy. Celková délka stoky „5“ je **133,0 m**, stoka je v celé délce navržena z potrubí **PE 100-RC, SDR 11, De 63x5,8mm**. Na stoce bude osazeno šoupě pro možnost uzavření stoky.

Stoka „6“ - bude napojena na stoku „B“ v šachtě „Š44“ a povede místní komunikací, až do místa ukončení odbočkou pro stoku „6-4“. Na stoku „6“ budou napojeny stoky „6-1“, „6-2“, „6-3“ a „6-4“. Celková délka stoky „6“ je **71,5 m**, stoka je v celé délce navržena z potrubí **PE 100-RC, SDR 11, De 63x5,8mm**. Na stoce bude osazeno šoupě pro možnost uzavření stoky.

Stoka „6-1“ - bude napojena na stoku „6“ a bude vedena do místní slepé komunikace až do místa, kde bude osazením proplachovací soupravy ukončena. Celková délka stoky „6-1“ je **110,0 m**, stoka je v celé délce navržena z potrubí **PE 100-RC, SDR 11, De 63x5,8mm**. Na stoce bude osazeno šoupě pro možnost uzavření stoky.

Stoka „6-2“ - bude napojena na stoku „6“ a bude vedena do místní slepé komunikace až do místa, kde bude osazením proplachovací soupravy ukončena. Celková délka stoky „6-2“ je **63,0 m**, stoka je v celé délce navržena z potrubí **PE 100-RC, SDR 11, De 63x5,8mm**. Na stoce bude osazeno šoupě pro možnost uzavření stoky.

Stoka „6-3“ - bude napojena na stoku „6“ a bude vedena do místní slepé komunikace až do místa, kde bude osazením proplachovací soupravy ukončena. Celková délka stoky „6-3“ je **97,0 m**, stoka je v celé délce navržena z potrubí **PE 100-RC, SDR 11, De 63x5,8mm**. Na stoce bude osazeno šoupě pro možnost uzavření stoky.

Stoka „6-4“ - bude napojena na stoku „6“ a bude vedena do místní slepé komunikace až do místa, kde bude osazením proplachovací soupravy ukončena. Celková délka stoky „6-4“ je **58,0 m**, stoka je v celé délce navržena z potrubí **PE 100-RC, SDR 11, De 63x5,8mm**. Na stoce bude osazeno šoupě pro možnost uzavření stoky.

SO č. 01-03 - VÝTLAČNÝ ŘAD

Výtlačný řad je navržen z potrubí PE 100RC, SDR 11, De 75. Na potrubí budou osazeny příslušné armatury.

Délka a profily výtlačného řadu:

VÝTLAK	PE 100RC, SDR 11, De 75
	m
V1	267
CELKEM	267

Výtlačný řad „V1“ odvádí splaškové vody z čerpací stanice do stoky „A“, prostřednictvím které budou odpadní vody odváděny na ČOV.

Výtlač „V1“ - bude napojen na stoku „A“ v šachtě „Š20“ a povede místní nezpevněnou komunikací téměř v celé délce v souběhu s navrhovanou tlakovou stokou „1“, až do místa osazení čerpací stanice „ČS“, do které bude napojen. Celková délka výtlačku „V1“ je **267,0 m**, výtlaček je v celé délce navržen z potrubí **PE 100-RC, SDR 11, De 75x6,8mm**.

SO č. 01-04 - ČERPACÍ STANICE (ČS) - stavební část

Vzhledem ke konfiguraci terénu a spádovým podmínkám je nutno na stokové síti zřídit čerpací stanici, která zajistí přečerpání splaškových vod na ČOV, resp. do gravitační stoky. Čerpací stanici bude situována v nejnižším místě stokové sítě (stoky „B“) v rekreační zástavbě (pozemek p.č. 205/36 v k. ú. Rabyně). Z čerpací stanice je výtlaček veden do šachty Š20 stoky „A“.

Terén bude upraven do původního stavu. Ostatní podrobnosti – viz projektová dokumentace.

Na základě ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona se pro povolení stavby stanoví **následující podmínky:**

1. Stavba bude provedena dle předložené a schválené projektové dokumentace – Projektová kancelář Petr Datel, Tyršova 1902, 256 01 Benešov, IČO 674 27 324, v termínu září 2018, zak. č.: 35-2018, která byla autorizována odbornou osobou – ing. Petr Datel - autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby - ČKAIT-0003315.

2. Stavba bude provedena odbornou firmou dodavatelsky – jméno firmy bude oznámeno před zahájením stavby, po výběrovém řízení.
3. Při provádění prací budou dodrženy platné vyhlášky a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
4. Veškerá podzemní zařízení (kabelová, kanalizační, vodovodní a jiná) budou stavebníkem před zahájením stavby vytyčena a bude zajištěna ochrana těchto zařízení podle pokynů jejich majitelů či správců. Následně pak před záhozem rýh budou sítě fyzicky jejich majiteli či správci převzaty a bude o tom vyhotoven písemný záznam, který bude doložen k žádosti o kolaudační souhlas.
5. Veškeré pozemky stavbou dotčené budou uvedeny do původního stavu.
6. Všechny odpady vzniklé při stavbě budou zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
7. Při všech činnostech na stavbě bude dodržována ČSN 839061 "Ochrana stromů porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích".
8. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod. Zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
9. Pro čerpací jímku splaškové kanalizace bude zpracován provozní řád, jímka bude vodotěsná včetně utěsnění prostupů, vybavena signalizací maximální hladiny a poruchy čerpadla. Jímka bude bez havarijního přepadu. Jímka bude vybavena dostatečným objemem pro případ poruchy a výpadku elektrické energie. Doporučujeme jímku pro případ výpadku elektrické energie přizpůsobit pro napojení na náhradní zdroj.
- 10. Napojení na stávající kanalizaci proběhne až po uvedení nové ČOV do zkušebního provozu.**
11. Budou dodrženy podmínky vyjádření KSÚS Stř. kraje, p. o., č. j.: 5167/17/KSÚS/BNT/ROU z 13.12. 2017, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
12. Budou dodrženy podmínky sdělení ČEZ Distribuce, a.s., č. j.: 0101006159 z 22.10.2018, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí vyjádření z 23.10.2018 (č. j.: 757911/18).
14. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona.
15. Umístěním kanalizačního potrubí – zemního vedení přes lesní pozemky v k. ú. Rabyně, (pozemek PUPFL), dojde k omezení hospodaření na této části pozemku v ochranném pásmu příslušného vedení. K zásahu do pozemku PUPFL je třeba před stavebním povolením požádat o dočasné odnětí části pozemku PUPFL (lesních pozemků) pro provedení stavby v rozsahu stavebního prostoru - (stavební prostor v rozsahu min. ochranného pásma budoucího vedení) v souvislosti se stavbou umístěnou na pozemku určeném k plnění funkcí lesa (PUPFL). Rozhodnutí o dočasném odnětí na dobu trvání stavebních prací na pozemku PUPFL je oprávněn vydat MěÚ Benešov, odbor ŽP na základě samostatné žádosti s doložením dokladů dle vyhlášky MZe ČR č.77/1996 Sb.
16. Stavbou nebudou přímo zasaženy jiné části lesních pozemků a porostů mimo odsouhlasený stavební prostor v následném rozhodnutí o dočasném odnětí z PUPFL.
17. Na lesní pozemky mimo stavební prostor nebude ukládána výkopová zemina, nebudou zde tvořeny skládky odpadů.
18. V případě vzniku škod na lesních pozemcích a porostech v souvislosti s navrženou stavbou hradí stavebník vlastníkově lesa vzniklé škody a újmy stavební činností vzniklé.
19. Stavebník ohlásí Muzeu Podblanicka zahájení zemních prací či výkopových prací 3 týdny před termínem a dále mu investor bude podávat hlášení o náhodných archeologických nálezech v průběhu stavby. Výskyt mincí, kamenných, kovových, kostěných nástrojů, keramiky, starého zdiva, tmavých či vypálených míst v podložní zemině, jakož i další archeologické nálezy hlase Archeologickému ústavu AV ČR Praha a Muzeu Podblanicka, Zámek 1, Vlašim.

20. Při stavebních pracích bude minimalizována prašnost. Vozidla vyjíždějící ze staveniště na komunikaci musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a komunikací. Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraněno.
21. Plán kontrolních prohlídek na stavbě - v průběhu realizace – po předání staveniště bude dodavatel se stavebníkem svolávat pravidelně kontrolní dny s prohlídkou na stavbě v pravidelných intervalech, které budou sděleny vodoprávnímu úřadu.
22. Pro dokončení stavby se stanovuje lhůta do 31.12.2023.
23. Kanalizace bude sloužit pro veřejnou potřebu. Správu, údržbu a provoz bude zajišťovat odborná firma s povolením k provozování vydaným krajským úřadem v souladu s § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
24. Dokončení stavby oznámíte písemně Odboru ŽP MěÚ Benešov a podáte společnou žádost o zkušební provoz ČOV a o vydání kolaudačního souhlasu na rozšíření kanalizace pro veřejnou potřebu, ke kterým stavebník předloží doklady předepsaných zkoušek dle ČSN (doklady o zkouškách těsnosti, atd.); 3x projektovou dokumentaci skutečného provedení včetně geometrického zaměření (1x stavebník, 1x provozovatel, 1x vodoprávní úřad) a předávací protokoly od správců veřejných sítí a dále doklady dle Vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu ve znění pozdějších předpisů a stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů a stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů:

obec Rabyně, zastoupená starostou Lubošem Maškem, se sídlem Blaženice 16, 257 44 Netvořice, IČO 002 32 599.

Odůvodnění

MěÚ Benešov – odbor ŽP obdržel 31.10.2018 od právnické osoby – obce Rabyně, zastoupené starostou Lubošem Maškem, se sídlem Blaženice 16, 257 44 Netvořice, IČO 002 32 599 (dále jen „stavebník“), žádost o povolení stavby – „Splašková kanalizace Rabyně – rozšíření“ na pozemcích p. č. 23/1, 36, 40/1, 41/2, 42, 43, 46, 59/1, 172/6, 176/4, 180/1, 190/8, 196, 197/1, 198/1, 198/15, 204/1, 205/36, 205/37, 205/38, 205/39, 205/60, 223/6, 224/2, 224/4, 224/80, 224/107, 225/1, 266/8, 1164, 1165, 1166, 1168/1, 1168/3, 1168/4, 1168/5, 1178/1, 1223/1, 1223/9, 1223/10, 1223/11, 1223/12, 1223/13, 1223/14 vše v k. ú. Rabyně. Na výše uvedenou stavbu bylo vydáno MěÚ Týnec nad Sázavou – odborem výstavby územní rozhodnutí, č. j.: TnS-2017/5834-11 z 28.05.2018, které nabylo právní moci 03.07.2018. Dnem podání návrhu bylo zahájeno vodoprávní řízení.

K návrhu byl doložen projekt na provedení ČOV a kanalizace vypracovaný firmou – Projektová kancelář Petr Datel, Tyršova 1902, 256 01 Benešov, IČO 674 27 324, v termínu září 2018, zak. č.: 35-2018, která byla autorizována odbornou osobou – ing. Petr Datel - autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby - ČKAIT-0003315.

K žádosti byly dále doloženy následující doklady:

- doklad o vlastnictví pozemku (kopie výpisu z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy)
- vyjádření CETIN a. s., č. j.: 757911/18 z 23.10.2018
- sdělení ČEZ Distribuce a. s., č. j.: 0101006159 z 22.10.2018
- sdělení Telco Pro Services, a.s., č. j.: 0200822904 z 22.10.2018
- vyjádření ČEPS, a.s., č. j.: 0000021114 z 04.10.2018

- územní rozhodnutí MěÚ Týnec nad Sázavou – odboru výstavby, č. j.: TnS-2017/5834-11 z 28.05.2018, které nabylo právní moci 03.07.2018, včetně sdělení a vyjádření dle § 15 odst. 2 stavebního zákona
- závazné stanovisko státní správy lesů MěÚ Benešov – odboru ŽP, č. j.: MUBN/21309/2018/OOPLH z 13.03.2018
- rozhodnutí o dočasném odnětí a trvalém omezení části pozemku určeného k plnění funkcí lesa pro stavbu kanalizace v obci Rabyně vydané MěÚ Benešov – odboru ŽP, č. j.: MUBN/147604/2018/OOPLH z 27.11.2018
- stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy, s. p., č. j.: 4329/2018-242/Ma SP-2018/1097 z 23.01.2018
- plán kontrolních prohlídek
- vyjádření VHS Benešov, s.r.o., č. j.: Vyj/Zav Rab/2018/055 z 08.03.2017
- vyjádření KSÚS Stř. kraje, p. o., č. j.: 5167/17/KSÚS/BNT/ROU z 13.12.2017
- rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace vydané MěÚ Benešov – odborem výstavby a ÚP – odd. SSÚ, č. j.: MUBN/17530/2018/VÝST z 28.02.2018
- rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace vydané OÚ Rabyně, č. j.: 280.1-84/2018/Ma z 27.02.2018
- smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi stavebníkem a vlastníky pozemků dotčených stavbou

Městský úřad Benešov – odbor ŽP jako příslušný vodoprávní úřad oznámil dotčeným orgánům státní správy a účastníkům řízení zahájení vodoprávního řízení opatřením z 22.11.2018, č. j.: Vod. 231-130354/2018 (MUBN/130354/2018) s upozorněním, že účastníci řízení mohou námitky, popřípadě důkazy uplatňovat nejpozději do 15 dnů od jeho obdržení. Oznámení bylo doručeno všem účastníkům řízení v zákonem stanovené lhůtě před vydáním tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavebník se upozorňuje na dodržení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a ve znění novely č. 242/1992 Sb. a ve znění pozdějších předpisů.

Na základě provedeného vodoprávního řízení vodoprávní úřad dospěl k závěru, že vydáním povolení ke stavbě vodního díla nedojde k nepřiměřenému ovlivnění či dotčení vodohospodářských ani jiných právem chráněných zájmů ani k nepřiměřenému ovlivnění práv účastníků řízení. S ohledem na tyto skutečnosti:

- v bodu A výroku udělil povolení ke stavbě jmenovaného vodního díla a podmínkami zajistil ochranu veřejných zájmů i zájmů účastníků řízení v rozsahu, v jakém se jich předmět řízení dotýká;

a rozhodl jak shora uvedeno.

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 3000 Kč byl uhrazen 26.11.2018.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 správního řádu, v němž se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Stř. kraje, Zborovská 11,150 21 Praha 5, podáním učiněným u odboru ŽP MěÚ Benešov.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (podle § 73 a 74 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Marcela Velebilová, DiS.
odborný referent



OÚ Rabyně a MěÚ Benešov se tímto žádají o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů. Vyhlášku s datem vyvěšení a sejmutí neprodleně MěÚ zašle na Odbor ŽP MěÚ Benešov po uplynutí této doby.

Vyvěšeno

.....

Sejmuto

.....

Razítko a podpis MěÚ

.....

Rozdělovník

Účastníci řízení veřejnou vyhláškou – další dotčené osoby (vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům a stavbám):

- **pozemky:** stpč. 1/1, 4, 5, 6, 7/4, 8, 10, 53, 54/1, 71, 115, 380, 396, 471, 843 a p. č. 1, 2, 3, 4, 8, 9/1, 9/3, 16, 19, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 28/1, 28/2, 28/3, 29, 30, 33, 35/1, 35/2, 35/3, 38/1, 38/2, 38/3, 38/6, 41/1, 47, 48/1, 49, 50/1, 51, 58, 59/2, 60, 64, 68, 70, 74, 76, 77, 78, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 86/1, 122/2, 122/3, 122/7, 122/9, 123/3, 174/1, 174/10, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 176/3, 176/5, 179/2, 179/3, 180/2, 180/3, 180/4, 180/6, 181, 182, 183/1, 183/3, 190/1, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, 190/6, 190/9, 195/1, 195/4, 195/5, 195/6, 196, 197/2, 197/3, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 198/7, 198/8, 198/9, 198/10, 198/12, 198/13, 198/14, 198/16, 198/20, 198/22, 199/6, 199/12, 199/14, 201/1, 202/2, 202/3, 202/6, 202/10, 202/12, 204/2, 204/4, 204/5, 204/6, 204/7, 204/8, 205/1, 205/4, 205/5, 205/6, 205/8, 205/11, 205/12, 205/13, 205/14, 205/17, 205/18, 205/19, 205/20, 205/21, 205/22, 205/23, 205/24, 205/25, 205/26, 205/27, 205/28, 205/29, 205/30, 205/31, 205/32, 205/33, 205/34, 205/35, 205/51, 205/52, 205/53, 205/54, 205/55, 205/59, 205/61, 205/67, 205/68, 205/69, 206/3, 207/1, 210/3, 211/3, 211/4, 211/5, 219/1, 219/2, 223/1, 223/2, 223/3, 223/4, 223/10, 223/15, 223/16, 224/5, 224/6, 224/7, 224/8, 224/9, 224/10, 224/11, 224/12, 224/13, 224/14, 224/15, 224/16, 224/17, 224/18, 224/19, 224/20, 224/21, 224/22, 224/23, 224/30, 224/31, 224/32, 224/33, 224/34, 224/35, 224/36, 224/37, 224/38, 224/39, 224/40, 224/41, 224/42, 224/43, 224/44, 224/45, 224/46, 224/47, 224/49, 224/50, 224/51, 224/52, 224/53, 224/54, 224/55, 224/56, 224/57, 224/58, 224/59, 224/60, 224/61, 224/62, 224/63, 224/64, 224/65, 224/66, 224/67, 224/68, 224/69, 224/70, 224/71, 224/72, 224/73, 224/76, 224/77, 224/78, 224/79, 224/81, 224/83, 224/84,



224/85, 224/86, 224/87, 224/88, 224/89, 224/90, 224/92, 224/93, 224/94, 224/95, 224/96, 224/97, 224/98, 224/99, 224/100, 224/101, 224/108, 224/110, 224/111, 224/112, 224/113, 224/135, 224/136, 224/137, 224/138, 224/139, 224/140, 224/141, 224/142, 224/143, 224/144, 224/148, 224/149, 224/151, 225/6, 228, 230/1, 230/2, 233, 234/1, 236/1, 237/1, 237/2, 238, 243/1, 245/2, 262, 266/3, 266/10, 266/11, 266/12, 266/13, 266/14, 266/15, 266/16, 266/17, 266/21, 294, 295, 296, 297, 298, 299/1, 299/2, 299/3, 301/1, 301/2, 301/3, 302, 304, 314/1, 315, 316, 319, 331, 332, 437, 473/19, 856/1, 1167, 1168/2, 1169, 1175, 1178/2, 1201/1, 1219, 1251/4, 1262 v katastrálním území Rabyně

- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Rabyně č. p. 7, 6, 5, 4, 2, 11, 12 a č. ev. 19, 61, 211, 152

Obdrží

- obec Rabyně, Blaženice 16, 257 44 Netvořice
- Lubomír Tomeš, Úhlová 800/15, Kunratice, 148 00 Praha 4
- Martin Zajíc, Kurkova 1209/8, Kobylisy, 182 00 Praha 8
- Ing. Jiří Žižka, Rabyně 7, 252 08 Slapy nad Vltavou
- Jarmila Kubásková, Janovičky 17, Zámorsk, 566 01 Vysoké Mýto
- Marie Ditrichová, Rabyně 3, 252 08 Slapy nad Vltavou
- Miluše Outratová, Mádrova 3031/1, Modřany, 143 00 Praha 4
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 8, 460 05 Děčín (k č. j.: 0101006159)
- CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 34 Praha 3 (k č. j.: 757911/18)
- VHS Benešov s.r.o., Černoletská 1600, 256 13 Benešov (k č. j.: Vyj/Zav/Rab/2018/055)
- Krajská správa a údržba silnic p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (k č. j.: 5167/17KSÚS/BNT/ROU a smlouva č.: 38/00066001/2018)

Dotčené správní úřady

- OÚ Rabyně, Blaženice 16, 257 44 Netvořice
- Povodí Vltavy s. p., Grafická 35, 130 21 Praha 5 (k č. j.: 4329/2018-242/Má / SP-2018/1097)
- KHS Stř. kraje se sídlem v Praze, ÚP Benešov, Černoletská ul. 2053, 256 01 Benešov
- ČR – HZS Stř. kraje, ÚO Benešov, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov
- MěÚ Benešov - odbor výstavby a územního plánování – zde
- MěÚ Benešov – odbor výstavby a ÚP – SSÚ – zde (k č. j.: MUBN/17530/2018/VÝST)
- MěÚ Benešov – odbor ŽP – státní správa lesů – zde (k č. j.: MUBN/21309/2018/OOPLH a MUBN/147604/2018/OOPLH)

Na vědomí

- Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Stř. kraje, Na Baních 1304, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
- Inspektorát bezpečnosti práce, Ve Smečkách 55, 110 00 Praha 1
- Podblanické muzeum Vlašim, pracoviště Benešov, Malé nám. 84, 256 01 Benešov

Příloha

pro stavebníka - 1x ověřená projektová dokumentace po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí