

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
ING.KOŠTÁLEK	ING.TEPLÝ	ING.TEPLÝ
Země : ČR	Obec : JILEMNICE	
Investor : MĚSTO JILEMNICE MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 82		
Akce : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY GYMNÁZIA č.p. 259 JILEMNICE		
Objekt :		
Obsah : VÝPIS VÝROBKŮ - KLEMPÍRŠKÝCH A OST.		









spol. s r.o.

Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz

Stupeň :	DPS
Datum :	02/2013
Zak.číslo :	4504/13
Měřítko :	Příloha : A.1.23.

Výpis výrobků - klempířských




1

Označení / rozměr	Schema	Popis výrobku	1.PP	1.NP	MEZI	2.NP	3.NP	Σ	
		Návrh použit na oplechování bezúdržbovým materiálem - v úvahu přichází ocelový žárově pozinkovaný plech s ochranou barevnou vrstvou po obou stranách v odstínu stávajícího oplechování. Konečné upřesnění barevných odstínů bude provedeno při realizaci stavby dle požadavků investora. Klempířské výrobky jsou kresleny schematicky Všechny rozměry klempířských výrobků se musí upravit při realizaci stavby dle skutečných rozměrů jednotlivých prvků a konstrukcí Klempířské výrobky budou provedeny dle ČSN 73 3610 BARVA ANTRACIT - NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM							
K1		Oplechování parapetu oken vnější šířky 1550 mm + oplechování říms v návaznosti RŠ = 330 mm, Okno 1	m	-	37	-	38,9	20,9	96,8
K2		Oplechování parapetu oken vnější šířky 1300 mm RŠ = 330 mm, Okno 2,10	m	-	19	-	37,1	32,9	89
K3		Oplechování parapetu oken vnější šířky 1200 mm RŠ = 330 mm, Okno 3,4,6	ks	-	-	-	4	4	8
K4		Oplechování parapetu oken vnější šířky 500 mm RŠ = 330 mm, Okno 5,7,9	ks	-	-	-	2	2	4
K5		Oplechování parapetu oken vnější šířky 950 mm RŠ = 330 mm , Okno 8	ks	-	-	-	-	4	4
K6		Oplechování parapetu oken vnější šířky 1100 mm RŠ = 330 mm, Okno 11	ks	-	1	-	-	-	1
K7		Oplechování parapetu oken vnější šířky 1800 mm RŠ = 250 mm, Okno 13,14	ks	-	8	-	-	-	8
K8		Oplechování parapetu oken vnější šířky 1150 mm RŠ = 330 mm, Okno 15,16	ks	-	9	-	5	-	14

ROZMĚRY UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ

Výpis výrobků - klempířských


2

Označení / rozměr	Schema	Popis výrobku	1.PP	1.NP	MEZI	2.NP	3.NP	Σ
K9		Oplechování parapetu oken vnější šířky 900 mm RŠ = 250 mm, Okno 17	ks	-	2	-	-	2
K10		Oplechování parapetu oken vnější šířky 1500 mm RŠ = 250 mm, Okno 18,21	ks	-	-	1	2	3
K11		Oplechování parapetu oken vnější šířky 2400 mm RŠ = 250 mm, Okno 19,20,22	ks	-	14	-	14	28
K12		Nový Podokapní žlab půl kruhový (RŠ 330 mm), délka 113,80 bm	bm	-	-	-	-	113,8
K13		Nový Dešťový svod kruhový DN 100 (RŠ 330 mm) tl. 0,7 mm, 4 ks :1Ks 15m	bm	-	-	-	-	60
K14		Oplechování prvků čelní fasády, 11 ks rozměry cca 0,15 x 0,20 bm, plocha 0,03m2 4 ks rozměry cca 0,20 x 0,20 bm, plocha 0,04m2	ks	-	-	-	-	15
K15		Nový nátěr stávajících plechových dvířek barva stejná jako na fasádě v daném místě plocha 1 m2	ks	-	-	-	-	1
K16		Demontáž a zpětná montáž stávajících informačních cedulí, 6 ks	ks	-	-	-	-	6
K17		Demontáž a zpětná montáž stávajícího solárního panelu, 1 ks	ks	-	-	-	-	1
K18		Demontáž a zpětná montáž stávajícího informační vytríny, 1 ks	ks	-	-	-	-	1
			ks	-	-	-	-	-

ROZMĚRY UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ

Výpis výrobků - klempířských




3

Označení / rozměr	Schema	Popis výrobku	1.PP	1.NP	MEZI	2.NP	3.NP	Σ
K19		Nová skříňka elektro - úprava vlivem zateplovacího systému. 1 ks ks	-	-	-	-	-	1
K20		Úprava vedení hromosvodu po fasádě objektu: stávající držáky svodů budou prodlouženy o tloušťku izolace. Funkčnost hromosvodu bude doložena revizní zprávou	-	-	-	-	-	52
K21		Oplechování předělových a soklových říms RŠ = 250 mm, bm	-	80	-	80	-	160
K22		Nový nátěr stávající kovové stěny s vraty (průjezd), barva stejná jako u ostatních klempířských prvků plocha 70 m2 m2	-	-	-	-	-	70
K23		Nový nátěr stávajících nosných ocelových konstrukcí nad průjezdem m2	-	-	-	-	-	15
K24		Demontáž a zpětná montáž dešťových svodů, upravení na tl. zateplovacího systému 74 m / 9 ks ks	-	-	-	-	-	9
K25		Úprava ukončení svodů okapového potrubí (lapač nečistot) v návaznosti na kanalizaci, vlivem zateplovacího systému 8ks ks	-	-	-	-	-	8
K26		Nátěr dřevěného podbití střechy 77 m2 m2	-	-	-	-	-	77
K27		Úprava všech větracích mřížek, vůči zateplovacímu systému 9 ks ks	-	-	-	-	-	9
K28		Demontáž a zpětná montáž elektrických a telefonických kabelů po fasádě 60m m	-	-	-	-	-	60
K29		Úprava vývodu venkovního vodovodu vůči zateplovacímu systému. ks	-	-	-	-	-	1
K30		Oplechování konce střechy - rozšíření kvůli zateplovacímu systému, délka 18,20 bm, RŠ 500 mm bm	-	-	-	-	-	18,2
K31		Demontáž a zpětná montáž ochranných plechů proti odstříkujícímu dešti (nad střechou šatny) 9,5 m2 m2	-	-	-	-	-	9,5

ROZMĚRY UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ





Výpis výrobků - klempířských

4

Označení / rozměr	Schema	Popis výrobku	1.PP	1.NP	MEZI	2.NP	3.NP	Σ
K32		Lemování hrany střechy v návaznosti na zateplovanou stěnu délka 9,5 bm 2x, RŠ 500 mm bm	-	-	-	-	-	19
K33		Lemování hrany střechy v návaznosti na zateplovanou stěnu délka 5,5 bm 2x, RŠ 500 mm bm	-	-	-	-	-	11
K34		Demnotáž a zpětná montáž osvětlovacích prvků ks	-	-	-	-	-	8
K35		Úprava kotvení madel u vstupu do šatny, vůči zateplovacímu systému ks	-	-	-	-	-	2
K35a		Nové oplechování stříšky u přístavku tělocvičny m2	-	-	-	-	-	15
K36		Předělová římsa : Římsa bude lepena a kotvena na zateplenou fasádu. Materiál - pevný povrch z flexibilní směsi na cementové bázi s jádrem z EPS 150. Tvar římsy bude odvozen ze stávající římsy. Horní hrana bude oplechován - viz prvek 21 Schematický náčrtek: 						40
K37		Předělová římsa : Římsa bude lepena a kotvena na zateplenou fasádu. Materiál - tvarovaný profil s pevným povrchem z flexibilní směsi na cementové bázi s jádrem z EPS 150. Tvar římsy bude odvozen ze stávající římsy. Horní hrana bude oplechován - viz prvek 21 Schematický náčrtek: 						40
K38		Tvarování fasády - svislý sloupek. Sloupek bude nalepen a kotven na zateplenou fasádu. Materiál - přířez z EPS F 100 tl. 60 mm 						65

Výpis výrobků - klempířských

4

Označení / rozměr	Schema	Popis výrobku	1.PP	1.NP	MEZI	2.NP	3.NP	Σ
K39		Tvarování fasády - svislý sloupek. Sloupek bude nalepen a kotven na zateplenou fasádu. Materiál - přířez z EPS F 100 tl. 60 mm  bm						60
K40		Tvarování fasády - vodorovná příčka Sloupek bude nalepen a kotven na zateplenou fasádu. Materiál - přířez z EPS F 100 tl. 60 mm  bm						35
K41		Tvarování fasády - vodorovná příčka s obloukem Sloupek bude nalepen a kotven na zateplenou fasádu. Materiál - přířez z EPS F 100 tl. 60 mm   ks						4
K42		Oplechování vrchu zdiva ozdobného štítu v hlavním průčelí staré budovy. RŠ = 1000 bm	-		-	25	-	25

ROZMĚRY UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ