

„Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova“

Zadávací řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Dodatečná informace zadavatele č. 7 k zadávacím podmínkám (dle § 49 zákona)

Dne 18. 2. 2015 obdržel zadavatel žádost o doplňující informaci zadavatele:

1. V soupisu stavebních prací a dodávek v SO 01 06_141217 Pol, položka č. 84 a 85 je uvedeno 3,7 m. Ve výpise prvků je uvedeno 6 ks 3,7m u každé této položky.

Prosím o sdělení, zda je správně soupis prací a dodávek nebo PD?

2. V soupisu stavebních prací a dodávek v SO 01 09_141217 Pol, v položce č. 25 je uvedeno izolace stropů vrchem... Tato položka obsahuje i montáž izolace. Následně v položce č. 28 je uvedena opět montáž na PU lepidlo. Podle našeho názoru se v této výměře montáž lepením opakuje, což navyšuje cenu díla.

Prosím o opravu výkazu výměr.

3. V soupisu stavebních prací a dodávek v SO 01 09_141217 Pol, v díle 7122 jsme spočítali celkovou plochu D+M střešní folie cca 3.384m² podle kontroly z výkresové dokumentace jsme spočítali, 3753,84m² bez prořezu a přesahu folií. Podle soupisu stavebních prací a dodávek je zřejmé, že zpracovatel soupisu počítal jinak přetažení VZT jednotek folií, než je specifikováno v TZ a to jen z vytažením svislé izolace o 15 cm namísto celého přetažení. Dále neuvažoval s prořezem a překrytím folie.

Prosím o sdělení, zda je správně soupis prací a dodávek nebo PD? Prosím o zaslání případného opraveného soupisu prací a dodávek.

Odpověď:

- bod 1...pol. 84,85....opraveno na 6 ks
- bod 2...pol. 25,28....ponecháno (položka č. 25 se týká nalepení a dodávky EPS 160 mm, pol.č. 28 je nalepení spádových klínů, které jsou ve specifikaci)
- bod 3...pol. 20.....opravena výměra - vytažení na větrací šachty zvětšeno na 50 cm. Co se týká prořezu, musí dodavatel dle RTS počítat s prořezem 12% v ceně položky

Zadavatel zasílá současně všem uchazečům nový soupis prací, dodávek a služeb ve formátu .xls s názvem **150220_DPS Foltýnova_slepý+**, v němž byly provedeny výše uvedené změny.

K ocenění je nutno použít pouze tento soubor !!

Tento soubor se soupis prací, dodávek a služeb nahrazuje v celém rozsahu všechny dříve zveřejněné a uchazečům dodané verze soupisu prací, dodávek a služeb .

Z důvodu výše popsané úpravy zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel **lhůtu pro podání nabídek**

z termínu - do 25. 2. 2015 do 13:00 hod.

na nový termín - do **4. 3. 2015 do 13:00 hod.**

Místo pro podání nabídek ani požadavky na podání nabídek se nemění.

Dodatečnou informaci č.7 zadavatel zveřejňuje na svém profilu a změna termínu pro podání nabídek bude zveřejněna v opravném formuláři ve Věstníku veřejných zakázek.

Za správnost:

Ing. arch. Radomír Kolomazník
pověřený zastupováním dočasně neobsazené
funkce vedoucí/ho Odboru investičního