

## **DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1**

**Zadavatel:** Správa majetkového portfolia Praha 3 a. s.,  
sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha  
zastoupená: Ing. Martinem Kadlecem, vedoucím divize technické  
IČ: 28954866  
DIČ: CZ28954866

### **Název veřejné zakázky: Realizace dodávky 4 výtahů v ulici Blahoslavova**

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k dané podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona.

#### **Dotaz č.1:**

V zadávací dokumentaci chybí šachetní rozměry, nosnost apod. Chci se zeptat zda-li bude výtah stejný jako doposud nebo jej zvětšíme.

#### **Odpověď na dotaz č.1:**

##### **Rozměry:**

**Platí text uvedený v Příloze č. 4 - Technická specifikace plnění**

##### **Bod 1.2.3. Klec**

- **dodávka a montáž nové klece s maximálním využitím prostoru výtahové šachty v provedení komaxit včetně rámu, obousměrných zachycovačů, zábradlí a okopových plechů na střechu, okopové plechy interiéru nerez, zrcadlo, madlo, sklopné sedadlo, osvětlení bodové /led/.**

##### **Nosnost:**

**Uchazeč stanoví nosnost výtahu dle platných norem v rámci zhotovení technické a projektové dokumentace dle bodu 1.1 Zadávací dokumentace „Popis předmětu plnění veřejné zakázky“.**

**Zadavatel současně předpokládá, že uchazeč využije termínu Prohlídky místa plnění dle bodu 11.1 Zadávací dokumentace.**

#### **Dotaz č.2:**

Ještě jedna věc, v zadávací dokumentaci v technické části číslo 4.2 je uvedeno nerez keson a v bodu 1.2.2. „šachta“ požadujete ocel, prosím o rychlou odpověď.

#### **Odpověď na dotaz č.2:**

**Platí text uvedený v Příloze č. 4 - Technická specifikace plnění**

**Stavební úpravy pro dodání a instalaci kovové vany /ocel. plech tl. 4 mm/ proti průsaku vody do výše 110 cm včetně izolace, ochranného nátěru, provedení protiskluzného a oleji odolného nátěru dna a stěn vany a stěn šachty do výše prahu nástupiště.**


V Praze dne 29. 9. 2014

Správa majetkového portfolia

Praha 3 a.s. ①

Divize technická

Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3



Ing. Martin Kadlec

vedoucí divize technické

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.