

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

v souladu Vnitřním předpisem o zadávání veřejných zakázek Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

Systémové číslo VZ: **P25V00000003**
Název veřejné zakázky: **REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ V PAVILONU „A“**
Název zadavatele: Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
se sídlem Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc
IČ: 25848526

V Olomouci dne 17. 9. 2025

Zadavatel obdržel od účastníka zadávacího řízení dne 11. 9. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel v souladu s Vnitřním předpisem vysvětluje zadávací dokumentaci včetně písemné žádosti bez identifikace dodavatele takto:

Dotaz dodavatele:

Dobrý den,
chceme se zeptat, zda je součástí CN:
5. POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE
5.1.STAVBA
- Zhotovení prostupů pro VZT potrubí stávající prosklenou stěnou
- Zhotovení nosných konstrukcí pro VZT zařízení
5.2.ELEKROINSTALACE
- Napojení VZT zařízení na přívod elektrické energie
- Uzemnění všech VZT zařízení
5.3.ZDRAVOTNÍ INSTALACE
- Napojení odvodu kondenzátu klimatizačních a VZT jednotek do kanalizace

Protože jsme nikde ve VV nenašli.
Děkuji za odpověď.

Odpověď zadavatele:

- Zhotovení prostupů pro VZT potrubí stávající prosklenou stěnou bude zajišťovat dodavatele a budou tyto práce součástí cenové nabídky. Současně je doplněn výkaz výměr o tyto práce položkou:

56	K	R555	Zhotovení prostupů v prosklených panelech (trojsklo) a jejich zapravení PUR panelem	ks	8,000
----	---	------	---	----	-------

- Zhotovení a dodávku nosných ocelových konstrukcí včetně povrchové úpravy pod konkrétní dodávanou VZT a kondenzační jednotku včetně technického návrhu dle požadavků statického posouzení bude zajišťovat dodavatele a bude tato dodávka a dané práce součástí cenové nabídky. V rámci doplnění je doložen dokument statické posouzení, kde v kapitole 3.2 je řešena vzduchotechnika – kotvení ke konstrukci. Současně je doplněn výkaz výměr o tuto dodávku a práce položkami:

52	K	R252525	Montáž nosné konstrukce pod VZT jednotku	ks	3,000
53	M	M252525	Zhotovení nosné konstrukce pod VZT jednotku	ks	3,000

54	K	R252526	Montáž nosné konstrukce pod kondenzační jednotku	ks	3,000
55	M	M252524	Zhotovení nosné konstrukce pod kondenzační jednotku	ks	3,000

- Navazující elektroinstalace, tj. přípojku elektřiny a uzemnění zajistí zadavatel včetně revizních zpráv. Tyto práce nejsou součástí cenové nabídky dodavatele. Součinnost dodavatele při zapojení VZT a kondenzačních jednotek na elektroinstalaci je nutná, a proto je doplněn výkaz výměr o tyto práce položkou:

51	K	HZS3132	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích elektromontér VN a VVN odborný	hod	12,000
----	---	---------	--	-----	--------

- V rámci MaR je nutná součinnost dodavatele s firmou, který zajišťuje VZT v objektech zadavatele. Se servisní firmou je již předjednáno. Současně je doplněn výkaz výměr o tyto práce položkou:

50	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	24,000
----	---	---------	---	-----	--------

- Kondenzát z klimatizačních a VZT jednotek může volně vytékat na střechu bez nutnosti napojení odvodu do kanalizace.

Závěr:

Zadavatel uveřejňuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace stejným způsobem jako zadávací podmínky, které byly vysvětleny, tedy na profilu zadavatele. Současně s vysvětlením zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel i nové znění přílohy zadávací dokumentace 03_Výkaz_výměr_V2.xlsx a současně zveřejňuje dokument Statického posouzení.

Zadavatel současně v souladu s kap. 13 ZD prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nový termín pro podání nabídek stanovuje **do 7. 10. 2025 do 10.00 hodin**. Nabídky je nutné podat v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele.

Mgr. Dominika Doláková
administrátor VZ zmocněnec zadavatele
ARS rozvojová agentura, s.r.o.
Krapkova 280/7, 779 00 Olomouc