



## Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Hybešova 254/16, 657 33 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Ing. Vítězslav Pruša  
Manželů Curieových 657  
67401 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

26.2.2015

NAŠE ZNAČKA

230/05298/2015/Pro

VYŘIZUJE / LINKA

Ing.Prokop,tel.543 433 245

BRNO

9.3.2015

VĚC

### Drásov-Malhostovice, II. etapa odkanalizování, stoková síť Nuzířov – souhlasné stanovisko

Na základě doplnění PD zaslané nám dne 26.2.2015 sdělujeme:

V prostoru je veden dálkový přivaděč pitné vody II. březovský vodovod DN1000 se stanoveným ochranným pásmem v celkové šířce 12,00 m.

Dále je zde vedeno námi provozované zemní kabelové vedení NN přípojky pro stanici katodické ochrany SKAO5-Malhostovice a kabel k elektrodám (vedeno v jedné rýze).

Křížení s potrubím II. březovského vodovodu je výtlupek kanalizace A0 podchodem a gravitační stokou A0 rovněž podchodem.

Dále dochází ke křížení potrubí II. březovského vodovodu novou zemní Přípojkou NN.

Rovněž dochází ke křížení námi provozovaných kabelů gravitační stokou A1.

#### **S předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:**

- 1) Pro zjištění přesné polohy vodovodu a námi provozovaných kabelových vedení požadujeme provést ručně kopanou sondou.
- 2) Výkop v prostoru 1,50 m na každou stranu od osy potrubí II. březovského vodovodu bude prováděn ručně. Výkop v prostoru 1,0 m od námi provozovaných kabelových vedení požadujeme provádět ručně.
- 3) Ke kontrole provedení křížení inženýrských sítí s přivaděčem požadujeme přizvat před zásypem.
- 4) Prostor ochranného pásma přivaděče nebude využit jako zařízení staveniště a nebudou zde žádné (ani přechodné) skládky staveništního materiálu či zeminy.
- 5) Před zahájením stavby je nutno II. březovský vodovod vytyčit. Vytyčení je možno objednat na našem středisku Dálkových přivaděčů, tel. 461 521 187, vedoucí Bc. Milan Mišák.
- 6) Upozorňujeme na to, že II. březovský vodovod je pod aktivní katodovou ochranou.

Naše předchozí stanovisko zn. 230/3897/2015/Pro ze dne 20.2.2015 tímto pozbývá platnosti.

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Hybešova 254/16, 657 33 Brno  
vedoucí provozu CVD, prameniště  
a dálkových přivaděčů

Ing. Ladislav Prokop  
Vedoucí provozu CVD, prameniště  
a dálkových přivaděčů