



VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. XI

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Komunitní centrum a prodejna potravin Grygov
výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele dne: **11.11.2025**
(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Obec Grygov
IČO: 00298875
se sídlem: Šrámkova 19, 783 73 Grygov
(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Advokátní kancelář PERNICA
IČO: 04195141
se sídlem: Moravské náměstí 754/13, 602 00 Brno
tel.: +420 728 783 904
e-mail: advokat@petrpernica.cz
ID datové schránky: qpa7a7c
(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je **Advokátní kancelář PERNICA**

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

1)

Dotaz

V soupisu prací pro Komunitní centrum jsme nedohledali položky týkající se těchto opláštění: "OPLÁŠTĚNÍ KOMPOZITEM TL. 4 mm NA NOSNÝ ROŠT Z OCELOVÝCH PROFILŮ a HLINÍKOVÝ NOSNÝ RÁM + OPLÁŠTĚNÍ KOMPOZITEM TL. 4 mm NA NOSNÝ ROŠT Z HLINÍKOVÝCH UD PROFILŮ". V soupisu prací pro Prodejnu nebyly dohledány položky pro: "OPLÁŠTĚNÍ KOMPOZITEM TL. 4 mm NA NOSNÝ ROŠT Z OCELOVÝCH PROFILŮ".

V projektové dokumentaci nejsou tato opláštění označena skladbou, není tedy ani možné zkontrolovat, zda podkladní vrstvy jsou v rozpočtu.

Prosíme o zaslání přesné specifikace těchto skladeb a o doplnění položek pro práce a dodávky na opláštění kompozitem do soupisu prací.

Odpověď

Opláštění kompozitem tl. 4 mm na nosný rošt z ocelových profilů je řešeno u sloupů (u hlavního vchodu komunitního centra) a jedné stěny výtahové šachty. V projektové dokumentaci je provedení popsáno dostatečně. Kompozitní desky se budou kotvit na ocelový rošt (např. z CD, UD profilů), které budou kotveny k nosné konstrukci budovy (sloupy, zdivo).

Hliníkový nosný rám + opláštění kompozitem tl. 4 mm na nosný rošt z hliníkových profilů: jedná se o hotový výrobek (vchodová stříška), která je souboru **04 Soupis prací – Obec GRYGŮV_aktualizace ke dni 8.12.2025** popsána pol. č. 322.

V Brně dne 08.12.2025

Pernica

Obec Grygov

v.z. Advokátní kancelář PERNICA

Mgr. Petr Pernica, advokát