



Město Lom se sídlem MěÚ, nám. Republiky 13, 435 11 Lom

Odbor: Kancelář starostky

Váš dopis s čj.:

Ze dne:

Číslo jednací: MLOM-4190/2018-KaS/KH

Spisová značka:

Vyřizuje: Kateřina Helmerová

Tel: 476769860

E-mail: helmerova@mesto-lom.cz

Datová schránka: 47nbcyq

Datum: 10.12.2018

ECO LED SOL s.r.o.
David Čermoch
Karlovarská 1104/14
161 00 Praha

VYSVĚTLENÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 15 dle ustanovení § 98, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: Rekonstrukce veřejného osvětlení, následná správa a servis

Identifikátor: P18V00000002

ZADAVATEL

Název: Město Lom se sídlem MěÚ Lom

Sídlo: nám. Republiky č. p. 13/5, 435 11 LOM

IČO: 00266035

DIČ: CZ00266035

Otázka:

Ve vašem vysvětlení ze dne 11. 5. 2018 máte v požadavcích na svítidla požadavek na Měrný výkon použitých LED svítidel minimálně 161 lm/LED při CCT: 4000 K

Jak máme tento požadavek na měrný výkon chápat? Jednotka měrného výkonu je lm/W. Tento požadavek je na měrný výkon čipů?

Odpověď:

Zakázka byla zveřejněna dne 6. 8. 2018 a žádné vysvětlení ze dne 11. 5. 2018 nenevidujeme.

Jedná se o měrný výkon svítidla v lm/W. V uvedených požadavcích na svítidla je chybně zadána hodnota v lm/LED.

V Lomu dne 10. 12. 2018

Bc. Kateřina S c h w a r z o v á
starostka města Lom