

Hlavní projektant	Vypracoval	Kreslil	REC.ing. spol. s r. o. Realizační a projekční společnost Pod Výrovem 1061 549 01 Nové Město nad Metují tel.fax: 491 421 683, 491 426 911	
PROIS, a.s.	Ing. Milan Zítka	Martin Krpálek		
Investor Obec Vinary, Vinary 70, 503 53 Smidary				
Místo Smidarská Lhota, kraj Královéhradecký				
Akce	KANALIZACE SMIDARSKÁ LHOTA D – 2. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ		Zakázka	
			Datum	12/2020
			Stupeň	DSP+DPS
Část dokumentace D–2.3.1 Strojně–technologická část Prováděcí a kontrolní prohlídka			Příloha D–2.3.1.03	Paré
Tato dokumentace včetně všech příloh je duševním vlastnictvím společnosti REC.ing. spol. s r.o.. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Tato dokumentace slouží pouze k stavebnímu povolení a provedení stavby a neslouží k realizaci stavby.				

KANALIZACE SMIDARSKÁ LHOTA
D - 2. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ
D-2.3 TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI ČS
D-2.3.1 Strojně-technologická část

PROVÁDĚCÍ A KONTROLNÍ PROHLÍDKA MONTÁŽE TECHNOLOGIE

Podklady: technická zpráva, seznam strojů a zařízení, výkresy

Stupeň: DSP+DPS

Datum: prosinec 2020

Vypracoval: REC.ing. spol. s.r.o. - projekční a realizační firma

	PŘEDMĚT KONTROLY	PROVEDENÍ KONTROLY DLE	KONTROLU PROVÁDÍ			ZPŮSOB KONTROLY ČETNOST	ZPŮSOB DOKLADU	TERMÍN KONTROLY	KONTROLOVANÁ VLASTNOST
			dodava- tel	staveb. dozor	investor				
1.	Zámečnické výrobky								
1.1.	Zámečnické výrobky - lávky a zábradlí	PD				vizuální kontrola	atest		
						vstupní kontrola			Funkčnost
								Kvalita provedení	
2.	TZB								
2.1.	Technologické potrubní propojení vnitřní instalace	ČSN 736760				vizuální kontrola tlaková zkouška	atest protokol		Materiál
									Spád
									Vodotěsnost

2.2.	Technologické armatury	PD				vstupní kontrola	atest		Materiál
									Vodotěsnost
2.3.	Strojní zařízení (čerpadla atd.)	PD				vstupní kontrola	atest		Materiál
									Kvalita, provedení
									Funkční zkouška
2.4.	Technologická elektroinstalace - rozvody	ČSN 33 2000-1				vizuální kontrola	revize		Kontrola tras kabelového vedení
									Použité materiály
2.5.	Elektroinstalace - výrobky a materiály	ČSN 33 2000-5-52 ČSN 33 2130				vstupní kontrola	atest		
									Kontrola hlavního a doplňujícího pospojování
2.6.	Technologické potrubní propojení, venkovní instalace	PD				tlaková zkouška	protokol		Provedení dle PD
						vizuální kontrola	atest		
3. Komplexní zkoušky									
3.1.	Komplexní zkoušky zařízení	TNV 75 6910					protokol		Jistota a bezporuchovost chodu, bezpečnost provozu, snadné ovládání všech zařízení, těsnost potrubí