

Zadavatel:

United Energy, a.s.

Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03

IČO: 273 09 959

Veřejná zakázka:

Výstavba plynových motorů v Teplárně Komořany

nadlimitní sektorová veřejná zakázka na dodávky zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE XI

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 (obdržena dne 24. 4. 2026):

Dotaz 1)

Chápeme správně dle Přílohy č.12 – Bezpečnostní požadavky na dodávaný systém, že následující činnosti nespádají do rozsahu dodavatele řídicího systému technologické části? Domníváme se, že pokud je to požadováno, zadavatel zajistí:

- Centrální sběr logů do SIEM
- Centrální zálohování
- Instalace oddělovacích Firewall mezi L2, L3, L3.5
- Licence antivirového software
- Systém a licence IDS, IPS
- DRP
- Aktualizace VMWare na novější verzi
- Hardedning stávajícího systému

Informace zadavatele:

- Centrální sběr logů do SIEM – sběr logů bude zaveden do stávajícího SIEMu UE, dodavatel poskytne součinnost při zavedení dodávaného řešení (ŘS, aktivní prvky, operátorské stanice, serverové stanice atd.). V podstatě dodavatel poskytne veškeré technické informace k dodávané technologii, které pomohou při integraci do SIEMu
- Centrální zálohování – bude využito řešení objednatele, dodavatel poskytne součinnost ve smyslu dodání technických informací o dodávaném systému a možností zálohování a obnovy. Dodavatel dále poskytne doporučení pro nastavení zálohovacích a retenčních plánů s ohledem na charakter a kritičnost systému.
- Instalace oddělovacích Firewall mezi L2, L3, L3.5 - součástí dodávky zhotovitele je FW dle požadavků objednatele. Dodavatel dodá veškeré technické informace o dodávaném systému včetně specifikace minimálních požadavků na síťovou komunikaci. Segmentace a IP adresace bude konzultována s objednatel. Dodavatel je povinen tuto adresaci plně respektovat a přizpůsobit jí konfiguraci dodávaného systému.
- Licence antivirového software – pro zajištění ochrany systému bude využito antivirové řešení objednatele, včetně příslušných licencí. Dodavatel poskytne veškeré nezbytné technické informace o dodávaném systému pro správné nastavení a provoz antivirového řešení, zejména s ohledem na kompatibilitu, doporučené výjimky, skenovací politiky a případná omezení.
- Systém a licence IDS, IPS – zajistí objednatel
- DRP – vytvoření plánu se vztahuje pouze na rozsah dodávaného systému.
- Aktualizace VMWare na novější verzi – vztahuje se pouze na rozsah dodávky. Pokud není předmětem dodávky a bude využito VMware prostředí objednatele pak dodavatel neřeší aktualizaci na novější verzi.
- Hardening stávajícího systému – vztahuje se pouze na rozsah dodávky. Dodavatel poskytne veškeré informace pro zavedení pravidel, které vychází z principů least privilege a least functionality, tedy povolení pouze nezbytných oprávnění, služeb a rozhraní při implicitním zákazu všeho ostatního.

Dotaz 2)

V tabulce Garantovaných parametrů_ rev2 je na listě Garantované parametry:

- a) V políčku (E11) Čistá účinnost výroby elektrické energie je odkaz na Provozní stav LP2 (políčko H39), správně by měl být odkaz na Provozní stav LP1 (políčko G39)
- b) V políčku (E13) Tepelný výkon oběhové vody [kWt] je odkaz na Provozní stav LP2 (políčko H18), správně by měl být odkaz na Provozní stav LP1 (políčko G18)
- c) V políčku (E14) Čistý elektrický výkon [kWe] je odkaz na Provozní stav LP2 (políčko H38), správně by měl být odkaz na Provozní stav LP1 (políčko G38)

Informace zadavatele:

Zadavatel prověřil a souhlasí s připomínkou účastníka zadávacího řízení (administrativní nedopatření). Zadavatel informuje, že v dokumentu A.3.6 Garantované parametry list „Garantované parametry“ a list „Smluvní pokuty“ byly opraveny následující buňky.

List „Garantované parametry“:

- a) V buňce (E11) Čistá účinnost výroby elektrické energie změna odkazu na Provozní stav LP1 (políčko G39)
- b) V buňce (E13) Tepelný výkon oběhové vody [kWt] změna odkazu na Provozní stav LP1 (políčko G18)
- c) V buňce (E14) Čistý elektrický výkon [kWe] změna odkazu na Provozní stav LP1 (políčko G38)

List „Pokuty“:

- a) V buňce (J11): z -0,24 na 0,24
- b) V buňce (J12): z - 7,72532400872684 na 7,72532400872684

Upravené znění Zadávací dokumentace – KNIHA „A“ část A3 bod A3.6 Garantované parametry (soubor A.3.6_Garantovane parametry_fin_rev3.xlsx) je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto „Vysvětlení Zadávací dokumentace XI“.

Informace zadavatele z vlastního podnětu (č. 4) ze dne 29. 04. 2026:

Zadavatel za účelem upřesnění informací, uvedených v Knize „B“ části „B1 – Technická část zadávací dokumentace, nechal zpracovat aktuální verzi hlukové studie (soubor HS_2867_DekarbonizaceUE_final_sign.pdf), kterou zadavatel poskytuje účastníkům zadávacího řízení v rámci tohoto „Vysvětlení Zadávací dokumentace XI“, jako Přílohu č. 2.

Přílohy:

Příloha č. 1 – KNIHA „A“ část A3 bod A3.6 Garantované parametry (soubor A.3.6_Garantovane parametry_fin_rev3.xlsx)

Příloha č. 2 – HS_2867_DekarbonizaceUE_final_sign.pdf

Praha dne dle elektronického podpisu

United Energy, a.s.

i.s. Solkind s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Lenka Lelitovská, LL.M., na základě plné moci

(podepsáno elektronicky)