

DODATEČNÁ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Č. 4

NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SPOLEČENSKÉHO SÁLU A HOSPODY

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje o veřejné zakázce:

Zadavatel: **Obec Račice - Pístovice**
se sídlem: Račice 72, 683 05 Račice
zastoupený: Hana Sotolářová – starostka obce
IČ: 00292249

Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi: **HANDL s.r.o.**
Zastoupená: Ing. Jaromírem Handlem
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce
Limit veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: Zjednodušení podlimitní řízení

Dodatečné informace:

Dotaz č. 1: Vnitřní dveře D/02 - Ve výpisu prvků popsána dřevěná obložková zárubeň. Ve výkazu výměr uvedena položka pouze na Dveře dvoukřídlé 1500x2770. – Položku ocenit dle výpisu prvků jako celek včetně obložkové zárubně? Prosíme o ujasnění položky ve výkazu výměr.

Odpověď: Ano nacenit včetně obložkové zárubně.

Dotaz č.2: Vnitřní dveře D/11 - Prosíme o vyspecifikování zárubně a doplnění informací do výpisu prvků i výkazu výměr.

Odpověď:

Interiérové dveře dvoukřídlé

Provedení: dřevěné, hladké, plné

Rozměr: 1400 × 2000 mm

Zárubeň: skrytá hliníková zárubeň pro dvoukřídlé dveře, určená k zabudování do stavební konstrukce a k následnému zaomítání. Po dokončení povrchových úprav bude zárubeň pohledově skrytá, bez viditelného obložení. Ze strany společenského sálu bude povrch zárubně plynule navazovat na omítanou stěnu.

Kování: běžné dveřní kování, obyčejný zámek

Zámek: osa ve výšce 900 mm nad úrovní čisté podlahy

Klika: osa ve výšce 970 mm nad úrovní čisté podlahy

Provedení: bezprahové

- Nový výpis dveří bude součástí doplněné PD

Ve Vyškově dne 29.9. 2026

Zpracoval: Ing. Jaromír Handl
osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

Ing. Jaromír Handl
Digitálně podepsal
Ing. Jaromír Handl
Datum: 2026.09.29
19:54:42 +02'00'