

SPRÁVCE PODZEMNÍCH SÍTÍ O JEJICH VYTVOŘENÍ DETEKTOREM NEBO Z DOKUMENTACE.

- KABELY NN BUDOU ULOŽENY V ZEMI, VE VÝKOPU J=36/30cm, V HLoubCE 70 cm NA LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU TL. 10cm, PŘEKRYTY VRSTVOU PÍSKU TĚŽE TLOUŠŤKY, KABELY V BUDOU OZNAČENY VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ
- POD KOMUNIKACEMI ULOŽIT KABELY NN V h=1,2m
- KABELY VO BUDOU ULOŽENY V ZEMI, VE VÝKOPU 36/30cm, V HLoubCE 70 cm, V CELÉ DÉLCE V CHRÁNIČE HDPE 76 NA LOŽE Z PŘESÁTÉ ZEMINY TL. 10cm,
- PŘEKRYTY VRSTVOU PŘESÁTÉ ZEMINY TĚŽE TLOUŠŤKY, KABELY BUDOU OZNAČENY VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ
- POD KOMUNIKACEMI ULOŽIT KABELY NN A VO V CHRÁNIČE HDPE110 V h=1,2m, PŘECHOD NOVÝCH KOMUNIKACÍ PŘEKOPEM



LEGENDA:

- KOMUNIKACE, ASFALT. VOZOVKA
- VJEZD K NEMOVITOSTI, BETON. DLAŽBA
- PARKOVACÍ STÁNÍ / OBRATIŠTĚ
- CHODNÍK, BETONOVÁ DLAŽBA
- PLOCHY ZELENĚ
- STÁVAJÍCÍ CHODNÍK, DLAŽBA
- NAVRŽENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- NAVRŽENÁ VÝSADBA STROMŮ



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: S.p.v.

VEDOUcí PROJEKTANT:	ING. KOTLÁN
ZODP. PROJEKTANT:	ING. KOTLÁN
VYPRACOVAL:	HORSKÝ
KONTROLOVAL:	ING. SEDLÁK
OBJEDNATEL, INVESTOR:	MĚSTYS ŽELETAVA

FORMÁT:	A4
1:1 ÚM:	ÚNOR 2018
STUPEŇ:	DŮR
ZNAČ.	2017-000152
PŘÍLOHA:	



INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE PRO
VÝSTAVBU RD, ŽELETAVA - BÍTOVANKY

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

STAVBA:	Č. VÝKRESU
1 : 500	

Kraj Vysočina souhlasí na základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 1299/12 z 20.12.2012 ze dne 20.12.2012, se stavbou komunikace na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina par. č. 826/15

V Jihlavě dne 5.8.2019

Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava



LEGENDA

- KABELY ROZVODU NN - NAVY
- KABELY VO - CYKY-J 4x10/HDPE75 + Fežn 30/4
- OHĚBNÁ DVOUVRSTVÁ CHRÁNÍKA HDPE110
V KOMUNIKACI, h=1,2m
- SVÍTIDLO VO LED DO 30W, NA STOŽÁRU V=3m
- PŘÍPOJKOVÉ A ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇĚ NN
- ELEKTROMÉROVÉ ROZVADĚČE
- PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ VO

POZNÁMKA

- PODZEMNÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNĚ
- PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE PODZEMNÍCH SÍTÍ O JEJICH VYTÝČENÍ DETEKTOREM NEBO Z DOKUMENTACE.
- KABELY NN BUDOU ULOŽENY V ZEMI, VE VÝKOPU 35/80cm, V HLOUBCE 70 cm NA LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU TL. 10cm, PŘEKRYTY VRSTVOU PÍSKU TĚŽE TLOUŠŤKY KABELY BUDOU OZNAČENY VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ
- POD KOMUNIKACEMI ULOŽIT KABELY NN V h=1,2m
- KABELY VO BUDOU ULOŽENY V ZEMI, VE VÝKOPU 35/80cm, V HLOUBCE 70 cm, V CELE DÉLCE V CHRÁNÍČCE HDPE 75 NA LOŽE Z PŘESÁTÉ ZEMINY TL. 10cm, PŘEKRYTY VRSTVOU PŘESÁTÉ ZEMINY TĚŽE TLOUŠŤKY, KABELY BUDOU OZNAČENY VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ
- POD KOMUNIKACEMI ULOŽIT KABELY NN A VO V CHRÁNÍČCE HDPE110 V h=1,2m, PŘECHOD NOVÝCH KOMUNIKACÍ PŘEKOPEM

LEGENDA:

- KOMUNIKACE, ASFALT. VOZOVKA
- VJEZD K NEMOVITOSTI, BETON. DLAŽBA
- PARKOVACÍ STÁNÍ / OBRATIŠTĚ
- CHODNÍK, BETONOVÁ DLAŽBA
- PLOCHY ZELEŇ
- STÁVAJÍCÍ CHODNÍK, DLAŽBA