

IS engineering s.r.o
8. března 4812/2a
586 01 Jihlava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
22. 11. 2021

NAŠE ZNAČKA
PM-52596/2021/5203/Gr

VYŘIZUJE
Ing. Roman Gric
+420 541 637 297
gric@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
11. 01. 2022

Inženýrské sítě a komunikace pro 10 RD, Želetava – Bítovánky

(k.ú. Bítovánky; ORP Moravské Budějovice; kraj Vysočina; ČHP 4-14-02-0110-0-00; HGR 6540)

Charakteristika akce:

Dne 22. 11. 2021 nám byla předložena žádost o vyjádření k dokumentaci pro společné řízení k výše uvedené akci. Dokumentaci vypracovala firma Profi, Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, stavebníkem je Městys Želetava. Předmětem dokumentace je výstavba inž. sítí a komunikací pro RD v řešené lokalitě. Dotčeny budou p.č. 110/1, 110/30, 826/2 a 826/6 v k. ú. Bítovánky. Součástí stavby je výstavba komunikací a chodníků, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a rozvodů NN pro plánovaných 10 RD. Likvidace splaškových vod z jednotlivých RD se předpokládá bezodtokovými jímkami na vyvážení. Předložená dokumentace neřeší rozvod vody v dané lokalitě. Řešená lokalita se nachází na severozápadním okraji místní části Bítovánky, za stávající zástavbou RD.

Odvedení dešťových vod z komunikací, chodníků příp. ze zelených ploch a částečně ze stavebních parcel bude řešeno stávající kanalizací a navrženým prodloužením dešťové kanalizace délky 195,1 m. Dešťová kanalizace je ukončena vsakovací jímkou o objemu 44,7m³ s regulovaným odtokem do vodoteče. Jedná se o bezejmenný vodní tok, IDVT 1018901 ve správě Lesů ČR.

Zájmová lokalita se nenachází v záplavovém území.

Zájmová lokalita se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod DYJ_0110 Želetavka od pramene po Manešovický potok & v území vodního útvaru podzemních vod 65401 Krystalinikum v povodí Dyje - západní část.

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem s těmito podmínkami:

- 1) Veškeré dešťové vody budou likvidovány ve smyslu § 5 a 27 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění, konkrétně dle TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“. Dešťové vody z budoucích 10 RD budou využívány a likvidovány vsakováním na pozemcích jednotlivých RD a nebudou odváděny do dešťové kanalizace.
- 2) Hodnota specifického odtoku z řešené plochy bude dodržena max. 3 l/s/ha. Pokud to poměry v dané lokalitě neumožňují, je potřeba tuto skutečnost podložit hydrogeologickým posudkem, zpracovaným autorizovanou osobou (bude předložen správnímu úřadu).
- 3) Technické řešení výustního objektu dešťových vod do bezejmenného toku IDVT 1018901 ve správě Lesů ČR bude řešeno se správcem tohoto vodního toku.
- 4) Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
- 5) Po vybudování veřejné splaškové kanalizace v místní části Bítovánky svedené na centrální ČOV požadujeme, aby byl celý obytný soubor RD na tuto kanalizaci napojen.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí