



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P. OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ VYSOČINA

Lidická kolonie 4926/39, 586 01 Jihlava, tel. +420 956943111, or943@lesyacr.cz, ID DS:e8jfsn

IS engineering s.r.o.

provozovna č. 000778118:

8. března 4812/2a

586 01 Jihlava

Česká republika

ID DS: vpmcxcm

VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ

SPISOVÁ ZNAČKA

DATUM

LCR943/045291/2021

LCR0021491/2019

5.1.2022

VYŘIZUJE

TELEFON

GSM

FAX

E-MAIL

Oliva Zbyněk

724 623 902

zbynek.oliva@lesyacr.cz

Věc: Vyjádření správce toků

Týká se: **stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD, Želetava - Bítovánky“, k.ú. Bítovánky, okres Třebíč; pro účely vydání společného povolení**

Výše uvedený záměr se dotýká zájmů Lesů České republiky, s.p., Oblastního ředitelství Vysočina, jako správce dotčeného neupraveného vodního toku – *Bezejmenný vodní tok (PP Bítovanského potoka) ČHP 4-14-02-0110, IDVT 10189016 v ř.km cca 0,200 - 0,400 v k.ú. Bítovánky.*

Předložená projektová dokumentace, zpracovaná společností PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, IČ: 18198228, autorizace ČKAIT č. 1003073 pro investora stavby Městys Želetava, Nám. Míru 1, 675 26 Želetava, IČ: 00290751, řeší výstavbu inženýrských sítí a komunikací pro RD v řešené lokalitě. Součástí stavby je výstavba komunikací a chodníků, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a rozvodů NN pro plánovaných 10 RD. Stavba neřeší rozvod vody v dané lokalitě. Zásobování vodou bude řešeno vlastními studnami na pozemcích RD. Likvidace splaškových vod bude řešena individuálně vlastníky RD jímkou na vyvážení. Řešená lokalita se nachází na severozápadním okraji místní části Bítovánky, za stávající zástavbou RD. Zájmové území je odvodňováno do údolí bezejmenné vodoteče – PP Bítovanského potoka.

Odvodnění navržených zpevněných ploch je pomocí podélného a příčného sklonu do navržených uličních vpustí. Dešťová kanalizace je odvedena do retenční nádrže a následně regulovaným odtokem odvedena do vodoteče. Odvodnění pláně je navrženo podélnou drenáží, která bude zaústěna do navržených uličních vpustí.

Kanalizační řady budou provedeny z plastových trub PP DN250mm s napojením do retenční nádrže a dále do bezejmenné vodoteče. Na kanalizaci jsou navrženy betonové prefabrikované kanalizační šachty s monolitickými dny a vložkami pro PP potrubí. Pro napojení uličních vpustí budou na potrubí osazeny odbočky. Celková délka navrhované dešťové kanalizace DN250 je 195,14 m.

Stavba je vzhledem k rozsahu a charakteru navrhovaných opatření členěna na následující objekty: 101 – Komunikace a chodníky
301 – Kanalizace jednotná.

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AŽH 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196481, DIČ: CZ42196481

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelé osvědčení o účasti v certifikátu lesů, logo PEFC (05-2101/0001) a certifikátu Co-C.

Stavby podnik Lesy České republiky, s.p., zachovávají přírodní hodnoty a podporují maximální transparentnost, integritu a etiku. Společnost formou kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Evropským certifikačním programem (www.lesyacr.cz), který stanoví zásady a pravidla vedení zaměstnanců. Každý zaměstnanec má povinnost hlásit jakékoli podezření či podezření. V případě porušení, kdy se jedná o zneužití v souvislosti s Evropským certifikačním programem, může dojít k povolení zrušení smlouvy s tímto podnikem. Státní podnik Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné upravit, a to i s ohledem na způsob uspořádání na webových stránkách www.lesyacr.cz



Veškeré dešťové vody (z ploch RD, komunikací i veřejných zpevněných ploch) budou dle PD likvidovány ve smyslu § 5 a 27 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění, konkrétně dle TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“. Přednostně budou zasakovány, využívány a zadržovány přímo na pozemcích jednotlivých staveb. Řízený odtok z retenční nádrže bude splňovat hodnotu max. 3 l/s.ha. Stavbou nebudou dotčeny pozemky v majetku Lesů ČR, s.p..

Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství Vysočina, s předloženou projektovou dokumentací **stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD, Želetava - Bítovánky“** pro účely vydání společného povolení **souhlasí** za předpokladu splnění následujících podmínek:

- výše uvedenou stavbou nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění,
- v ochranném pásmu o šířce 6 m na obě strany od břehových hran vodního toku nebudou umístovány žádné stavby (včetně oplocení a drobných staveb, stožárů a jiných zařízení) mimo objektů výše uvedené stavby,
- při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku,
- bude zamezeno úniku ropných a jiných škodlivých látek do koryta vodního toku (použití biologicky odbouratelných olejů),
- dojde-li vlivem stavby k zanesení koryta toku splaveninami nebo k devastaci jeho koryta, bude provedeno odstranění nánosů nebo oprava (údržba) koryta na náklady investora stavby,
- vtokový objekt do koryta vodního toku bude proveden dle PD – *Výkresu č. 3.2.6 – VTOKOVÝ OBJEKT*, kterou vypracovala firma PROfi Jihlava spol. s r.o.,
- nedojde k poškození stávajícího břehového porostu, stromy v blízkosti prováděných prací budou ochráněny proti poškození dle ČSN 83 9061 – *Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích*,
- břehy koryta vodního toku a pobřežní pozemky budou uvedeny do původního stavu (plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem),
- počátek prací bude správcí toku oznámen minimálně 10 dní před zahájením prací,
- správce toku bude přizván ke kolaudaci.

Toto vyjádření platí dva roky od jeho vydání.

S pozdravem

Ing.
Miroslav
Cháb

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Cháb
Datum: 2022.01.05
14:17:40 +01'00'

Ing. Miroslav Cháb
specialista vodního hospodářství



Datová schránka: vpmcxcm, IS engineering s.r.o.

Uživatel: Marie Ošmerová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: {EXTERNÍ ODESÍLATEL} FW: Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD, Želetava - Bítovánky

ID zprávy: 984604383

Typ zprávy: Přijatá PDZ

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 6. 1. 2022 v 07:36:34

Odesílatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové, CZ

ID schránky: e8jcfsn

Typ schránky: Právnícká osoba

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: Nežadáno

Naše čís. jednací: LCR943/045291/2021

Naše spisová zn.: LCR0021491/2019

Vaše čís. jednací: Nežadáno

Vaše spisová zn.: Nežadáno

K rukám: Nežadáno

Do vlastních rukou: Ano

Přílohy:

Bítovánky - výstavba RD.pdf (553,8 kB)

Události zprávy:

- 5. 1. 2022 v 14:30:01 EV0: Datová zpráva byla podána.
- 5. 1. 2022 v 14:30:01 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce.
- 6. 1. 2022 v 07:36:34 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí není dotčeno.