

Zadavatel:

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.
Olšanská 7
130 34 Praha 3
IČ: 289 54 866

Organizátor veřejné zakázky:

WERO GROUP s.r.o.
Jinonická 804/80
158 00 Praha 5
IČ: 265 07 536

**Odpovědi zadavatele na žádost uchazeče o dodatečné informace
dle ust. § 49 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů**

„ Výměna oken v objektech Rokycanova, Českobratrská, Sabinova “

Úplné znění dotazu:

Stavební hloubka je požadována 73 mm. Musí být stavební hloubka přesně 73 mm nebo je možné mít obdobnou např. 70 mm ovšem při splnění požadovaných parametrů U_w , počtu komor a těsnění?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Ano, předpokládáte správně, že podstatný je součinitel prostupu tepla oknem a počet komor, ne šířka profilu. Ta se tedy může od udaného rozměru lišit.

Úplné znění dotazu:

Sklo je požadováno v kategorii TZI 2 – 32dB (resp. TZI 3 – 36dB). Musí být sklo přesně daného útlumu 32dB resp. 36dB nebo stačí splnit požadovanou kategorii, která má určité rozpětí?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Hodnoty 32 dB a 36 dB jsou minimální pro dané dvojsklo.

Úplné znění dotazu:

Jakým způsobem uvést do nabídky VĚTRACÍ LIŠTU, když počet a zejména parametry tohoto prvku nejsou přesně specifikovány? Typů těchto větracích prvků je více a každý s uchazečů si to může vyložit po svém. Je možné případně doplnit technické požadavky na tuto větrací lištu?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Jedná se o okenní štěrbinu odpovídající normě TPG 704 01, která zajistí stálý přívod vzduchu z venkovního prostoru min. 20 m³/h (při tlakovém rozdílu 4 Pa). Takovému požadavku vyhovuje například štěrbinu EMF 35.

Štěrbina bude umístěná do rámu okna v místnosti, kde se nachází plynový spotřebič (sporák nebo vařidlová deska - vždy tedy v kuchyni).

Štěrbiny nemusí být ve speciálním akustickém provedení - kuchyně jsou situovány do vnitrobloku, kde není tak velká akustická zátěž. V celém bloku se nachází 72 plynofikovaných bytů (v objektu Rokycanova 18 a v garsoniérách v ostatních vchodech není zaveden plyn).

Dále zadavatel upozorňuje zájemce, že napojení okna je po celém obvodu (s výjimkou napojení na meziokenní vložky) provedeno pomocí rozšiřovacího profilu. V soupisu prací a dodávek je okno popsáno rozměrem stavebního otvoru, ovšem cena za rozšiřovací profily bude součástí této položky.

Vzhledem k výše uvedeným dodatečným informacím se zadavatel rozhodl **posunout** lhůtu pro podání nabídek a současně také lhůtu pro jejich otevírání. Mění se tedy bod 26 Lhůta a místo podání nabídky a bod 28 Otevírání obálek s nabídkami Zadávací dokumentace.

Nové termíny jsou následující:

Lhůta pro podání nabídek

Nabídku je možné podat osobně na adrese zástupce zadavatele společnosti **WERO GROUP s.r.o., Náměstí Kinských 6, 150 00 Praha 5**, v pracovních dnech, a to pondělí až čtvrtek od 09:00 do 15:30 hodin (pátek do 14:00 hodin) vždy tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky, tedy do **02.12.2013 do 10:00 hodin.**

Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **02.12.2013 od 11:30 hodin v sídle zadavatele.**

Odpovědi na výše uvedené dotazy zasíláme v souladu s ust. § 49 Zákona o veřejných zakázkách všem dodavatelům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace a současně budou uveřejněny na profilu zadavatele.

WERO GROUP s.r.o.
Jinonická 804/80
158 00 Praha 5 - Košíře
IČ: 265 07 536


.....
v zastoupení zadavatele
WERO GROUP s.r.o.
Ing. Pavla Bohunová