Sektorová veřejná zakázka na stavební práce

**zadávaná v souladu s ustanovením § 158 odst. 1
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) pod názvem:**

„Rekonstrukce SCZT pára x HV – HJM, ulice Rašínova, Běhounská – oblast ul. Běhounská“

postupem mimo režim zákona za dodržení § 6 zákona

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je kromě zveřejnění na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem, zasíláno též e-mailem tomu dodavateli, který o vysvětlení zadávací dokumentace požádal.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883 Č.j. 34/18/K V Brně, dne 18.1.2018

Věc: Veřejná zakázka:
„Rekonstrukce SCZT pára x HV – HJM, ulice Rašínova, Běhounská – oblast ul. Běhounská“
Vysvětlení zadávací dokumentace (4)

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4: Ve výkazu výměr SO 05 – Horkovodní úpravy v oblasti Jakubské náměstí je **položka č. 59** – Přeložení elektrického kabelu – 1 soubor. V PD není uvedena žádná specifikace ani výměra. Jak máme ocenit?

Odpověď č. 4: Ve výkrese č. 203 je vyznačen prostor (úsek) kde dojde k přeložení vnitřních rozvodů. Ve stejném místě se nachází i el. kabel. Délka kabelu je tedy cca 6-7 m. Soubor obsahuje nejen samotný kabel, ale i propojení se stávajícími částmi tohoto kabelu.
Odpovědí č. 4 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
Digitálně podepsal Ing. Eliška Kudělková
Datum: 2018.01.18 08:21:47 +01'00'

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele