

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

khsues1139f61

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 05.11.2018

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 56018/2018

VYŘIZUJE: Kosová Miluše Ing.

TEL.: +420477755531

FAX: +420477755512

E-MAIL: miluse.kosova@khsusti.cz

**Obec Klapý
Klapý 200
411 16 KLAPÝ**

DATUM: 21.11.2018

Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení

Projektová dokumentace stavby: „Kanalizace a ČOV Klapý“

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen „KHS“), jako příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, **posoudila** v souladu s § 30 a násl. a § 82 odst. 2 písm. a) zákona **žádost o vydání závazného stanoviska** k projektové dokumentaci stavby: „Kanalizace a ČOV Klapý“ (dále jen „PD“), předloženou Ing. Michalem Jeřábkem – INDORS, Velká Dominikánská 10, Litoměřice, IČ: 42474248 (dále jen „žadatel“), v zastoupení investora Obce Klapý, se sídlem Klapý 200, IČ: 00263796 (dále jen „investor“); plná moc nebyla doložena.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví **vydává KHS** ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro účely stavebního řízení toto **závazné stanovisko**:

s PD: „Kanalizace a ČOV Klapý“ se

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona se souhlas váže na splnění následující **podmínky**:
pro vydání kolaudačního souhlasu bude předložen protokol z měření hluku z provozu čistírny odpadních vod, prokazující splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor stavby nejbližší obytné zástavby.

Odůvodnění:

Dne 05.11.2018, pod č.j. KHSUL 53090/2018, obdržela KHS žádost žadatele, v zastoupení investora, o vydání závazného stanoviska k PD pro účely stavebního řízení, zpracované Vodohospodářskou projekční kanceláří INDORS – Ing. Michal Jeřábek, V. Dominikánská 10, Litoměřice, v květnu 2018, zak. č. 00373. PD řeší vybudování nové sítě veřejné splaškové kanalizace s využitím dvou stávajících kanalizačních stok v severní části obce včetně čistírny odpadních vod (ČOV) pro obec Klapý. Dotčené pozemky stavbou: 788/1, 801/2, 1277/1-2, 1289/2, 1315/1-2, 1316/2-3, 599/2, 600/1, 788/3, 794/11, 1308/1 a 802/1 v k.ú. Klapý. Stavba rozvodné sítě splaškové kanalizace se bude skládat z celkem 20 částí (stok) označených A a AB až AI a bude provedena z PP v celkové délce cca 3395 m. Dále bude opravena část stávající kanalizace v délce cca 419 m. Součástí stavby budou revizní šachty, ČSOV a kanalizační přípojky v počtu cca 165 ks z PVC DN 150 a celkové délce cca 895 m. Nová ČOV, která bude umístěna na p.p.č. 802/1 (vzdálenost nejbližšího obytného objektu je cca 100 m), je navržena pro cca 500 EO. Splaškové odpadní vody budou odváděny na ČOV v předpokládaném množství cca 60 m³/den. Nová ČOV bude provedena jako mechanicko – biologická,

TELEFON
477755110, 477755111

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB ÚL 8327411/0710

IČO
71009183

FAX
477755112

ID DATOVÉ SCHRÁNKY
8p3ai7n

e-mail
e-podatelna@khsusti.cz

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610
ú.p. Teplice, Jiřího Wolkerova 1342/4, 416 65, tel. 477 755 710

ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510
ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310
ú.p. Most, J.E. Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410

vyčištěná odpadní voda bude odváděna do Klapského potoka. Součástí stavby ČOV bude přízemní objekt se sedlovou střechou, ve kterém bude umístěna část technologie čištění, el. rozvaděč s řídicí jednotkou a dmychadla. V objektu bude provedeno sociální zařízení pro obsluhu (občasný dohled), pitná voda do objektu bude přivedena novou vodovodní přípojkou délky cca 120 m.

Podmínka uvedená ve výroku tohoto závazného stanoviska je uplatněna na základě zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících prováděcích právních předpisů – nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Původně vydané závazné stanovisko č.j. KHSUL 32895/2007 ze dne 01.10.2007 je tímto nahrazeno.

Předložené podklady jsou v souladu s výše uvedenými právními předpisy, a proto bylo vydáno kladné závazné stanovisko.

otisk úředního razítka

Ing. Hana Kovaříková
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
územní pracoviště Litoměřice
(opatřeno elektronickým podpisem)