



Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Ruská 260, 417 03 Dubí 3

Sídlo:

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Ruská 260
417 03 Dubí
IČO: 00080837
DIČ: 210-00080837
Bankovní spojení:
KB a.s. Teplice
č.ú. 31735501/010

INDORS

Ing. Michal Jeřábek
Velká Dominikánská 10
412 01 Litoměřice

Vaše značka:

Naše

značka: SUSUKLT/JK/0/2018

Vyřizuje: Kleinerová Datum: 9.10.2018

Klapý – kanalizace a ČOV - vyjádření k projektové dokumentaci, k umístění stavby na pozemku, souhlas s vydáním obnoveného stavebního povolení

Investor: Obec Klapý

Uvedená akce se dotýká silnice II/237, pozemek, parcel.č. 1289/2 k.ú. Klapý, která je v naší majetkové správě. Souhlasíme s PD a s vydáním stavebního povolení za dodržení níže uvedených podmínek:

Investor uzavře s majetkovým správcem SÚS ÚK Dubí – provoz Litoměřice smlouvu smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice, pozemek, parcel.č. 1289/2 (p. Kaiserová 416 715 428)

- 1) Navrhovaná nová kanalizační stoka A bude umístěna jedním protlakem, a to kolmo k ose vozovky. Startovací jámy budou umístěny mimo zpevněnou část komunikace. Dále bude stoka umístěna mimo zpevněnou část komunikace, a to v přilehlém zeleném pásu průjezdního úseku obce.
- 2) Navrhovaná nová kanalizační stoka AB-3 bude umístěna podélně, mimo zpevněnou část komunikace, v přilehlém zeleném pásu průjezdního úseku obce. Dále jedním protlakem, kolmo k ose vozovky. Startovací jámy budou umístěny mimo zpevněnou část komunikace.
- 3) Rekonstruovaná stávající kanalizační stoka AB-3-1 bude umístěna podélně, mimo zpevněnou část komunikace, v přilehlém zeleném pásu průjezdního úseku obce. Pokud dojde k náhradě původního zařízení, to bude z pozemku odstraněno. Žádné nefunkční zařízení v pozemku nezůstane.
- 4) Hloubka pro uložení sítě bude min. 120cm od nivelity vozovky a 100cm od nivelity terénu (přilehlý zelený pás průjezdního úseku obce). Sít' bude uložena při protlaku v chrániče.
- 5) Současně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek. Jejich výstavbou nedojde k zásahu do zpevněné části komunikace.

Kontakt

Provoz Litoměřice: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Nádražní 29, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 715 429, 602 458 234 Fax.: 416 715 424 e-mail: kleinerova.lt@susuk.cz, ID datové schránky: 6 hevxe



Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Ruská 260, 417 03 Dubí 3

- 6) Podélně umístěná síť i umístěná protlakem, bude mít mechanickou ochranu. Na podsypovou vrstvu bude položen identifikační vodič.
- 7) Umístěná síť musí být řádně hutněna nesedavým materiálem.
- 8) Hrany výkopů nebudou zatěžovány 0,5m od hrany výkopu.
- 9) Při výkopu hlubším 1,3m bude použito pažení.
- 10) Veškerá měřicí zařízení požadujeme umístit mimo pozemky ve správě SÚS.
- 11) Poklopy kanalizačních šachet budou umístěny mimo zpevněnou část komunikace, v nivelitě terénu přilehlého zeleného pásu průjezdního úseku obce.
- 12) Při zásahu do zpevněné části komunikace budeme požadovat obnovu AB povrchu v rozsahu jednoho jízdního pruhu, v případě zásahu do obou jízdních pruhů, obnovu obou jízdních pruhů v rozsahu umístěné sítě.
- 13) **Požadujeme účast na kontrolních dnech stavby.**
- 14) **Veškeré práce budou probíhat v souladu s ČSN, TP146 a TP 170.**
- 15) Při realizaci výkopu pro uložení IS bude veškerý výkopek ihned odvážen. Žádný vytěžený materiál nesmí být ukládán na tělese komunikace ani jiné části silničního pozemku. Stávající výkopek nesmí být použit zpět do výkopu.
- 16) V rámci této akce nejsou povoleny žádné jiné kontrolní sondy ve zpevněné části komunikace.
- 17) Změna trasy nebo jiné změny v PD požadujeme v předstihu konzultovat se zástupcem SÚS ÚK. Do doby realizace stavby bude zajištěno vytýčení sítí, které mohou být v místě uloženy a při vyzvání budou předloženy správci komunikace.
- 18) Během stavebních prací nesmí dojít k poškození žádného silničního zařízení a příslušenství jakou jsou propustky, mosty, svodidla, zábradlí apod. V případě, že trasa vedení bude naše zařízení křížit, bude IS umístěna min. 2m od jakékoliv stavební části tohoto zařízení. Přechod u mostních objektů a propustků přes příkop, vodoteč apod. bude proveden na samostatné vysuté konzoli. IS nebude umístěno-přichyceno na naše zařízení. Při zahájení výkopových prací u mostů a propustků, požadujeme kontaktovat zástupce SÚS.
- 19) Výstavbou kanalizačního řádu nesmí dojít k narušení nivelity vozovky, zhoršení odvodnění.
- 20) Místo stavby bude řádně označeno přenosným DZ a investor /zhotovitel/ bude ručit po celou dobu stavebních prací za jeho správné osazení i údržbu.
- 21) Bude předloženo DIO, kde vyznačena objízdná trasa nebo jak budou zajištěny stavební práce s částečnou uzavírkou (semafor), schválené Policií ČR DI v Ltm. DIO bude předáno na vědomí integrovanému záchrannému systému a předloženo správci komunikace před zahájením stavebních prací, resp. před vydáním souhlasu s vydáním Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací(stavební práce).
- 22) Upozorňujeme, že v období od 1.11. příslušného roku do 31.3. následujícího roku nejsou povoleny žádné zásahy do zpevněné části komunikace, z důvodu probíhající zimní údržby.
- 23) Stavebník převezme před zahájením prací protokolárně od správce komunikace silniční pozemek pro účely stanovené příslušným ÚR, SP a rozhodnutím o zvláštním užívání silnice. Tímto převzetím se předaný úsek stává stavbou a odpovědnost za jeho stav nese investor. V průběhu prací budou naším pracovníkem odsouhlaseny jednotlivé části stavby po stránce hloubky uložení, dodržení jiných podmínek. Bez tohoto souhlasu nesmí být proveden protlak, překop, výkop. V opačném případě budeme trvat na obnažení vedení ke kontrole splnění našich podmínek. Po skončení prací za účasti dodavatele a zástupce investora se

Kontakt

Provoz Litoměřice: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Nádražní 29, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 715 429, 602 458 234 Fax.: 416 715 424 e-mail: kleinerova.lt@susuk.cz, ID datové schránky: 6 hevxe



Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Ruská 260, 417 03 Dubí 3

pozemek protokolárně předá zpět SÚS ÚK Dubí – provoz Litoměřice s uvedením skutečného rozsahu prací v silničním pozemku a provede se výpočet náhrady za zřízení věcného břemene, včetně záznamu o odpovědnosti v záruční době, která se stanovuje v délce minimálně 60 měsíců. Při převěření bude vizuálně zhodnocena kvalita pokládky vrstvy ACO, celistvost povrchů, úprava napojení na stávající živičný kryt (spára mezi novým a původním živičným krytem musí být neznatelná) a ošetření spár dilatační živičnou páskou v celé délce spáry. Rovnost povrchů se hodnotí dle ČSN 736175 (přípustná nerovnost povrchu je 5 mm pod latí o délce 4m).

- 24) Pokud bude výše uvedená stavba realizována **pouze na základě vydání Územního souhlasu**, požadujeme přizvat zástupce SÚS ÚK Dubí, viz. kontakt níže, pro sepsání předávacího protokolu stavby a následnou úhradu finančních náhrad za zřízení věcného břemene.
- 25) Úhrady finančních náhrad musí být provedeny před kolaudací, jinak nebude dán ke kolaudaci souhlas.
- 26) **Souhlasíme vydáním rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací / umístěním sítí / do silničního pozemku dle §25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.**
- 27) **Součástí vyjádření je námi schválená a potvrzená PD se zákresem obnovy povrchů.**
- 28) **Požadujeme přizvat k závěrečnému / kolaudačnímu / řízení.**
- 29) **Investor stavby přeloží GP do jednoho měsíce po skončení stavby.**
- 30) **Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců od data vystavení.**

S pozdravem

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Ruská 260, 417 03 Dubí 3

Bc. Jana Kleinerová
vedoucí TSÚ provozu Litoměřice

Informace o zpracování osobních údajů: <http://susuk.cz/docs/gdpr.pdf>

Příloha: příčný řez

Kontakt

Provoz Litoměřice: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Nádražní 29, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 715 429, 602 458 234 Fax.: 416 715 424 e-mail: kleinerova.lt@susuk.cz, ID datové schránky: 6 hevxe



Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Ruská 260, 417 03 Dubí 3

Kontakt

Provoz Litoměřice: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Nádražní 29, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 715 429, 602 458 234 Fax.: 416 715 424 e-mail: kleinerovalt@susuk.cz, ID datové schránky: 6 hevxje

09.10.2017

Střava a údržba silnic Ústeckého kraje
příspěvek
Ruska 200 415 03 Dubí 3

