

Poz. číslo	ZŠ a MŠ Nám. svornosti_Bazén - výkaz výměr	Měrná jednotka	Počet
Zař. č. 1 - Větrání a odvlhčování prostoru plaveckého bazénu			
1.01	Bazénová VZT jednotka ve vnitřním stojatém provedení, hrdla nad sebou, $V_p = 4500 \text{ m}^3/\text{h}$ při 300 Pa; $V_o = 4500 \text{ m}^3/\text{h}$ při 300 Pa. Obsahuje MaR a ovladač <i>Rozměr jednotky (VxŠxD) 1980x915x4240mm, hmotnost 813 Kg</i> <i>Filtrace třídy na přívodu vzduchu G4 a odvodu vzduchu G4</i> <i>Deskový výměník, účinnost až 90%</i> <i>Vodní ohřivač vzduchu 80/60°C včetně směšovacího uzlu</i> <i>Směšování vzduchu</i> <i>Ventilátory s EC motory</i> <i>Tepelné čerpadlo pro odvlhčování cirkulačního vzduchu</i> <i>Uzavírací těsné klapky na sání a výfuku vzduchu se servopohonem</i> <i>Pružné manžety na hrdlech</i> <i>Základový rám, sifony</i>	ks	1
1.02	Kulisový tlumič hluku 740x600x1000, 5x kulisa tl. 100mm s náběhovými plechy	ks	2
1.03	Kulisový tlumič hluku 740x600x1500, 5x kulisa tl. 100mm s náběhovými plechy	ks	1
1.04	Kulisový tlumič hluku 710x500x1000, 4x kulisa tl. 100mm s náběhovými plechy	ks	1
1.05	Krycí mřížka 819x815mm	ks	1
1.06	Přívodní vyústka do čtyřhranného potrubí, 825x125, dvouřadá, regulace	ks	12
1.07	Stěnová mřížka jednořadá, 1250x500, regulace, lamely horizontální, typ lamel 1, rozteč 12,5mm, RAL dle stavby	ks	2
1.08	Čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I včetně tvarovek	m2	146
1.09	Čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I včetně tvarovek, vodotěsné provedení	m2	48
1.10	Tepelná izolace kaučuk tl. 25mm s AL polepem, samolepící	m2	120
-	Revize funkčnosti stavebního kanálu pro sání a výfuk vzduchu včetně vyčištění	kpl	1
-	Demontáž stávajícího nepoužitého potrubí a izolace včetně ekologické likvidace	kpl	1
-	Demontáž stávající VZT jednotky včetně ekologické likvidace	kpl	1
	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kpl	1
	Montáž VZT zařízení	kpl	1
Zař. č. 2 - Větrání technických místností			
2.01	Potrubí diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN160, tříotáčkové provedení	ks	1
-	Zpětná klapka DN160	ks	1
-	Pružná manžeta DN160	ks	1
2.02	Potrubí diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN200, tříotáčkové provedení	ks	1
-	Zpětná klapka DN200	ks	1
-	Pružná manžeta DN200	ks	2
2.03	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN160, délka 600mm	ks	2
2.04	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN200, délka 900mm	ks	2
2.05	Regulační klapka ruční DN160	ks	1
2.06	Odvodní vyústka jednořadá na kruhové potrubí 225x75 s regulací	ks	3
2.07	Krycí mřížka DN160	ks	3
2.08	Krycí mřížka DN200	ks	1
2.09	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 160	bm	12
	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 200	bm	4
	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kpl	1
	Montáž VZT zařízení	kpl	1

Poz. číslo	ZŠ a MŠ Nám. svornosti_Bazén - výkaz výměr	Měrná jednotka	Počet
Zař. č. O - Ostatní			
O.1	Doprava materiálu	kpl	1
O.2	Zkoušky technologie zařízení	kpl	1
O.3	Uvedení do provozu zařízení VZT vč. zaregulování systému	kpl	1
O.4	Zaškolení obsluhy pracovníků objednatele	kpl	1
O.5	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1