

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

|                               |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název zadavatele</b>       | Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sídlo</b>                  | Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8                                                                                                                                                                                |
| <b>IČO</b>                    | 68378271                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Právní forma</b>           | veřejná výzkumná instituce                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zástupce zadavatele</b>    | RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel                                                                                                                                                                              |
| <b>Název zakázky</b>          | <b>Spolehlivé diskové pole</b>                                                                                                                                                                                    |
| <b>Druh zadávacího řízení</b> | zakázka malého rozsahu na dodávky – nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, řídí se pravidly Operačního programu Jan Ámos Komenský |
| <b>Projekt</b>                | AUGER-III, reg. č.: CZ.02.01.01/00/23_015/0008186<br>Operační program Jan Ámos Komenský (OP JAK)                                                                                                                  |

Zadavatel obdržel dne 19. 2. 2026 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávacích podmínek:

Dobrý den,

Prosíme o upřesnění počtu a přibližných délek kabelů, které mají být součástí dodávky. V zadání uvádíte, že délky budou upřesněny při dodání dle dokumentace, nicméně aby dodavatel nebyl následně nepříjemně překvapen požadavky v jiné cenové hladině, než původně odhadoval, potřebujeme upřesnit, o jaké kabely a v jakých délkách se jedná.

Jde nám o to předejít situaci, kdy dodavatel počítá pouze s několika kabely pro propojení v rámci jednoho racku, zatímco ve skutečnosti by bylo vyžadováno například venkovní propojení nebo výrazně delší trasy.

Dále si dovoluujeme ověřit, zda správně chápeme, že požadujete FC karty osazené v poli a k tomu ještě 3 ks FC karet navíc pro instalaci do stávajících serverů.

Prosíme také o upřesnění, o jaké konkrétní servery se jedná, abychom mohli ověřit kompatibilitu požadovaných FC karet se stávajícím hardwarem.

Děkujeme za doplnění informací.

### Odpověď zadavatele:

Odhadované délky kabelů ("N" znamená osazení při plné požadované redundanci, dle požadavků HW):

- N × kabel s koncovkou na jedné straně IEC\_60320 C14 pro napájení pole v délce 3 m a s koncovkou kompatibilní s dodaným HW na straně druhé
- 4 × OM4 a vyšší, LC-(kompatibilní s HW) multimode kabel pro propojení pole s optickými vanami v délce 2 m
- 2 × OM4 a vyšší, LC-(kompatibilní s HW) multimode kabel pro propojení pole s optickými vanami v délce 1 m
- 6 × OM4 a vyšší, LC-(kompatibilní s HW) multimode kabel pro propojení HBA s optickými vanami v délce 1 m
- N × cat6 ethernet kabel pro připojení managementu pole a kontrolérů v délce 3 m



Aktuální servery jsou Asus RS500A-E9-RS4 s plánovaným upgradem na servery s PCIE 5, pro které zatím nemáme specifikaci.

Jde o kabeláž v jedné serverovně vybavené optickými vanami s LC konektory s maximální vzdáleností k optické vaně a pdu 3 m, žádná venkovní instalace.

Pokud bude propojení s HW realizované pomocí LC-LC MM kabelů, lze při instalaci využít delší kabely i ze zásob zadavatele, kratších kabelů však máme méně.

Zadavatel z výše uvedených důvodů **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek**, a to do **26. 2. 2026 do 11:00** hodin. Mění se tak znění odst. 3.1 výzvy k podání nabídek, ve kterém je uveden termín konce **lhůty pro podání nabídek**, a to:

3.1 Lhůta pro podání nabídek končí dne **26. 2. 2026 v 11:00 hodin**.