

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **Dětská skupina Luka nad Jihlavou**

Zadavatel : městys Luka nad Jihlavou
Sídlo: 1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou

IČ: 00286192
Zastoupený: Ing. Martin Dvořák, starosta

Smluvní zastoupení zadavatele obdobně jako dle § 43 zákona:
Ing. Romana Zemanová, Energetická agentura Vysočiny

Zadavatel v souladu s § 54 a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) uveřejňuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejňováno na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace, které zadavatel obdržel dne 10. 01. 2025 v písemné elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje – profilu zadavatele.

Příčemž obsahem tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 jsou následující, níže uvedené skutečnosti.

Předmětem vysvětlení zadávací dokumentace je:

Dotaz:

Vážený zadavateli, Dodavatel oken se na nás obrátil s dotazem ohledně požadavku z výpisu prvků stavebních otvorů: -požadavek výšky podkladního profilu 50 mm. Standardně jsou podkladní profily výšky 30mm, je možné řešit purením dané výšky, zvětšením rozměru o okna o 20 mm, či jiným technickým řešením? Děkuji

Odpověď:

Obecně lze podkladní profily nahradit jiným obdobně tepelně-technicky porovnatelným řešením. Tzn.: změna za purenit, změna výšky dle možností výrobců, ale se zachováním tepelně technických vlastností, či jiné řešení, které je ve svých vlastnostech stejné, nebo lepší než je uvedeno v dokumentaci.

.....
Ing. Romana Zemanová
Energetická agentura Vysočiny