

	STÁVAJÍCÍ ŽB. PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE (STĚNY, PANELY, VAZNÍKY, PRŮVLAKY, aj.)
	STÁVAJÍCÍ OSTATNÍ KONSTRUKCE (NOSNÉ A VÝPLŇOVÉ ZDIVO tl. 300, 450 a 500 mm, aj.)
	BOURANÉ KONSTRUKCE V POHLEDU (zdivo)
	OSTATNÍ BOURANÉ KONSTRUKCE (výplně otvorů, aj.)
	NOVÉ ŽB. PREFA DÍLCE PŘÍSTAVEB (stěny, panely, atiky)
	NOVÉ MONOLITICKÉ BETONOVÉ / ŽB. KONSTRUKCE
	NÁŠLAPNÁ VRSTVA NOVÝCH PODLAH - BETONOVÝ POTĚR BOXIT
	NOVÝ HUTNĚNÝ ZEMNÍ PODSYP
	NOVÝ HUTNĚNÝ PODSYP ZE ŠTĚRKODRTĚ fr. 0/63 mm
	NOVÉ PŘÍČKY Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK tl. 100 mm NA LEPÍCÍ MALTU
	NOVÝ ZAVĚŠENÝ PODHLED ZE SENDVIČOVÝCH STĚNOVÝCH PANELŮ S JÁDREM Z IPN PĚNY tl. 100 mm
	NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ČEKÁREN Z DESEK A SPÁDOVÝCH KLÍNŮ EPS 150 S
	NOVÁ mPVC HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE (střešní, proti zemní vlhkosti)
	NOVÉ PROSTUPY OBVODOVOU STĚNOU PORÁŽKY SO01 PRO VEDENÍ INSTALACÍ (VZT POTRUBÍ)
	NOVÉ ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE (výplně otvorů, překlady, aj.)
	OSTATNÍ NOVÉ KONSTRUKCE (výplně otvorů, aj.)

4. ŘEZ 3 - 3

STŘEŠNÍ PVC FÓLIE MECHANICKY KOTVENÁ	≈ 1,5 mm
SEPARAČNÍ SKLOVLAKNITÁ TEXTILIE, gramáž 300 g/m ²	≈ 2,5 mm
SPADOVÉ KLÍNY Z DESEK EPS 150 S	0 - 154 mm
DESKY EPS 150 S	100 mm
PAROTĚSNÁ PE FÓLIE	- mm
ŽB, PŘEDPJATÝ STROPNÍ PANEL SPIROLL	250 mm
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ CELKEM	354 - 508 mm

BETONOVÝ POTÉR BOXIT (ve spádú)	120 mm
PENETRÁCIA NÁTER (např. SOKRAT)	- mm
NOSNÁ DESKA Z BETONU C25/30	
S ROZPTÝLENOU VYTUŽILÝ 25 kg/m ³ (ve spádú)	176 mm
HYDROIZOLAČNÁ mPVC FÓLIE (ve spádú)	≈ 1,5 mm
GEOTEXTILIE (gramáž 500 g/m ²)	≈ 2,5 mm
PODLAHA CELKEM	300 mm
HUTNÉNE LOŽE ZE ŠTERKODRŤE R. 0/63 (ve spádú)	200 mm
HUTNÝNY VYROVŇAVACÍ ZEMNÝ PODSPY	600 - 1000 mm

BETONOVÝ POTĚR BOXIT (ve spádě)	130 - 100 mm
PENETRACÍ NÁTĚR (např. SOKRAT)	- mm
NOSNÁ DESKA Z BETONU C25/30	
S ROZPTYLENOU VYTŮŽÍ 25 kg/m ³	166 mm
HYDROIZOLACIÍ mPVC FOLIE	≈ 1,5 mm
GEOTEXTILIE (gramáž 500 g/m ²)	≈ 2,5 mm
PODLAHA CELKEM	270 - 300 mm
ÚPRAVA LOŽE ZE ŠTĚRKODŘEŤ fr. 0/63	100 mm

— KERAMICKÁ PROTISKLIZNÁ LAŽBA DO CEMENT. TMELU	12 mm
— BETONOVÁ MAZANINA C 16/20 + KARI SIŤ Ø4/4 - 100/100	118 mm
— NOSNÁ DESKA Z BETONU C25/30	
— S ROZPTYLENOU VÝZTUŽÍ 25 kg/m ²	166 mm
— HYDROIZOLÁCIA mPVC FOLIE	≈ 1,5 mm
— GEOTEXTILIE (gramáž 500 g/m ²)	≈ 2,5 mm
— PODLAHA CELKOM	300 mm
— ÚPRAVA LOŽE ZE ŠTERKODRTE fr. 0/63	100 mm

$$\pm 0,000 = 211,90 \text{ m n. m.}$$

Zedp. projektant:	Ing. ŠOUKAL	Vypracoval:	Ing. ŠOUKAL	Schválil:	Ing. KOMINEK	BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o. úsek projekce Karlov 169/88 594 01 Velká Meziříčí info@bc-hsv.cz www.bc-hsv.cz tel.: (+420) 566 686 211 fax.: (+420) 566 686 299			
Investor:	CHOVSERVIS, a. s., Zemědělská 897/5, 500 03 Hradec Králové								
Místo stavby:	k. ú. Hlavečnick, parc. č. 683/23, st. 195/1								
Název akce - objekt:									
MODERNIZACE PORÁŽKY TORO HLAVEČNÍK D.1 - SO 01 + SO 02 + SO 03 + SO 04						Stupeň PD dokumentace pro provádění stavby			
						Číslo zakázky:	6 025 19	Datum:	ÚNOR 2021
						Formát:	4 A4	Číslo výkresu:	108
						Měřítko:	1 : 100	Číslo paré:	
Název výkresu - profese:									
D.1.1 - ARHITEKTEKTONICKÉ - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ									
PŘÍČNÉ ŘEZY 1.1 - 1.1, 1.2 - 1.2, 2 - 2, 3 - 3									