



Město Lom se sídlem MěÚ, nám. Republiky 13, 435 11 Lom

Odbor: Kancelář starostky

Váš dopis s čj.:

Ze dne:

Číslo jednací: MLOM-2674/2018-KaS/KH

Spisová značka:

Vyřizuje: Kateřina Helmerová

Tel: 476769860

E-mail: helmerova@mesto-lom.cz

Datová schránka: 47nbcyq

Datum: 19.09.2018

ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o.

Ing. Marie Popilková

Novodvorská 1010/14

142 00 Praha 4 - Lhotka

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle ustanovení §98 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: *Rekonstrukce veřejného osvětlení, následná správa a servis*

Identifikátor: P18V00000002

ZADAVATEL

Název: Město Lom se sídlem MěÚ Lom

Sídlo: Nám. Republiky 13, 435 11 Lom

IČO: 00266035

DIČ: CZ00266035

Vzhledem k nemožnosti odpovědět na dotazy v termínu podle §98 odst. 4, zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro odevzdání nabídek do 15. 10. 2018, 10:00h.

Dotaz č. 1

Podle čeho je specifikován výkon svítidla? Je možné nějak ověřit správnost navrženého typu výpočtem osvětlení? Každý výrobce má své změřené LDT data a proto nelze určovat osvětlenost podle minimálního světelného toku LED tak jak je uvedeno v souboru 1) Lom_u_Mostu_TZ_VO. Při tomto zadání bychom mohli ve všech svítidlech použít například přechodovou optiku při splnění minimálního světelného toku a světlo bude směřovat úplně jinam než má.

Odpověď:

Světelný výpočet je součástí projektové dokumentace VZ, která byla doplněna pod bodem 10).

Odpovídající parametry mají svítidla uvedená jako vzorová a tyto parametry je nutné splnit jako minimální požadované.

S pozdravem a úctou

Bc. Kateřina Schwařzová

starostka města Lom