

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Stavební úpravy budovy na odborné učebny církevní základní školy, Hradec Králové - opakování
Ev. č. zadavatele:	CIRI/2026/048
Zadavatel:	Biskupství královéhradecké, IČO: 00445134, se sídlem Velké náměstí 35/44, Hradec Králové
Způsob zadání:	veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v podlimitním režimu ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V minulé odpovědi na dotaz bylo zveřejněno, že záchytný systém na střeše bude součástí díla. Z důvodu vazby kotvení na krytinu a na krov Vás žádáme o doplnění výkresové dokumentace na záchytný systém. Tesařské spoje: U konstrukčních výměn pouze částí prvků (tzv. protézování) je možné postupovat dle certifikované metodiky Celodřevěné plátové spoje pro opravy historických konstrukcí. Metodika udává pouze obecné hodnoty, použití konkrétního spoje je nutné konzultovat s projektantem. Protézy musí být provedeny nanejvýš precizně, průřez protézované části trámy musí odpovídat průřezu trámy stávajícího. Několik vzorových spojů uvádím v příloze zprávy P_4. Celodřevěné plátové spoje se dle metodiky URS oceňují položkami – viz příloha, které ve výkazu výměr nejsou. V projektové dokumentaci v příloze zprávy P_4 jsou pak „příklady“ spojů – např. dva typy spojů pro vazné trámy, dva typy spojů pro krokve, vzpěry, rozpěry apod. a dle popisu výše bychom měli s projektantem konzultovat použití konkrétního spoje. Proto bychom se chtěli projektantů konkrétně zeptat kolik a kterých spojů bude potřeba provést. V případě, že realita se pak bude lišit, budeme schopni jednotlivá množství řešit více/méněpracemi, ale bez jednotkových cen u jednotlivých spojů toto nebude možné.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel v tuto chvíli není schopen určit přesný počet spojů a také daný typ spoje, protože to bude opravdu řešeno až po odkrytí všech vrstev krovu, komunikace s odborníkem na mykologii a požadavky památkářů, které v této chvíli nejsou přesně známy. Z tohoto důvodu jsme vložili čtyři různé spoje s přesným počtem kusů, aby byl pro všechny uchazeče jasně daný stejný rozsah.

Zadavatel mění přílohu č. 4 výzvy k podání nabídek – Výkaz výměr a přílohu č. 3a – Projektovou dokumentaci doplňuje o záchytný systém. Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají beze změny.

Lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze VDZ zadávací dokumentace, v souladu s § 98 odst. 4 ZZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí **5. 3. 2026 v 10:00.**

Příloha

Příloha dotazu dodavatele P_4 – Tesařské spoje

Příloha č. 3a výzvy k podání nabídek – Projektová dokumentace – Záchytný systém

Příloha č. 4 výzvy k podání nabídek – Výkaz výměr

Ing. Lenka Kaplanová  Digitálně podepsal Ing. Lenka Kaplanová
Datum: 2026.02.16 19:59:52 +01'00'

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové