

	Hranice požárních úseků
N 01.2	Označení požárního úseku
II, SPB	Stupeň požární bezpečnosti
REI 30 DP2	Požadovaná požární odolnost požárního stropu
REI 30, 60 DP1	Požadovaná požární odolnost požární stěny
REW 15/30 DP1	Požadovaná požární odolnost obvodové stěny
R 15 DP3	Požadovaná požární odolnost přístřešku
EW 15 DP1	Požadovaná požární odolnost obvodové stěny přístřešku
EW 15 DP3-C2	Dveře ve funkci požárních uzávěrů
	Elektrická zabezpečovací signalizace
	Akustický signál poplachu (siréna)
PHP	Přenosný hasicí přístroj
	Směr úniku a počet osob na nechráněné ÚČ
	Požárně nebezpečný prostor
	Východ na volné prostranství
	Počet evakuovaných osob z objektu
	Dveře s nouzovým dveřním uzávěrem, viz PBŘ kap. 5.3

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	POVRCH PODLAHY	POZNÁMKA
101	ZADVERÍ	3,57	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKLIK V=100 mm
102	CHODBA	22,04	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKLIK V=100 mm
103	SCHODIŠTĚ	6,22	PVC	
104	HERNA - DENNÍ MÍSTNOST	34,46	VYNIL	LIŠTA
105	HERNA - LOŽNICE	24,55	VYNIL	LIŠTA
106	UMÝVÁRNA, WC	7,32	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800 mm
107	CHODBA, ŠATNA	3,93	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKLIK V=100 mm
108	PŘÍPRAVNA	8,41	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800 mm
109	PŘEDSÍŇKA	2,12	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800 mm
110	WC	1,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800 mm
111	KANCELÁŘ	20,59	VYNIL	LIŠTA
112	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800 mm
113	CHODBA	4,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKLIK V=100 mm
114	BATERIOVÉ ULOŽIŠTĚ	4,28	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKLIK V=100 mm
118	PŘEDSÍŇKA	3,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800 mm
119	PŘEDSÍŇKA	4,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800 mm
120	WC	1,07	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800 mm
121	WC	1,06	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800 mm
122	WC	1,06	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800 mm
19		156,00 m ²		

	STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
	OBVODOVÉ ZDIVO TL. 380 mm z CIHELNÉHO SYSTÉMU z BROUŠENÝCH CIHEL NA TENKOVRSTVOU MALTU, 1.VRSTVA TVÁRNIC TL. 300 f ZALOŽENÁ NA MALTU (U=0,21 W/m²K, A1,REI 120 DP1, RW=39 dB)
	VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 250 mm z CIHELNÉHO SYSTÉMU z BROUŠENÝCH CIHEL NA TENKOVRSTVOU MALTU, 1.VRSTVA TVÁRNIC ZALOŽENÁ NA MALTU (U=0,38 W/m²K, A1,REI 60 DP1, RW=37 dB)
	VNITŘNÍ NE NOSNÉ ZDIVO TL. 125 mm z CIHELNÉHO SYSTÉMU z BROUŠENÝCH CIHEL NA TENKOVRSTVOU MALTU, 1.VRSTVA TVÁRNIC ZALOŽENÁ NA ZÁKLADACÍ MALTU (U=1,3 W/m²K, A1,EI 90 DP1, RW=42 dB)

Zakázka: 7099 Špitálek, Velké Meziříčí
Objekt: č.p. 123/13, parc.č. 214, 216/1, k.ú. Velké Meziříčí
Obvaz: PŮDORYS 1.NP - požární úseky

Ing. PAVEL KONVALINKA
PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
Karlov 721/53
594 01 Velké Meziříčí
tel: +420 606 780 930
mail: konvalinka.p@seznam.cz
IČ: 04726936

02/2025

1:50 / A3

D.3.1

Nazev skupa: 7099_240818 - Špilček r5.pln