

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„Stavební úpravy bytového domu č.p. 207 Hrabyně“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel

Název:	Obec Hrabyně
Sídlo:	Hrabyně 70, 747 63 Hrabyně
IČ:	00300136
DIČ:	CZ00300136
Zastoupen:	Zdeňkou Jordánovou, starostkou

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma:	Erste Grantika Advisory, a.s.
Sídlo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČ:	25597001
DIČ:	CZ25597001

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100.

Kontaktní adresa:	Erste Grantika Advisory, a.s. Jánská 448/10, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:	Mgr. Martin Abrahánek
Telefon:	+ 420 731 403 007
Kontaktní e-mail:	abrahamek@grantika.cz

Ve věci shora označené veřejné zakázky na stavební práce zadavatel v souladu s ust. § 49 ZVZ poskytuje v zákonné lhůtě dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

I.

Dne 21. 4. 2015 byla osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce elektronickou poštou doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám následujícího znění:

Dotaz č. 1

V technické zprávě se zmiňuje zateplení ostění izolantem v tloušťce 40 mm, ale ve výkazu výměr jsem tuto položku nenašel.

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Všechna okna budou osazena do vnějšího líce zdiva, ostění proto nebude zateplováno.

V Brně dne 21. 4. 2015

Za zadavatele – obec Hrabyně:

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

.....
Mgr. Martin Abrahánek

Erste Grantika Advisory, a.s.