



Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3

Určeno všem dodavatelům, kteří požádali nebo si vyzvedli zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky.

Zadavatel		Organizátor	
Obec Skřivany		KANSPO s.r.o.	
sídlo	Dr. Vojtěcha 199 503 52 Skřivany 00269514	sídlo	Požárníků 302/1B 767 01 Kroměříž - Vážany
IČ	00269514	Statutární zástupce:	Jiří Macháček, jednatel
Statutární zástupce:	Vladimír Futera, starosta	tel.:	739 201 829
Kontaktní osoba:	Vladimír Futera	e-mail	kanspo@kanspo.cz
	tel.: 495 491 318	IČ	48911976
	email: skrivany@skrivany.cz	DIČ	CZ48911976

Podlimitní veřejná zakázka

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ SKŘIVANY

Na základě žádostí zájemců o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám ve smyslu § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon). Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádostí poskytuje zadavatel všem zájemcům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta nebo kteří o poskytnutí zadávací dokumentace požádali.

Dotaz č. 1 (ze dne 05. 06. 2013)

Pol.: 430321212 - M+D betonových stupňů - vstup na terasu ke kotelně, vč. obkladu - je uveden kpl 1 – prosíme o upřesnění.

Odpověď č. 1

VIZ TZ SO01, odst. V:

Bude provedeno nové vyrovnávací schodiště z mezipodesty hlavního schodiště na terasu. Konstrukce schodiště bude železobetonová atypická. Půdorys schodiště bude pravoúhlý trojúhelník. Schodišťové stupně budou 3x183,3x250. Schodiště bude obloženo keramickou dlažbou, dlažba na stupních bude s protiskluzovou úpravou.

Dotaz č. 2 (ze dne 05. 06. 2013)

Pol.: 6371211162 - Okapový chodník z kačírku hll 1300 mm s udusáním - m2 – 29,88 a

pol.: 6371211161 - Okapový chodník z kačírku hll 800 mm s udusáním - m2 59,5500

Jedná se skutečně o hloubky konstrukcí? Nemůže to být spíš šířka?

Odpověď č. 2

Skutečně se jedná o hloubku (viz detaily soklu).



Dotaz č. 3 (ze dne 05. 06. 2013)

Pol.: 968 - Vybourání stávajících parapetů - m2 - 200,95

Nemá to být délka : Při šířce 25 cm by to bylo cca 800 m délky parapetů.

Odpověď č. 3

Ve výkazu výměr u této položky jsou sečteny délky parapetů všech oken, pouze je mylně uvedena jednotka, jedná se o metry běžné, ne čtvereční.

Dotaz č. 4 (ze dne 05. 06. 2013)

Pol.: 240 - Provedení větracích otvorů a mřížek dvouplášťové střechy soub 1

Prosíme o upřesnění množství.

Odpověď č. 4

Zachovat počet stáv. odvědčích otvorů (š/v) - 5 otvorů 100/150 mm, přiváděcí otvory nové - 5 otvorů 250/50 mm

V Kroměříži, dne 06. 06. 2013

 **kanspo** [®] KANSPO s.r.o.
Požárníků 302/1B, 767 01 Kroměříž, Vážany
(IČ) 48911976 (DIČ) CZ48911976



Jiří Macháček
jednatel KANSPO s.r.o. – organizátor VZ